

Организация "ООО "Управдом ЮГ Подмоскovieвья"  
 Адрес "Московская шоссе д.40 (ГВС)  
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30  
 Дата последней проверки теплосчетчика \_\_\_\_\_  
 Номер теплосчетчика 385520

мультиметр шилле "ЧУ"  
 Номер договора \_\_\_\_\_  
 Телефон \_\_\_\_\_  
 Годр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Годр.: 0.04 - 40.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Сп : 10 л/мин

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 19.07.2023 по 18.08.2023

Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	Температура, °C		Давление		Время, час		Классиф ошибка			
						t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм		Нераб. Тн	Работы Тр	
19.07.23	2.244	78.39	79.6992	48.04	48.5293	30.35	60.1	46.3	13.8	8.0	10.0	9.8	0.00	24.00	
20.07.23	2.180	74.33	75.6152	44.05	44.5449	30.28	61.4	48.5	12.8	8.0	9.2	9.0	0.01	23.99	E
21.07.23	2.039	74.56	75.8457	47.67	48.1973	26.89	61.1	48.3	12.8	8.0	10.0	9.8	0.04	23.96	E
22.07.23	2.257	77.63	78.9785	47.90	48.4102	29.73	61.6	47.7	13.9	8.0	10.1	9.9	0.00	24.00	
23.07.23	2.390	80.28	81.6777	47.99	48.5176	48.5176	61.4	47.7	13.8	8.0	10.0	9.8	0.00	24.00	
24.07.23	2.387	80.50	81.9043	48.32	48.8398	32.18	61.4	47.5	13.9	8.0	10.0	9.9	0.00	24.00	E
25.07.23	1.976	60.33	61.3555	45.62	46.8242	32.8242	60.7	45.0	15.7	8.0	10.0	9.8	0.00	24.00	
26.07.23	2.366	77.30	78.6953	45.62	46.1445	31.68	62.8	48.9	13.9	8.0	10.1	9.8	0.00	24.00	
27.07.23	2.555	87.31	88.9141	54.17	54.8203	33.13	63.5	48.9	13.2	8.0	9.9	9.6	0.00	24.00	
28.07.23	2.156	79.05	80.4512	51.74	52.3262	27.31	62.1	49.0	13.1	8.0	9.8	9.5	0.03	23.97	U
29.07.23	2.250	79.84	81.2617	51.63	52.2012	28.21	62.4	48.5	13.1	8.0	9.8	9.5	0.00	24.00	
30.07.23	2.462	83.13	84.6484	51.65	52.2539	31.47	63.3	49.3	14.0	8.0	9.8	9.5	0.00	24.00	
31.07.23	2.145	72.94	74.2891	43.11	43.6719	29.83	63.6	52.2	11.3	8.0	9.8	9.5	0.00	24.00	
01.08.23	2.407	84.38	85.9375	50.80	51.4863	33.58	63.9	52.4	10.5	8.0	8.0	8.7	0.02	23.98	E
02.08.23	2.356	84.98	86.5234	53.81	54.5059	31.18	62.8	52.2	10.6	8.0	8.9	8.7	0.00	24.00	E
03.08.23	2.490	90.06	91.7559	57.08	57.8242	28.94	64.2	53.0	11.2	8.0	8.9	8.7	0.43	23.57	E
04.08.23	2.162	81.73	83.2148	52.79	53.4473	28.51	64.1	52.5	11.1	8.0	9.4	9.5	0.00	24.00	E
05.08.23	2.294	88.40	90.0527	59.89	60.6699	32.47	64.1	52.5	11.6	8.0	9.8	9.5	0.00	24.00	
06.08.23	2.335	91.22	92.9375	58.75	59.5000	32.60	64.1	52.5	11.2	8.0	9.8	9.5	0.00	24.00	
07.08.23	2.460	84.76	86.2871	50.15	50.7578	30.31	63.5	52.0	12.2	8.0	9.8	9.5	0.00	24.00	
08.08.23	2.361	84.23	85.7813	53.91	54.5664	30.58	63.4	50.8	12.6	8.0	9.8	9.5	0.00	24.00	
09.08.23	2.397	84.93	86.4980	54.35	55.0078	30.25	63.5	50.5	12.9	8.0	9.8	9.5	0.00	24.00	
10.08.23	2.396	85.51	87.0586	54.50	55.1273	30.89	63.1	50.5	13.0	8.0	9.8	9.5	0.00	24.00	
11.08.23	2.555	89.05	90.6999	54.61	55.6992	34.01	63.0	50.5	12.7	8.0	9.8	9.6	0.00	24.00	
12.08.23	2.555	89.05	90.6999	55.04	55.6992	30.89	63.1	50.5	12.5	8.0	9.8	9.5	0.00	24.00	
13.08.23	2.606	89.33	91.1680	54.82	55.4824	34.71	63.2	50.5	12.6	8.0	9.8	9.5	0.00	24.00	
14.08.23	2.396	84.96	86.5137	54.55	55.2051	30.40	63.7	50.2	13.1	8.0	9.8	9.5	0.00	24.00	
15.08.23	2.509	88.65	88.2520	54.02	54.6777	32.63	63.7	50.8	12.9	8.0	9.8	9.5	0.00	24.00	
16.08.23	2.560	88.24	88.8711	54.82	55.4651	33.28	63.6	50.8	12.8	8.0	9.8	9.5	0.00	24.00	
17.08.23	2.360	86.10	87.6406	54.79	55.4648	31.26	62.4	50.8	12.8	8.0	9.8	9.5	0.00	24.00	
18.08.23	2.412	85.90	87.4980	55.25	55.9238	30.65	63.8	51.1	12.3	8.0	9.7	9.5	0.25	23.75	D
Итого	72.949	2558.97	2605.2871	1598.35	1617.3730	960.62	62.9	50.2	12.7	8.0	9.7	9.4	1.34	742.66	1.34

Показание интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	TR
18.08.23	24:00	569.374	26166.07	19179.99	26617.82	19414.26	5377.15
19.07.23	00:00	496.476	23607.10	17581.64	24012.53	17796.89	4634.49
Итого		72.949	2558.97	1598.35	2605.29	1617.37	742.66

Отчетный период

744.00\_час.

Период норм. работы

742.66\_час.

Период отключения питания

(U) 0.025\_час.

(D) 0.617\_час.

(G) 0.000\_час.

Период функц.отказа

(E) 0.696\_час.

(g) 0.000\_час.

Представитель абонента



Представитель теплоснабжающей организации




*V = 989, 703 с.ч. 3*  
*Q T3c = 61, 757 T3cm*