

Организация *ООО "Управляющая Компания"*

Дата: 21.08.2023

Абонент: проезд Северный 3 НЕТ1.

Формулы: $Q_{сумм} = M1 * (h1 - h_{хв}) - M2 * (h2 - h_{хв})$

КМ-5-4

№ 370318

Система: Отп+ГВС

Версия ПО: - Канал: 1

$Q_{гвс} = (V1 - V2) * 0.0654$

$Q_{цв} = Q_{сумм} - Q_{гвс}$

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 20.07.2023 по 19.08.2023

DN1= 50 мм G1max/G1min= 60/0.06 т/ч DN2= 50 мм G2max/G2min= 60/0.06 т/ч

	Тепло, Гкал			Масса, т		Объем, м3		Потр. ГВ		Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Классифик. ошибок
	Q сумм	Q цв	Q гвс	M1	M2	V1	V2	M гв, т	V гв, м3	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
20.07...	1,31	0,57	0,74	114,44	103,60	116,42	105,06	10,84	11,36	61,31	54,32	6,99	9,0	2,97	24,0	
21.07...	1,31	0,56	0,75	114,58	103,59	116,55	105,04	10,99	11,51	60,99	54,08	6,92	9,0	3,0	24,0	
22.07...	1,33	0,57	0,76	114,77	103,78	116,77	105,21	10,99	11,56	61,58	54,58	7,01	9,0	3,01	24,0	
23.07...	1,39	0,56	0,83	116,00	103,84	118,01	105,31	12,15	12,70	61,73	54,73	7,0	9,0	3,0	24,0	
24.07...	1,36	0,56	0,80	115,86	103,94	117,87	105,40	11,72	12,26	61,48	54,53	6,95	9,0	3,03	24,0	
25.07...	1,34	0,57	0,78	115,38	104,05	117,39	105,52	11,33	11,87	61,65	54,67	6,98	9,0	3,02	24,0	
26.07...	1,36	0,53	0,83	116,97	104,77	118,98	106,25	12,20	12,74	61,1	54,39	6,71	9,0	3,05	24,0	
27.07...	1,32	0,53	0,79	115,01	103,46	116,98	104,91	11,54	12,07	61,07	54,3	6,77	9,0	3,03	24,0	
28.07...	1,27	0,52	0,75	114,42	103,47	116,37	104,89	10,96	11,48	60,68	54,07	6,61	9,0	3,04	24,0	
29.07...	1,30	0,55	0,74	114,58	103,73	116,55	105,17	10,85	11,38	61,09	54,23	6,86	9,0	3,05	24,0	
30.07...	1,40	0,55	0,85	118,92	104,45	118,96	105,93	12,47	13,03	61,64	54,73	6,92	9,0	3,07	24,0	
31.07...	1,30	0,56	0,75	114,46	103,57	116,43	105,01	10,89	11,42	61,24	54,35	6,89	9,0	3,06	24,0	
01.08...	1,37	0,53	0,84	115,78	103,45	117,73	104,89	12,31	12,84	61,15	54,35	6,8	9,0	3,06	24,0	
02.08...	1,44	0,50	0,94	117,97	104,17	120,00	105,82	13,80	14,37	61,05	54,38	6,67	9,0	3,07	24,0	
03.08...	1,40	0,52	0,88	116,84	103,96	118,87	105,44	12,88	13,43	61,63	54,83	6,7	9,0	3,07	24,0	
04.08...	1,31	0,52	0,79	115,82	104,05	117,82	105,51	11,57	12,11	61,32	54,76	6,55	9,0	3,08	24,0	
05.08...	1,31	0,52	0,78	115,82	104,14	117,83	105,61	11,48	12,01	61,6	55,06	6,54	9,0	3,09	24,0	
06.08...	1,26	0,53	0,73	114,66	104,02	116,67	105,52	10,64	11,15	61,84	55,29	6,54	9,0	3,09	24,0	
07.08...	1,25	0,53	0,72	114,23	103,85	116,24	105,14	10,57	11,09	61,82	55,32	6,5	9,0	3,08	24,0	
08.08...	1,23	0,52	0,71	114,48	104,05	116,46	105,53	10,42	10,92	61,53	55,16	6,37	9,0	3,09	24,0	
09.08...	1,21	0,52	0,69	114,26	104,23	116,22	105,71	10,03	10,51	61,17	54,77	6,39	9,0	3,11	24,0	
10.08...	1,26	0,52	0,74	114,81	104,05	116,77	105,52	10,75	11,25	61,13	54,64	6,49	9,0	3,11	24,0	
11.08...	1,23	0,54	0,69	114,21	104,15	116,19	105,61	10,07	10,58	61,16	54,58	6,6	9,0	3,11	24,0	
12.08...	1,27	0,53	0,74	114,94	104,06	116,89	105,50	10,88	11,39	60,68	54,28	6,6	9,0	3,11	24,0	
13.08...	1,35	0,54	0,80	115,54	103,77	117,54	105,22	11,77	12,32	61,32	54,5	6,81	9,0	3,11	24,0	
14.08...	1,30	0,56	0,74	115,25	104,48	117,26	105,88	10,76	11,29	61,67	54,82	6,85	9,0	3,12	24,0	
15.08...	1,28	0,55	0,73	114,88	103,95	116,67	105,42	10,73	11,25	61,49	54,75	6,73	9,0	3,12	23,85	D
16.08...	1,31	0,53	0,78	115,91	104,56	117,89	106,02	11,35	11,87	61,14	54,51	6,63	9,0	3,12	24,0	
17.08...	1,29	0,48	0,80	115,52	103,72	117,48	105,16	11,80	12,32	60,53	54,03	6,5	9,0	3,12	23,55	D
18.08...	1,26	0,54	0,72	114,44	103,96	116,42	105,43	10,48	10,98	61,16	54,53	6,63	9,0	3,12	24,0	
19.08...	1,30	0,53	0,77	114,97	103,76	116,98	105,25	11,21	11,72	61,73	55,07	6,67	9,0	3,12	23,85	
Итого:	40,65	16,66	23,99	3572,96	3222,48	3634,65	3267,83	350,47	366,82	61,32	54,60	6,71	9,00	3,07	743,26	

Показания интеграторов:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр
19.07.2023	24:00	837,45	39681,38	37001,43	4551,44
19.08.2023	24:00	878,10	43254,33	40223,92	5294,70
ИТОГО:		40,65	3572,95	3222,48	743,26

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2 < min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. -Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min,G>max
744 -743,26 +0,0 +0,0 +0,59 +0,0



Дата: 21.08.2023

Организация: _____

Абонент: провад Северный 3 НЕТ1,

PM-5 № 372500

Система: ХВС

Версия ПО: - Канал: 1

Посуточная ведомость учета параметров водопотребления за период с 20.07.2023 по 19.08.2023

DN1= 32 мм G1max/G1min= 30/0,03 т/ч

Дата	Объем, м3	Температура, С	Давл. ат	Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик- ошибок
	V1				
20.07	21,89	8,0	5,05	24,0	
21.07	19,87	8,0	5,05	24,0	
22.07	20,84	8,0	5,05	24,0	
23.07	22,73	8,0	5,05	24,0	
24.07	22,37	8,0	5,05	24,0	
25.07	22,48	8,0	5,05	24,0	
26.07	22,10	8,0	5,05	24,0	
27.07	23,78	8,0	5,05	24,0	
28.07	23,08	8,0	5,0	24,0	
29.07	23,03	8,0	5,05	24,0	
30.07	23,75	8,0	5,05	24,0	
31.07	22,15	8,0	5,05	24,0	
01.08	24,26	8,0	5,05	24,0	
02.08	20,67	8,0	5,05	24,0	
03.08	23,71	8,0	5,06	24,0	
04.08	24,23	8,0	5,06	24,0	
05.08	24,85	8,0	5,06	24,0	
06.08	26,09	8,0	5,08	24,0	
07.08	24,02	8,0	5,06	24,0	
08.08	23,59	8,0	5,06	24,0	
09.08	23,69	8,0	5,06	24,0	
10.08	27,28	8,0	5,06	24,0	
11.08	22,83	8,0	5,06	24,0	
12.08	24,19	8,0	5,06	24,0	
13.08	24,97	8,0	5,05	24,0	
14.08	22,82	8,0	5,05	24,0	
15.08	23,57	8,0	5,05	24,0	
16.08	23,56	8,0	5,05	24,0	
17.08	25,03	8,0	5,05	24,0	
18.08	23,65	8,0	5,05	24,0	
19.08	26,99	8,0	5,05	24,0	
Итого:	728,10	8,00	5,05	744,0	

Показания интеграторов:

Дата	Время	V1, м3	Тр
19.07.2023	00:00	4433,15	4798,42
19.08.2023	00:00	5161,25	5542,42
ИТОГО:		728,10	744,00

Классификация ошибок:
 D - отключение по t1-t2<min
 G - отключение по Gmin, Gmax
 E - функциональный отказ
 C - отключение счета
 U - отключение питания

Тотч.
744

=Тнараб.
=744,0

+Тоб.пит.
+0,0

+Тф.отк.
+0,0

+Тdt<min
+0,0

+ТG<min,G>max
+0,0

+Тотк.сч
+0,0

