

Организация:	ООО "Земельный и Энергетический комплекс"															
Тип прибора:	ИКИС				Номер прибора: 11769											
Адрес дома:	ул Советская 105,				Система: ГВС											
Постоянная видимость учета параметров теплопотребления за период с 19.07.2023 по 18.08.2023																
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Падмас, т		Объем, м3			Температура, С			Давл. ат	Наработка Тр. час	Классифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2			
19.07	0,68	92,41	85,91	6,50	0,00	94,25	87,44	6,81	65,77	62,09	3,68	8,09	8,03	24,0		
20.07	0,66	92,06	86,00	6,06	0,00	93,60	87,53	6,04	65,47	61,82	3,65	8,09	8,03	24,0		
21.07	0,72	92,88	85,52	7,36	0,00	94,72	87,03	7,69	65,39	61,8	3,59	8,09	8,03	23,95		
22.07	0,68	92,06	85,95	6,61	0,00	94,41	87,46	6,92	65,8	62,0	3,8	8,11	8,05	24,0		
23.07	0,73	93,22	85,47	7,75	0,00	95,03	86,98	8,05	65,47	61,92	3,55	8,08	8,02	23,99		
24.07	0,66	92,44	85,96	6,45	0,00	94,28	87,52	6,77	65,37	61,82	3,55	8,09	8,03	24,0		
25.07	0,71	93,16	85,92	7,23	0,00	94,97	87,45	7,52	65,54	62,0	3,54	8,09	8,04	24,0		
26.07	0,66	92,06	86,05	6,52	0,00	94,41	87,58	6,83	65,37	61,89	3,48	8,09	8,03	24,0		
27.07	0,68	92,81	86,06	6,77	0,00	94,66	87,99	7,06	65,79	62,26	3,49	8,09	8,03	24,0		
28.07	0,71	93,31	85,92	7,39	0,00	95,18	87,44	7,72	65,53	62,00	3,44	8,1	8,05	24,0		
29.07	0,72	93,38	85,92	7,45	0,00	95,22	87,47	7,75	65,54	61,99	3,55	8,08	8,02	24,0		
30.07	0,78	93,84	85,81	8,03	0,00	95,72	87,34	8,38	65,76	62,15	3,61	8,07	8,01	24,0		
31.07	0,68	92,81	85,97	6,84	0,00	94,66	87,50	7,16	65,43	61,9	3,53	8,09	8,03	24,0		
01.08	0,69	87,98	80,47	7,09	0,00	89,31	81,91	7,41	65,81	62,09	3,72	7,38	7,38	24,0		
02.08	0,71	84,83	77,25	7,38	0,00	85,31	78,64	7,67	65,91	62,1	3,81	6,97	6,96	24,0		
03.08	0,70	85,81	78,45	7,36	0,00	87,50	79,84	7,66	65,56	61,89	3,66	7,12	7,11	24,0		
04.08	0,64	92,34	86,06	6,27	0,00	94,19	87,03	6,96	65,63	62,27	3,36	8,11	8,05	24,0		
05.08	0,68	92,91	85,94	6,97	0,00	94,78	87,50	7,28	65,09	62,71	3,38	8,11	8,06	24,0		
06.08	0,69	93,09	85,81	7,28	0,00	94,94	87,38	7,56	65,22	62,62	3,3	8,1	8,04	23,95		
07.08	0,68	92,90	86,08	6,82	0,00	94,38	87,88	6,72	65,48	63,09	3,37	8,12	8,08	24,0		
08.08	0,67	93,00	86,00	7,00	0,00	94,88	87,56	7,31	65,58	62,32	3,24	8,11	8,05	24,0		
09.08	0,39	95,78	91,28	4,50	0,00	96,75	92,00	4,66	61,8	58,83	2,97	5,72	5,77	23,13		
10.08	0,61	92,96	86,86	5,70	0,00	94,41	88,42	5,98	65,8	62,06	3,44	8,1	8,04	24,0		
11.08	0,65	92,91	86,59	6,31	0,00	94,75	88,16	6,59	65,87	62,42	3,45	8,1	8,04	24,0		
12.08	0,68	93,28	86,47	6,81	0,00	95,13	88,00	7,13	65,51	62,07	3,44	8,09	8,03	24,0		
13.08	0,71	95,44	87,72	7,72	0,00	97,25	89,25	8,00	64,47	61,15	3,32	8,06	8,0	23,95		
14.08	0,66	93,88	87,17	6,70	0,00	95,89	88,67	7,02	64,29	60,94	3,35	8,09	8,03	24,0		
15.08	0,69	93,88	86,34	7,53	0,00	95,66	87,85	7,83	64,12	60,8	3,32	8,07	8,02	24,0		
16.08	0,69	93,89	86,22	7,47	0,00	95,47	87,72	7,75	64,23	60,89	3,34	8,08	8,02	24,0		
17.08	0,35	91,81	47,94	3,86	0,00	92,75	48,70	4,05	62,11	58,97	3,14	5,47	5,53	18,44		
18.08	0,70	95,83	88,45	7,17	0,00	97,50	90,03	7,47	65,19	61,79	3,4	8,37	8,3	23,92		
Итого:	20,58	2788,13	2577,59	210,53	0,00	2842,97	0,00	219,63	65,31	61,84	3,47	7,92	7,87	737,23		
Показания инверторов сброса:													Классификация ошибок:			
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр. ч								Q - отключение по t1-t2-мин			
18.07.2023	24:00	2543,42	283630,00	251766,91	74726,31								G - отключение по Gmin, Gmax			
18.08.2023	24:00	2564,00	286418,13	254344,50	75463,55								C - функциональный отказ			
ИТОГО:													U - отключение питания			
Точ.	- Тнараб.	+ Тсб.лит.	+ Тф.отк.	+ Тdtemp	ТG<mi	+ ТG>max	+ Тd.o.									
744,00	- 737,23	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0									
Дос-вст: Q =		20,789, Гкал														
Представитель													Представитель			
исполнителя													теплоэнергоснабжающей			
													организации			



$V = 221,647 \text{ м}^3$
 $Q_{ГВС} = 13,831 \text{ Гкал}$