

Организация "ООО "Управлядом Юг Подмосковья"
 Адрес ул. Советская д.114 (ГВС) Версия 02.30
 Тип теплосчетчика КМ-5-4
 Дата последующей поверки Теплосчетчика _____

Советская 114
 Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 372081

Год.: 0.06 - 60.0_М3/ч Ду= _____мм
 Собр.: 0.06 - 60.0_М3/ч Ду= _____мм
 Гн : 10_л/мин

Послужная ведомость учета параметров теплоотребления
 с 19.07.2023 по 18.08.2023

Дата	Q Гкал	M1 M1	Масса, тонн, Объем, M3			M1-M2 разбор	Температура, °C			Давление		Время, час		Классиф ошибок
			V1	M2	V2		t1	t2	t1-t2	схв	P1 атм	P2 атм	нераб. тн	
19.07.23	1.631	157.67	160.8145	144.87	147.3516	12.80	66.3	60.3	6.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
20.07.23	1.516	155.98	159.0645	144.95	147.4141	11.03	65.9	60.0	6.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
21.07.23	1.553	156.59	159.6895	144.79	147.2578	11.80	65.9	60.0	5.9	9.0	0.4	0.00	24.00	E
22.07.23	1.567	157.13	160.2529	145.48	147.9551	11.65	66.1	60.1	6.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
23.07.23	1.533	158.23	161.3594	147.18	149.6680	11.05	65.9	59.8	6.1	9.0	0.4	0.00	24.00	
24.07.23	1.606	159.18	162.3359	147.17	149.6504	12.02	65.9	59.8	6.1	9.0	0.4	0.00	24.00	
25.07.23	1.611	159.24	162.4004	147.16	149.6660	12.02	66.0	59.9	6.1	9.0	0.4	0.00	24.00	
26.07.23	1.545	158.54	161.6680	147.26	149.7578	11.28	65.8	59.8	6.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
27.07.23	1.536	158.34	161.5020	147.48	150.0039	10.86	66.2	60.1	6.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
28.07.23	1.494	157.98	161.1035	147.52	150.0391	10.46	66.0	60.1	5.9	9.0	0.4	0.00	24.00	
29.07.23	1.586	158.75	161.9082	147.21	149.7070	11.54	66.3	60.1	6.1	9.0	0.4	0.00	24.00	
30.07.23	1.577	158.24	161.4063	147.05	149.5645	11.19	66.3	60.1	6.2	9.0	0.4	0.00	24.00	
31.07.23	1.559	158.50	161.6348	147.21	149.7109	11.28	66.0	60.1	6.1	9.0	0.4	0.00	24.00	
01.08.23	1.485	147.89	150.8438	137.70	140.0410	10.19	66.3	59.9	6.4	9.0	0.4	0.00	24.00	
02.08.23	1.576	143.34	146.2285	132.61	134.8477	10.73	66.5	59.8	6.6	9.0	0.4	0.00	24.00	
03.08.23	1.483	145.69	148.5898	135.05	137.3379	10.64	66.1	59.7	6.3	9.0	0.4	0.00	24.00	
04.08.23	1.409	156.88	160.0000	147.71	150.2363	9.17	66.1	60.3	5.8	9.0	0.4	0.00	24.00	
05.08.23	1.402	156.54	159.6875	147.68	150.2383	8.87	66.6	60.3	5.9	9.0	0.4	0.00	24.00	
06.08.23	1.493	158.38	161.5547	147.53	150.0938	10.85	66.4	60.6	5.9	9.0	0.4	0.00	24.00	
07.08.23	1.465	157.66	160.8750	147.76	150.3632	9.91	66.9	61.1	5.9	9.0	0.4	0.00	24.00	
08.08.23	1.424	157.70	160.8086	147.79	150.3242	9.92	65.9	60.3	5.7	9.0	0.4	0.00	24.00	
09.08.23	0.988	100.36	102.1445	89.93	91.3085	10.43	62.0	56.9	5.2	9.0	0.4	4.53	19.47	ED
10.08.23	1.532	159.14	162.3086	148.16	150.6719	10.98	66.1	60.1	6.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
11.08.23	1.460	158.39	161.5664	148.36	150.8516	10.03	66.3	60.4	6.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
12.08.23	1.466	158.52	161.6484	148.11	150.5840	10.40	65.9	60.1	5.9	9.0	0.4	0.00	24.00	
13.08.23	1.472	161.40	164.4922	150.49	152.9219	10.91	64.9	59.2	5.7	9.0	0.4	0.00	24.00	
14.08.23	1.558	161.72	164.8008	149.33	151.7383	12.39	64.8	59.0	5.8	9.0	0.4	0.00	24.00	
15.08.23	1.533	160.20	163.2500	147.90	150.2793	12.30	64.7	58.9	5.7	9.0	0.4	0.00	24.00	
16.08.23	1.520	159.89	162.9492	147.88	150.2676	12.01	64.7	59.0	5.7	9.0	0.4	0.00	24.00	
17.08.23	0.937	88.86	88.3438	73.01	74.1289	10.85	62.2	57.1	5.1	9.0	0.4	1.03	22.97	E
18.08.23	1.406	159.58	162.7188	149.44	151.9395	10.14	65.8	60.2	5.6	9.0	0.4	0.00	24.00	
Итого	45.884	4741.52	4834.9512	4401.77	4475.9219	339.74	65.8	59.9	5.9	9.0	2.3	5.56	738.44	5.56

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Совместный труд	
							Тр.	Тр.
18.08.23	24:00	379.274	34673.15	31377.46	35339.70	31891.04	5192.67	
19.07.23	00:00	333.391	29931.63	26975.69	30504.75	27415.12	4454.23	
Итого		45.884	4741.52	4401.77	4834.95	4475.92	738.44	

Четный период _____ 744.00_час. Период норм. работы _____ 738.44_час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000_час. Период функц. отказа (E) _____ 1.257_час.
 период t2-t1 < min (D) _____ 4.305_час. период G=tn (G) _____ 0.000_час.
 период G=max _____ 0.000_час.

Представитель _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

Идентификационный номер абонента _____



V = 361,733 ч.ч.з
ФТМ = 22,572 ч.ч.ч