

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС
за период с 19.07.2023 по 18.08.2023

22.08.23 16:30

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"
 Адрес объекта: ул. Советская д.89 гвс
 Теплосчетчик МКТС: № 011439-2
 Формула расчета тепла: Q = MI(h1-hx) Версия МКТС: 2.51

Дата/ Время	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	V1-V2		M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		T1 [°C]	T2 [°C]	Tхп [°C]	P1 [атм]	P2 [атм]	Тнар [час]	Отказы
				Подмес	Разбор			Подмес	Разбор							
19.07.23	0.432	8.596	0.000	0.000	8.596	8.447	0.000		8.447	61.2		10.0	4.0		24.00	
20.07.23	0.429	8.594	0.000	0.000	8.594	8.447	0.000		8.447	60.9		10.0	4.0		24.00	
21.07.23	0.398	7.996	0.000	0.000	7.996	7.861	0.000		7.861	60.7		10.0	4.0		24.00	
22.07.23	0.421	8.395	0.000	0.000	8.395	8.252	0.000		8.252	61.1		10.0	4.0		24.00	
23.07.23	0.486	9.680	0.000	0.000	9.680	9.512	0.000		9.512	61.2		10.0	4.0		24.00	
24.07.23	0.444	8.869	0.000	0.000	8.869	8.719	0.000		8.719	61.0		10.0	4.0		24.00	
25.07.23	0.422	8.455	0.000	0.000	8.455	8.309	0.000		8.309	60.9		10.0	4.0		24.00	
26.07.23	0.383	7.711	0.000	0.000	7.711	7.580	0.000		7.580	60.6		10.0	4.0		24.00	
27.07.23	0.424	8.416	0.000	0.000	8.416	8.271	0.000		8.271	61.3		10.0	4.0		24.00	
28.07.23	0.408	8.195	0.000	0.000	8.195	8.057	0.000		8.057	60.7		10.0	4.0		24.00	
29.07.23	0.439	8.785	0.000	0.000	8.785	8.635	0.000		8.635	60.9		10.0	4.0		24.00	
30.07.23	0.341	6.820	0.000	0.000	6.820	6.705	0.000		6.705	60.9		10.0	4.0		24.00	
31.07.23	0.381	7.670	0.000	0.000	7.670	7.541	0.000		7.541	60.6		10.0	4.0		24.00	
01.08.23	0.370	7.395	0.000	0.000	7.395	7.268	0.000		7.268	61.0		10.0	4.0		24.00	
02.08.23	0.425	8.449	0.000	0.000	8.449	8.303	0.000		8.303	61.2		10.0	4.0		24.00	
03.08.23	0.400	8.023	0.000	0.000	8.023	7.887	0.000		7.887	60.8		10.0	4.0		24.00	
04.08.23	0.360	7.313	0.000	0.000	7.313	7.188	0.000		7.188	61.0		10.0	4.0		24.00	
05.08.23	0.386	7.621	0.000	0.000	7.621	7.488	0.000		7.488	61.6		10.0	4.0		24.00	
06.08.23	0.376	7.438	0.000	0.000	7.438	7.307	0.000		7.307	61.5		10.0	4.0		24.00	
07.08.23	0.428	8.375	0.000	0.000	8.375	8.229	0.000		8.229	62.0		10.0	4.0		24.00	
08.08.23	0.382	7.592	0.000	0.000	7.592	7.461	0.000		7.461	61.2		10.0	4.0		24.00	
09.08.23	0.275	6.053	0.000	0.000	6.053	5.963	0.000		5.963	56.2		10.0	4.0		23.04	
10.08.23	0.378	7.535	0.000	0.000	7.535	7.406	0.000		7.406	61.1		10.0	4.0		24.00	Эл
11.08.23	0.405	8.021	0.000	0.000	8.021	7.881	0.000		7.881	61.4		10.0	4.0		24.00	
12.08.23	0.354	7.074	0.000	0.000	7.074	6.955	0.000		6.955	60.9		10.0	4.0		24.00	
13.08.23	0.400	8.115	0.000	0.000	8.115	7.979	0.000		7.979	60.2		10.0	4.0		24.00	
14.08.23	0.387	7.875	0.000	0.000	7.875	7.744	0.000		7.744	60.0		10.0	4.0		24.00	
15.08.23	0.339	6.941	0.000	0.000	6.941	6.828	0.000		6.828	59.7		10.0	4.0		24.00	
16.08.23	0.425	8.654	0.000	0.000	8.654	8.510	0.000		8.510	60.0		10.0	4.0		24.00	
17.08.23	0.263	6.227	0.000	0.000	6.227	6.143	0.000		6.143	52.8		10.0	4.0		24.00	
18.08.23	0.398	7.967	0.000	0.000	7.967	7.830	0.000		7.830	61.0		10.0	4.0		24.00	
Итого:	12.163	244.850	0.000	0.000	244.850	240.703	0.000		240.703	60.6		10.0	4.0		743.04	Эл

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Тнар [час]
18.08.23 24:00	1369.766	28632.42	0.00	28176.62	0.00	67445.21
18.07.23 24:00	1357.604	28387.57	0.00	27935.92	0.00	66702.17
Итого:	12.163	244.85	0.00	240.70	0.00	743.04

Отчетный период: **744.00** ч

Время работы: **743.04** ч

Суммарное время отказа: **0.96** ч = **0.96** + **0.00** + **0.00**
 Сбой эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Дипл. Гв (ДГ)

Представитель
потребителя: _____

Представитель
поставщика: _____



Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

V = 245,166 м³
Q_{ГВС} = 15,298 Гкал