

Показания ОДПУ по МКД по адресу ул. Юбилейная д.15 на 21.09.2023г.

Мера прибора учета	Место расположе-ния	Заводской N счетчика	Тип показаний	Начальное показание	Текущие показания	Коэффициент трансф.	Расход, кВт
Мероприем 230 ART-03 RN	ВРУ-1	42091577	T1 (день)	1986	2053	60	67
Мероприем 230 ART-03 RN	ВРУ-1	42091577	T2 (ночь)	759	778	60	19
Мероприем 230 ART-03 RN	ВРУ-1	42091480	T1 (день)	1334	1387	60	53
Мероприем 230 ART-03 RN	ВРУ-1	42091480	T2 (ночь)	470	489	60	19
Мероприем 230 ART-03 RN	ВРУ-1	42091596	T1 (день)	3884	3961	20	77
Мероприем 230 ART-03 RN	ВРУ-1	42091596	T2 (ночь)	1900	1937	20	37
Мероприем 230 ART-03 RN	ВРУ-2	42091483	T1 (день)	2393	2496	60	103
Мероприем 230 ART-03 RN	ВРУ-2	42091483	T2 (ночь)	801	830	60	29
Мероприем 230 ART-03 RN	ВРУ-2	41798786	T1 (день)	1925	2002	60	77
Мероприем 230 ART-03 RN	ВРУ-2	41798786	T2 (ночь)	752	783	60	31
Мероприем 230 ART-03 RN	ВРУ-2	42364951	T1 (день)	2396	2467	20	69
Мероприем 230 ART-03 RN	ВРУ-2	42364951	T2 (ночь)	997	1024	20	27
Мероприем 230 ART-03 RN	ВРУ	42364872	T1 (день)	3762	4094	40	332
Мероприем 230 ART-03 RN	ВРУ	42364872	T2 (ночь)	945	1002	40	57
Мероприем 230 ART-03 RN	ВРУ	42364940	T1 (день)	116	120	40	4
Мероприем 230 ART-03 RN	ВРУ	42364940	T2 (ночь)	15	17	40	2

T1

34 390,00

4,93

169 394,60

T2

9 520,00

1,91

18 183,20
187 578,00

Главный инженер

ООО "Управлядом ЮГ-Подмосковье"

Ромашко А.И.

