

Организация "ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 адрес "Московское шоссе, д. 40"
 № теплосчетчика "КМ-5-2" версия "02.30"
 дата последней проверки теплосчетчика

"Московское шоссе, 40"
 Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 383951

Год.: 0.1 / 100 ОмЗ/4 Ду= _____ мм
 Гобр.: 0.1 / 100 ОмЗ/4 Ду= _____ мм
 Гп.: 10 / ИмЗ/4 Ду= _____ мм

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с "17.10.2022" по "16.11.2022"

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			M1-M2 Утечка	Vi	Температура, С			Работы Тр	Классиф ошибок	
		M1	M2	M1-M2			t1	t2	t1-t2			Нераб. Тр
17.10.22	3.599	411.6367	415.8086	0.00	0.00	4.1719	43.83	35.07	8.77	0.00	24.00	
18.10.22	3.599	411.0078	415.2773	0.00	0.00	4.2695	44.14	35.37	8.78	0.00	24.00	
19.10.22	3.875	408.8555	413.1055	0.00	0.00	4.2500	45.98	36.47	9.50	0.00	24.00	
20.10.22	4.091	407.4648	411.7266	0.00	0.00	4.2617	47.25	37.19	10.06	0.00	24.00	
21.10.22	4.252	407.2109	411.5000	0.00	0.00	4.2891	47.73	37.26	10.47	0.00	24.00	
22.10.22	4.238	407.3516	411.5469	0.00	0.00	4.1953	47.74	37.31	10.43	0.00	24.00	
23.10.22	4.476	406.9922	411.2578	0.00	0.00	4.2656	49.12	38.10	11.02	0.00	24.00	
24.10.22	4.605	408.8828	412.6094	0.00	0.00	3.7266	49.78	38.50	11.29	0.00	24.00	
25.10.22	5.497	407.8984	413.6484	0.00	0.00	3.7500	54.09	40.59	13.50	0.00	24.00	
26.10.22	5.141	406.7813	409.5938	0.00	0.00	2.8125	52.14	39.48	12.66	0.00	24.00	
27.10.22	4.404	407.5234	411.3594	0.00	0.00	3.8359	47.92	37.09	10.83	0.00	24.00	
28.10.22	4.376	407.4453	410.6719	0.00	0.00	3.2866	47.81	37.05	10.76	0.00	24.00	
29.10.22	3.988	407.9688	411.6484	0.00	0.00	3.6797	46.24	36.44	9.80	0.00	24.00	
30.10.22	3.874	408.0000	411.7344	0.00	0.00	3.9574	45.10	35.58	9.52	0.00	24.00	
31.10.22	3.608	406.1875	409.5141	0.00	0.00	3.7266	53.44	39.61	13.83	0.00	24.00	
01.11.22	5.871	404.8359	408.4922	0.00	0.00	3.6883	53.23	40.71	14.52	0.00	24.00	
02.11.22	5.795	402.2969	405.9531	0.00	0.00	3.6563	55.24	40.82	14.42	0.00	24.00	
03.11.22	6.060	400.4844	404.3984	0.00	0.00	3.9141	56.19	41.04	15.15	0.00	24.00	
04.11.22	6.215	399.9922	403.3766	0.00	0.00	3.9844	57.03	41.47	15.55	0.00	24.00	
05.11.22	6.334	399.6766	403.2969	0.00	0.00	3.8203	57.62	41.74	15.87	0.00	24.00	
06.11.22	6.190	399.6406	403.5781	0.00	0.00	3.9375	56.82	41.32	15.51	0.00	24.00	
07.11.22	5.733	400.0781	404.1172	0.00	0.00	4.0391	54.73	40.38	14.35	0.00	24.00	
08.11.22	4.773	401.3203	405.3438	0.00	0.00	4.0834	49.88	37.96	11.92	0.00	24.00	
09.11.22	4.287	441.9688	446.8047	0.00	0.00	4.4359	46.56	36.84	9.72	0.00	24.00	
10.11.22	4.232	405.3984	409.6406	0.00	0.00	4.2422	46.96	36.50	10.46	0.00	24.00	
11.11.22	3.882	403.2734	407.5078	0.00	0.00	4.2344	45.32	35.68	9.65	0.00	24.00	
12.11.22	3.533	404.0078	408.1563	0.00	0.00	4.1484	43.01	34.25	8.77	0.00	24.00	
13.11.22	4.069	403.6563	407.8828	0.00	0.00	4.2266	45.80	35.70	10.11	0.00	24.00	
14.11.22	5.062	395.3672	394.0000	1.3672	0.00	-	52.21	39.38	12.83	0.00	24.00	
15.11.22	6.379	399.3359	398.8984	0.4375	0.00	-	58.37	42.38	15.99	0.00	24.00	
16.11.22	6.462	397.8281	401.0234	-	0.00	3.1953	58.44	42.18	16.26	0.00	24.00	
Итого	150.502	12580.1680	12692.4727	1.8047	0.00	114.1096	50.33	38.35	11.98	0.00	744.00	0.00

-0,785

Дата время	московское шоссе 40			
	Q	М1	М2	Vi Tr
16.11.22 24:00	1070.190	76499.73	77038.64	0.00 6978.81
17.10.22 00:00	919.688	63919.57	64346.17	0.00 6234.81
Итого	150.502	12580.17	12692.47	0.00 744.00

Этчетный период — 744.00_час. Период норм. работы — 744.00_час.

Период отключения питания (U) 0.000_час. Период функц.отказа (E) 0.000_час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.000_час. Период G<min (g) 0.000_час.
 Период G>max (G) 0.000_час.

Представитель абонента  Представитель теплоснабжающей организации 



Страница 2

Страница 2