

Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 387092

адрес Московское шоссе, д. 41
 тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30
 дата последней поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.036 - 60.0_мз/ч Ду= _____мм
 Гобр.: 0.036 - 60.0_мз/ч Ду= _____мм
 Гп : 10 _____л/имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 17.10.2022 по 16.11.2022

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C			время, час		Работы Тр	Классиф ошибок	
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2			нераб. ТН
17.10.22	2.303	358.6172	358.8672	-	0.00	0.2500	44.16	37.74	6.42	0.00	24.00	
18.10.22	2.315	358.3828	358.3828	-	0.00	0.2695	44.45	37.99	6.46	0.00	24.00	
19.10.22	2.513	356.3359	356.6133	-	0.00	0.2773	46.30	39.25	7.05	0.00	24.00	
20.10.22	2.637	355.2461	355.5625	-	0.00	0.3164	47.58	40.11	7.47	0.00	24.00	
21.10.22	2.771	355.1758	355.4688	-	0.00	0.2930	48.05	40.26	7.79	0.00	24.00	
22.10.22	2.752	355.3086	355.5703	-	0.00	0.2617	48.04	40.30	7.73	0.00	24.00	
23.10.22	2.922	355.1719	355.4414	-	0.00	0.2695	49.45	41.23	8.22	0.00	24.00	
24.10.22	3.022	356.4023	356.6797	-	0.00	0.2773	50.11	41.64	8.47	0.00	24.00	
25.10.22	3.585	356.1992	356.5117	-	0.00	0.3125	54.43	44.37	10.05	0.00	24.00	
26.10.22	3.289	354.0508	354.3164	-	0.00	0.2656	52.52	43.24	9.28	0.00	24.00	
27.10.22	2.785	354.2578	354.5508	-	0.00	0.2930	48.27	40.42	7.85	0.00	24.00	
28.10.22	2.776	353.6328	353.8594	-	0.00	0.2266	48.13	40.29	7.84	0.00	24.00	
29.10.22	2.526	353.7344	353.9688	-	0.00	0.2344	46.55	39.42	7.13	0.00	24.00	
30.10.22	2.449	353.6992	353.9570	-	0.00	0.2578	45.45	38.54	6.92	0.00	24.00	
31.10.22	3.591	352.9453	353.0898	-	0.00	0.1445	53.84	43.68	10.16	0.00	24.00	
01.11.22	3.756	352.0078	352.1406	-	0.00	0.1328	55.60	44.94	10.66	0.00	24.00	
02.11.22	3.701	349.8750	350.0273	-	0.00	0.1323	55.58	45.01	10.57	0.00	24.00	
03.11.22	3.858	348.5820	348.7148	-	0.00	0.1328	56.57	45.51	11.06	0.00	24.00	
04.11.22	3.982	348.3477	348.4961	-	0.00	0.1484	57.40	45.97	11.42	0.00	24.00	
05.11.22	4.055	347.8398	347.9688	-	0.00	0.1289	57.97	46.32	11.65	0.00	24.00	
06.11.22	3.977	348.1875	348.3594	-	0.00	0.1719	57.21	45.80	11.41	0.00	24.00	
07.11.22	3.681	348.5117	348.6875	-	0.00	0.1758	55.10	44.55	10.55	0.00	24.00	
08.11.22	3.045	349.0898	349.2891	-	0.00	0.1992	50.25	41.53	8.71	0.00	24.00	
09.11.22	2.650	350.8711	351.1172	-	0.00	0.2461	46.88	39.33	7.55	0.00	24.00	
10.11.22	2.687	348.7227	348.8984	-	0.00	0.1758	47.30	39.60	7.70	0.00	24.00	
11.11.22	2.463	348.3047	348.5352	-	0.00	0.2305	45.65	38.59	7.06	0.00	24.00	
12.11.22	2.232	348.5898	348.8086	-	0.00	0.2188	43.34	36.95	6.40	0.00	24.00	
13.11.22	2.585	348.6250	348.8984	-	0.00	0.2734	46.16	38.75	7.41	0.00	24.00	
14.11.22	3.416	347.5547	347.7695	-	0.00	0.2148	52.61	42.79	9.82	0.00	24.00	
15.11.22	4.178	347.5078	347.6797	-	0.00	0.1719	58.77	46.75	12.02	0.00	24.00	
16.11.22	4.194	347.5859	347.7500	-	0.00	0.1641	58.88	46.82	12.06	0.00	24.00	
Итого	96.716	10909.0938	10915.9805	0.0000	0.00	6.8866	50.70	41.85	8.86	0.00	744.00	0.00

Дата	Время	Q	M1	M2	шоссе	4.1	Vi	TP
16.11.22	24:00	695.711	66435.29	66427.76			0.00	4616.79
17.10.22	00:00	598.994	55526.20	55511.78			0.00	3872.79
Итого		✓ 96.716	10909.09	10915.98			0.00	744.00

тчетный период _____ 744.00_час. период норм. работы _____ 744.00_час.
 период отключения питания (U) _____ 0.000_час. период функц.отказа (E) _____ 0.000_час.
 период t1-t2 < min (D) _____ 0.000_час. период G<min (G) _____ 0.000_час.
 период G>max (G) _____ 0.000_час.

представитель _____
 бонента _____
 представитель теплоснабжающей организации _____
 ООО "Газпром теплоснабжение Серпуховский филиал"



Страница 2

Страница 2