

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**за период с 17.10.2022 по 16.11.2022Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"Адрес объекта: ул. Московское шоссе д.47АТеплосчетчик МКТС: № 051048-1Версия МКТС: 6.67Формула расчета тепла:  $Q = M1(h1-h2)$ 


Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
17.10.22	0.859	184.06	185.30	-1.24	43.7	39.0	4.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
18.10.22	0.851	183.79	185.04	-1.25	44.0	39.3	4.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
19.10.22	0.921	182.81	184.04	-1.22	45.8	40.8	5.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
20.10.22	0.970	182.28	183.50	-1.22	47.1	41.8	5.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
21.10.22	1.028	182.27	183.46	-1.19	47.6	41.9	5.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
22.10.22	1.021	182.29	183.48	-1.19	47.6	42.0	5.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
23.10.22	1.079	182.23	183.41	-1.19	49.0	43.0	5.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
24.10.22	1.114	182.83	184.00	-1.17	49.6	43.5	6.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
25.10.22	1.333	188.92	190.09	-1.18	54.0	46.9	7.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
26.10.22	1.207	181.75	182.89	-1.14	52.1	45.5	6.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
27.10.22	1.025	181.77	182.94	-1.17	47.8	42.2	5.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
28.10.22	1.020	181.39	182.55	-1.16	47.7	42.0	5.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
29.10.22	0.914	181.40	182.57	-1.17	46.1	41.0	5.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
30.10.22	0.878	181.33	182.51	-1.18	44.9	40.1	4.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
31.10.22	1.300	181.15	182.31	-1.16	53.3	46.1	7.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
01.11.22	1.377	180.86	181.98	-1.12	55.1	47.5	7.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
02.11.22	1.361	179.82	180.93	-1.11	55.1	47.5	7.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
03.11.22	1.430	179.08	180.18	-1.10	56.0	48.0	8.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
04.11.22	1.470	178.91	179.99	-1.08	56.9	48.7	8.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
05.11.22	1.487	178.55	179.64	-1.09	57.5	49.2	8.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
06.11.22	1.466	178.69	179.79	-1.10	56.7	48.5	8.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
07.11.22	1.343	178.75	179.88	-1.12	54.7	47.1	7.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
08.11.22	1.100	179.00	180.13	-1.13	49.8	43.7	6.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
09.11.22	0.954	179.93	181.06	-1.14	46.4	41.1	5.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
10.11.22	0.964	178.82	179.93	-1.10	46.8	41.4	5.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
11.11.22	0.880	178.57	179.67	-1.10	45.2	40.3	4.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
12.11.22	0.792	178.66	179.77	-1.11	42.9	38.4	4.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
13.11.22	0.930	178.77	179.89	-1.13	45.7	40.5	5.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
14.11.22	1.242	178.32	179.44	-1.12	52.1	45.1	7.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
15.11.22	1.535	178.29	179.41	-1.11	58.3	49.7	8.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
16.11.22	1.539	178.30	179.43	-1.13	58.4	49.8	8.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
<b>Итого:</b>	<b>35.387</b>	<b>5603.61</b>	<b>5639.21</b>	<b>-35.60</b>	<b>50.2</b>	<b>43.9</b>	<b>6.3</b>	<b>4.0</b>	<b>4.0</b>	<b>744.00</b>	<b>0.00</b>	

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
16.11.22 24:00	315.127	39089.21	39314.15	8311.91
16.10.22 24:00	279.740	33485.61	33674.94	7567.91
<b>Итого:</b>	<b>35.387</b>	<b>5603.61</b>	<b>5639.21</b>	<b>744.00</b>

Отчетный период: 744.00 чВремя работы: 744.00 чСуммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправ.(Не) Сб.пит.(ДС) Сб.пит.(ДГ) dt&lt;min (Dt)

Представитель  
потребителя: Представитель  
поставщика: Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.31