

## Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 17.10.2022 по 16.11.2022

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"

Адрес объекта: ул. Новая д.10

Теплосчетчик МКТС: № 010800-1

Версия МКТС: 2.51

Формула расчета тепла:  $Q = M1(h1-h2)$ 

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
17.10.22	1.357	265.31	263.41	1.90	44.1	39.0	5.1	6.5	5.9	24.00	0.00	
18.10.22	1.224	265.25	263.38	1.90	42.3	37.7	4.6	6.4	5.9	24.00	0.00	
19.10.22	1.172	264.75	262.84	1.90	41.8	37.3	4.4	6.4	5.9	24.00	0.00	
20.10.22	1.393	263.91	262.00	1.92	44.6	39.4	5.3	6.4	5.9	24.00	0.00	
21.10.22	1.650	263.13	261.16	1.95	48.4	42.1	6.3	6.5	5.9	24.00	0.00	
22.10.22	1.464	263.50	261.59	1.93	45.6	40.1	5.6	6.5	5.9	24.00	0.00	
23.10.22	1.488	264.22	262.09	2.13	45.7	40.0	5.6	6.5	5.9	24.00	0.00	
24.10.22	1.498	264.56	262.59	1.93	45.3	39.7	5.7	6.4	5.9	24.00	0.00	
25.10.22	1.900	263.59	261.63	1.97	51.0	43.8	7.2	6.5	5.9	24.00	0.00	
26.10.22	1.847	263.59	261.66	1.96	50.3	43.3	7.0	6.5	6.0	24.00	0.00	
27.10.22	1.766	263.72	261.75	1.96	49.2	42.5	6.7	6.6	6.0	24.00	0.00	
28.10.22	1.462	264.25	262.31	1.93	45.0	39.5	5.5	6.5	6.0	24.00	0.00	
29.10.22	1.206	275.44	273.47	2.00	41.4	37.0	4.4	6.6	6.0	24.00	0.00	
30.10.22	1.460	282.72	280.63	2.08	44.4	39.2	5.2	6.6	6.0	24.00	0.00	
31.10.22	1.982	253.22	251.31	1.90	52.3	44.5	7.8	6.5	6.0	24.00	0.00	
01.11.22	2.032	265.03	263.06	1.99	52.4	44.8	7.7	6.7	6.1	24.00	0.00	
02.11.22	1.925	265.16	263.16	1.98	51.0	43.8	7.3	6.6	6.1	24.00	0.00	
03.11.22	2.200	252.72	250.78	1.93	54.9	46.2	8.7	6.6	6.1	24.00	0.00	
04.11.22	2.049	248.50	246.66	1.86	52.5	44.2	8.3	6.6	6.1	24.00	0.00	
05.11.22	2.147	254.25	252.34	1.91	53.8	45.4	8.5	6.5	6.0	24.00	0.00	
06.11.22	2.217	257.06	255.13	1.93	54.5	45.8	8.6	6.6	6.1	24.00	0.00	
07.11.22	2.010	257.22	255.34	1.89	52.0	44.1	7.8	6.6	6.1	24.00	0.00	
08.11.22	1.720	257.56	255.69	1.87	48.1	41.5	6.7	6.6	6.1	24.00	0.00	
09.11.22	1.330	258.06	256.25	1.84	42.8	37.6	5.2	6.5	6.0	24.00	0.00	
10.11.22	1.281	258.13	256.25	1.84	42.0	37.0	5.0	6.5	6.0	24.00	0.00	
11.11.22	1.306	258.06	256.28	1.84	42.5	37.4	5.1	6.4	5.9	24.00	0.00	
12.11.22	1.213	256.75	254.88	1.82	41.2	36.5	4.7	6.5	6.0	24.00	0.00	
13.11.22	1.346	254.50	252.72	1.81	43.2	37.9	5.3	6.5	6.0	24.00	0.00	
14.11.22	2.030	252.56	250.69	1.85	52.5	44.5	8.0	6.5	6.0	24.00	0.00	
15.11.22	1.937	258.38	256.50	1.89	51.1	43.6	7.5	6.3	5.7	24.00	0.00	
16.11.22	2.266	261.44	259.47	1.94	54.8	46.1	8.7	6.6	6.1	24.00	0.00	
<b>Итого:</b>	<b>51.879</b>	<b>8096.53</b>	<b>8037.00</b>	<b>59.52</b>	<b>47.7</b>	<b>41.3</b>	<b>6.4</b>	<b>6.5</b>	<b>6.0</b>	<b>744.00</b>	<b>0.00</b>	

## Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
16.11.22 24:00	3783.300	526683.63	522652.75	69511.62
16.10.22 24:00	3731.421	518587.09	514615.75	68767.62
<b>Итого:</b>	<b>51.879</b>	<b>8096.53</b>	<b>8037.00</b>	<b>744.00</b>

Отчетный период: 744.00 ч

Время работы: 744.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Отказ:з-пит.(Эл) Невспрпн.(Не) Огр&gt;max(ДГ) Огр&gt;max(ДГ) dt&lt;min(Дт)

Представитель  
потребителя:Представитель  
поставщика:

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.31

