

Организация:	ООО "Управдом ЮГ Подмоскья"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	КМ-5-2	Номер прибора:	363347
Адрес дома:	ул Новая 17,	Система:	Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 17.10.2022 по 16.11.2022

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Поднос, т		Объем, м3			Температура, С		Давл. ат		Наработка Тр. час	Классификация ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2			
17.10	1,16	164,65	164,64	0,10	0,00	166,04	165,50	0,53	41,78	34,57	7,19	0,09	5,0	24,0		
18.10	1,13	164,44	164,64	0,00	0,20	165,78	166,57	0,21	40,93	33,97	6,96	0,08	5,0	24,0		
19.10	1,12	163,68	163,67	0,00	0,20	165,02	164,81	0,21	41,22	34,25	6,96	0,09	5,0	24,0		
20.10	1,21	163,21	163,39	0,00	0,18	164,82	164,34	0,28	42,11	34,56	7,55	0,09	5,0	24,0		
21.10	1,42	162,06	162,82	0,00	0,16	164,26	163,85	0,41	44,09	36,12	8,87	0,09	5,0	24,0		
22.10	1,23	162,46	162,65	0,00	0,18	163,68	163,59	0,28	42,12	34,43	7,69	0,09	5,0	24,0		
23.10	1,23	162,33	162,49	0,00	0,17	163,72	163,43	0,29	42,1	34,41	7,69	0,09	5,0	24,0		
24.10	1,27	162,18	162,35	0,00	0,18	163,59	163,29	0,30	42,4	34,43	7,96	0,09	5,0	24,0		
25.10	1,58	161,97	162,13	0,00	0,17	163,68	163,20	0,48	46,75	36,86	9,89	0,09	5,0	24,0		
26.10	1,61	161,63	160,87	0,78	0,00	163,35	161,94	1,41	47,05	36,96	10,1	0,09	5,0	24,0		
27.10	1,52	161,38	161,50	0,00	0,13	163,03	162,64	0,49	45,82	36,36	9,56	0,09	5,0	24,0		
28.10	1,25	161,27	161,40	0,00	0,13	162,68	162,32	0,35	42,33	34,44	7,89	0,09	5,0	24,0		
29.10	1,09	161,21	161,35	0,00	0,13	162,50	162,23	0,27	40,35	33,47	6,89	0,09	5,0	24,0		
30.10	1,26	160,97	161,10	0,00	0,13	162,40	162,04	0,36	42,73	34,76	7,96	0,09	5,0	24,0		
31.10	1,73	160,76	160,85	0,00	0,08	162,62	161,96	0,63	48,95	38,07	10,88	0,09	5,0	24,0		
01.11	1,76	160,61	160,70	0,00	0,09	162,49	161,84	0,65	49,27	38,17	11,1	0,09	5,0	24,0		
02.11	1,66	160,41	160,50	0,00	0,09	162,18	161,59	0,59	47,85	37,38	10,49	0,09	5,0	24,0		
03.11	2,01	160,28	160,24	0,04	0,00	162,30	161,46	0,94	52,41	39,74	12,67	0,09	5,0	24,0		
04.11	1,94	160,66	160,95	0,00	0,08	162,91	162,15	0,76	51,14	38,97	12,17	0,09	5,0	24,0		
05.11	1,89	160,59	160,67	0,00	0,09	162,58	161,84	0,72	50,98	38,65	11,91	0,09	5,0	24,0		
06.11	1,97	160,49	160,57	0,00	0,08	162,58	161,78	0,78	51,68	39,28	12,42	0,09	5,0	24,0		
07.11	1,76	160,11	160,21	0,00	0,10	161,97	161,33	0,64	48,99	37,87	11,12	0,09	5,0	24,0		
08.11	1,49	159,52	159,51	0,02	0,00	161,12	160,51	0,61	45,44	35,96	9,47	0,09	5,0	24,0		
09.11	1,22	159,87	159,98	0,00	0,10	160,23	159,88	0,35	41,89	34,08	7,8	0,09	5,0	24,0		
10.11	1,18	159,63	159,76	0,00	0,13	159,96	159,65	0,31	41,47	33,93	7,55	0,09	5,0	24,0		
11.11	1,16	159,51	159,83	0,00	0,12	159,82	159,52	0,30	41,37	33,91	7,46	0,09	5,0	24,0		
12.11	1,14	159,14	159,26	0,00	0,11	159,45	159,13	0,32	41,13	33,84	7,3	0,09	5,0	24,0		
13.11	1,23	159,02	159,14	0,00	0,12	159,39	159,04	0,35	42,23	34,35	7,89	0,09	5,0	24,0		
14.11	1,84	157,84	157,91	0,00	0,07	159,77	159,04	0,72	50,32	38,55	11,77	0,09	5,0	24,0		
15.11	1,80	157,84	157,71	0,00	0,07	159,53	158,83	0,70	49,58	38,04	11,53	0,09	5,0	24,0		
16.11	2,16	155,94	155,98	0,00	0,05	158,12	157,21	0,91	54,17	40,2	13,97	0,08	5,0	24,0		
Итого:	46,05	4981,29	4983,68	0,92	3,31	6031,57	6030,00	16,14	45,50	36,14	9,36	0,09	5,00	744,0		

Показания интеграторов с учета:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.10.2022	24:00	295,34	25109,53	25177,65	3814,64
16.11.2022	24:00	341,59	30090,82	30161,33	4558,64
ИТОГО:		46,05	4981,29	4983,68	744,00

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1 < min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Точ.	Т.нараб.	Т.об.пит.	Т.ф.отк.	Т.дт<ml	TG<ml	TG>max	Т.д.о.
744,00	-744,00	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0

Досчет: Q = 46,054, Гкал

Представитель
абонента

Представитель
теплотехнической
организации

