Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 17.10.2022 по 16.11.2022

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"

Адрес объекта: ул. Новая д.6

Теплосчетчик МКТС: № 010766-1 Версия МКТС: 2.51

Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)

Дата	Тепл.эн.,	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
	Q, Гкал	M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
17.10.22	1.541	326.69	0.00	326.67	43.9	39.2	4.7	6.6	5.8	24.00	0.00	
18.10.22	1.404	326.38	0.00	326.39	42.2	37.9	4.3	6.6	5.8	24.00	0.00	
19.10.22	1.426	327.38	0.00	327.38	42.1	37.8	4.3	6.6	5.7	24.00	0.00	
20.10.22	1.782	327.00	0.00	327.03	45.8	40.3	5.4	6.6	5.8	24.00	0.00	
21.10.22	1.967	326.88	0.00	326.86	48.1	42.1	6.0	6.7	5.8	24.00	0.00	
22.10.22	1.778	327.19	0.00	327.16	45.7	40.3	5.4	6.7	5.8	24.00	0.00	
23.10.22	1.737	327.00	0.00	327.03	45.5	40.2	5.3	6.7	5.8	24.00	0.00	
24.10.22	1.900	326.81	0.00	326.78	46.8	41.0	5.8	6.6	5.8	24.00	0.00	
25.10.22	2.225	326.31	0.00	326.34	50.9	44.1	6.8	6.7	5.9	24.00	0.00	
26.10.22	2.201	326.38	0.00	326.33	50.3	43.6	6.7	6.7	5.9	24.00	0.00	
27.10.22	2.101	326.44	0.00	326.45	49.2	42.8	6.4	6.8	6.0	24.00	0.00	
28.10.22	1.656	326.69	0.00	326.72	44.4	39.3	5.1	6.7	5.9	24.00	0.00	
29.10.22	1.413	344.13	0.00	344.13	41.5	37.4	4.1	6.8	5.9	24.00	0.00	
30.10.22	1.854	343.81	0.00	343.78	46.1	40.8	5.4	6.8	5.9	24.00	0.00	
31.10.22	2.329	313.38	0.00	313.41	52.3	44.8	7.4	6.7	6.0	24.00	0.00	
01.11.22	2.422	331.69	0.00	331.69	52.7	45.4	7.3	6.9	6.0	24.00	0.00	
02.11.22	2.331	325.50	0.00	325.47	51.7	44.5	7.2	6.8	6.0	24.00	0.00	
03.11.22	2.650	313.19	0.00	313.19	55.2	46.8	8.5	6.8	6.0	24.00	0.00	
04.11.22	2.428	307.00	0.00	306.98	52.6	44.7	7.9	6.7	6.0	24.00	0.00	
05.11.22	2.576	316.69	0.00	316.70	54.2	46.0	8.1	6.7	6.0	24.00	0.00	
06.11.22	2.632	318.81	0.00	318.83	54.7	46.5	8.3	6.8	6.0	24.00	0.00	
07.11.22	2.387	318.94	0.00	318.91	52.1	44.6	7.5	6.7	6.0	24.00	0.00	
08.11.22	2.007	318.94	0.00	318.97	48.0	41.7	6.3	6.8	6.0	24.00	0.00	
09.11.22	1.523	319.13	0.00	319.13	42.5	37.7	4.8	6.7	5.9	24.00	0.00	
10.11.22	1.511	319.13	0.00	319.09	42.3	37.6	4.7	6.7	5.9	24.00	0.00	
11.11.22	1.526	319.06	0.00	319.09	42.7	37.9	4.8	6.6	5.8	24.00	0.00	
12.11.22	1.403	316.63	0.00	316.61	41.5	37.1	4.4	6.7	5.9	24.00	0.00	
13.11.22	1.673	314.69	0.00	314.69	44.4	39.1	5.3	6.7	5.9	24.00	0.00	
14.11.22	2.552	312.69	0.00	312.72	54.0	45.8	8.1	6.7	5.9	24.00	0.00	
15.11.22	2.356	320.38	0.00	320.34	51.3	43.9	7.4	6.5	5.7	24.00	0.00	
16.11.22	2.772	325.63	0.00	325.64	55.7	47.1	8.5	6.8	6.0	24.00	0.00	
Итого:	**62.058**	**10020.50**	**0.00**	**10020.50**	**48.0**	**41.9**	**6.2**	**6.7**	**5.9**	**744.00**	**0.00**	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
16.11.22 24:00	4437.091	594897.75	388525.47	68004.78
16.10.22 24:00	4375.033	584877.25	388525.47	67260.78
Итого:	**62.058**	**10020.50**	**0.00**	**744.00**

Отчетный период: 744.00 ч

Время работы: 744.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Отк.эл-пит.(Эд) Неисправн.(Не) Gv<min(ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min (Dt)

Представитель потребителя:

Представитель поставщика:

Распечатано программой MktsPrnt, версия: 1.31