

Был норматив

Организация:	ООО "Управление ЮГ Подольска"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	КП-5-2	Номер прибора:	394856
Адрес дома:	ул Российская 18,	Система:	Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплоотребления за период с 17.10.2022 по 16.11.2022

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечек, т		Подмес, т		Объем, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр. час	Классифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2				
17.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,83	150,30	0,53	20,0	1,0	19,0	-0,05	5,0	0,0	
18.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,38	150,85	0,53	20,0	1,0	19,0	-0,08	5,0	0,0	
19.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,01	150,49	0,52	20,0	1,0	19,0	-0,05	5,0	0,0	
20.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,94	150,33	0,62	20,0	1,0	19,0	-0,08	5,0	0,0	
21.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,95	150,22	0,73	20,0	1,0	19,0	-0,05	5,0	0,0	
22.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,03	150,36	0,67	20,0	1,0	19,0	-0,06	5,0	0,0	
23.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,80	150,13	0,67	20,0	1,0	19,0	-0,07	5,0	0,0	
24.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,01	150,24	0,77	20,0	1,0	19,0	-0,06	5,0	0,0	
25.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,99	150,03	0,96	20,0	1,0	19,0	-0,06	5,0	0,0	
26.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,97	150,10	0,88	20,0	1,0	19,0	-0,06	5,0	0,0	
27.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,03	149,85	1,18	20,0	1,0	19,0	-0,06	5,0	0,0	
28.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,70	149,86	0,84	20,0	1,0	19,0	-0,06	5,0	0,0	
29.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,04	150,22	0,82	20,0	1,0	19,0	-0,06	6,11	0,0	
30.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,64	149,74	0,90	20,0	1,0	19,0	-0,06	5,01	0,0	
31.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,25	149,06	1,19	20,0	1,0	19,0	-0,05	5,0	0,0	
01.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,85	149,71	1,14	20,0	1,0	19,0	-0,05	5,0	0,0	
02.11	0,69	77,95	77,83	0,32	0,00	133,76	132,76	1,00	47,36	38,43	8,93	-0,03	5,0	12,58			
03.11	1,57	149,74	148,90	0,84	0,00	151,69	150,14	1,55	52,1	41,48	10,62	-0,05	5,0	24,0			
04.11	1,58	150,68	149,50	1,18	0,00	152,68	150,77	1,91	52,55	41,91	10,63	-0,05	5,0	24,0			
05.11	1,45	150,52	149,33	1,20	0,00	152,34	150,50	1,84	50,11	40,38	9,73	-0,05	5,0	24,0			
06.11	1,50	150,48	149,33	1,15	0,00	152,35	150,52	1,83	50,74	40,86	10,08	-0,06	5,0	24,0			
07.11	1,37	149,26	148,11	1,15	0,00	150,97	149,22	1,75	48,84	39,54	9,3	-0,05	5,0	24,0			
08.11	1,16	149,54	148,38	1,15	0,00	151,02	149,39	1,63	45,24	37,34	7,89	-0,06	5,0	24,0			
09.11	0,94	152,34	151,18	1,16	0,00	153,80	152,09	1,51	41,19	34,93	6,26	-0,05	5,0	24,0			
10.11	0,90	154,82	153,86	1,15	0,00	156,05	154,55	1,50	40,43	34,51	5,92	-0,05	5,0	24,0			
11.11	0,89	154,09	152,93	1,16	0,00	155,32	153,82	1,50	40,55	34,63	5,92	-0,05	5,0	24,0			
12.11	0,86	154,25	153,08	1,16	0,00	155,45	153,97	1,48	40,14	34,43	5,7	-0,05	5,0	24,0			
13.11	0,95	154,23	153,06	1,15	0,00	155,53	154,01	1,52	41,55	35,25	6,3	-0,05	5,0	24,0			
14.11	1,46	155,14	153,93	1,21	0,00	157,03	155,15	1,88	50,17	40,82	9,55	-0,05	5,0	24,0			
15.11	1,32	155,77	154,54	1,23	0,00	157,75	155,83	1,92	51,41	41,51	9,9	-0,05	5,0	24,0			
16.11	1,67	155,93	154,67	1,25	0,00	158,08	156,04	2,04	53,59	42,77	10,82	-0,05	5,0	24,0			
Итого:	18,52	2214,73	2198,26	16,48	0,00	4705,03	0,00	37,80	47,04	38,56	8,48	-0,05	5,00	348,58			

58472

Показания регистраторов счетчика:							Классификация ошибок:	
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч			
16.10.2022	24:00	168,85	14605,67	14658,27	2319,30			
16.11.2022	24:00	187,37	16820,41	16856,53	2667,89			
ИТОГО:		18,52	2214,73	2198,26	348,58			

Тотч.	=	Тнараб.	+ Тоб.лит.	+ Тф.отк.	+ Тдт<min	+ ТГ<min	+ ТГ>max	+ Тд.о.
744,00	=	348,58	+ 0,0	+ 395,42	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0

Досчет: Q =

Представитель абонента: 

Представитель тепло(водо)снабжающей организации: 



Q доп = 20,4 гкал (с 01.11.22)