

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 17.10.2022 по 16.11.2022

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Российская д.46Теплосчетчик МКТС: № 013147-1Версия МКТС: 2.54Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атн		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
17.10.22	1.537	245.25	243.53	1.74	46.0	39.8	6.2	4.8	0.0	24.00	0.00	
18.10.22	1.353	245.34	243.59	1.75	43.9	38.4	5.4	4.8	0.0	24.00	0.00	
19.10.22	1.302	245.41	243.66	1.75	42.8	37.6	5.2	4.8	0.1	24.00	0.00	
20.10.22	1.580	245.19	243.44	1.74	46.3	40.0	6.4	4.8	0.1	24.00	0.00	
21.10.22	1.802	244.41	242.66	1.74	49.4	42.1	7.3	4.8	0.1	24.00	0.00	
22.10.22	1.623	243.88	242.16	1.73	47.0	40.5	6.6	4.8	-0.0	24.00	0.00	
23.10.22	1.627	242.72	240.97	1.76	47.3	40.7	6.6	4.9	0.0	24.00	0.00	
24.10.22	1.656	242.03	240.25	1.76	47.3	40.5	6.8	4.9	-0.0	24.00	0.00	
25.10.22	1.833	240.84	239.06	1.77	49.4	41.8	7.5	4.9	0.3	23.84	0.16	Dt
26.10.22	1.986	243.06	241.31	1.78	51.5	43.4	8.1	4.9	0.0	24.00	0.00	
27.10.22	1.883	241.75	239.94	1.79	50.0	42.3	7.7	4.9	-0.0	24.00	0.00	
28.10.22	1.589	242.19	240.41	1.80	46.3	39.9	6.5	4.9	0.5	24.00	0.00	
29.10.22	1.298	242.94	241.13	1.80	42.5	37.2	5.3	4.8	2.1	24.00	0.00	
30.10.22	1.579	242.63	240.84	1.78	46.0	39.5	6.5	4.9	2.1	24.00	0.00	
31.10.22	2.134	241.75	239.97	1.76	53.9	45.2	8.8	4.9	1.7	24.00	0.00	
01.11.22	2.144	244.13	242.38	1.77	53.6	44.9	8.7	4.9	0.7	24.00	0.00	
02.11.22	2.053	241.69	240.00	1.71	52.2	43.8	8.4	4.9	0.9	24.00	0.00	
03.11.22	2.395	240.22	238.53	1.66	56.5	46.6	9.9	4.8	1.3	24.00	0.00	
04.11.22	2.412	241.34	239.63	1.73	56.8	46.9	9.9	4.9	1.0	24.00	0.00	
05.11.22	2.241	241.56	239.84	1.72	54.6	45.4	9.2	4.8	1.9	24.00	0.00	
06.11.22	2.314	241.50	239.75	1.72	55.6	46.0	9.5	4.9	1.6	24.00	0.00	
07.11.22	2.114	241.63	239.91	1.73	53.0	44.4	8.7	4.8	0.3	24.00	0.00	
08.11.22	1.866	242.91	241.16	1.76	50.0	42.4	7.6	4.8	0.0	24.00	0.00	
09.11.22	1.478	241.94	240.16	1.79	45.0	39.0	6.0	4.8	0.2	24.00	0.00	
10.11.22	1.417	242.31	240.50	1.77	44.0	38.2	5.8	4.8	1.4	24.00	0.00	
11.11.22	1.458	242.28	240.72	1.61	44.7	38.7	6.0	4.8	1.5	24.00	0.00	
12.11.22	1.286	234.31	232.78	1.50	42.8	37.3	5.4	4.8	1.8	23.03	0.97	Dt
13.11.22	1.523	244.25	242.72	1.55	45.3	39.1	6.2	4.9	2.2	24.00	0.00	
14.11.22	2.233	243.19	241.53	1.65	54.5	45.4	9.1	4.9	2.4	24.00	0.00	
15.11.22	2.399	243.06	241.38	1.68	56.8	47.0	9.8	4.9	0.3	24.00	0.00	
16.11.22	2.550	243.00	241.28	1.72	58.4	48.0	10.4	4.9	0.4	24.00	0.00	
Итого:	56.664	7518.69	7465.16	53.55	49.5	42.0	7.5	4.9	0.8	742.87	1.13	Dt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
16.11.22 24:00	3259.809	371816.63	373721.16	61848.55
16.10.22 24:00	3203.146	364297.94	366256.00	61105.68
Итого:	56.664	7518.69	7465.16	742.87

Отчетный период: 744.00 чВремя работы: 742.87 чСуммарное время отказа: 1.13 ч =
$$0.00 + 0.00 + 0.00 + 1.13$$

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправ.(Не) Gv<min(GV) dt<min(Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.31Q_{отч} = 56,67