

Организация:	ООО "Упрадком ЮГ Подмосковья"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	КН-5-2	Номер прибора:	387083
Адрес дома:	пл Северная 7,	Система:	Отп

Получена ведомость учета параметров теплоснабжения за период с 17.10.2022 по 16.11.2022

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утепл., т		Объем, м3			Температура, С			Длительность, ат		Наработка, Тр, час	Классификация ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.10	2,10	457,83	454,14	3,48	0,00	466,85	462,00	4,65	85,94	81,38	4,56	11,84	10,61	24,0	
18.10	2,08	455,19	451,89	3,50	0,00	464,30	459,83	4,67	86,46	81,91	4,54	11,84	10,64	24,0	
19.10	2,02	453,67	450,21	3,46	0,00	462,62	458,04	4,58	85,96	81,54	4,43	11,85	10,59	24,0	
20.10	2,06	452,13	448,63	3,50	0,00	461,00	456,36	4,64	85,79	81,25	4,54	11,84	10,5	24,0	
21.10	2,13	436,73	433,33	3,40	0,00	445,41	440,86	4,55	88,28	81,45	4,83	11,83	9,84	24,0	
22.10	2,08	426,56	423,22	3,34	0,00	434,96	430,50	4,46	85,9	81,07	4,83	11,83	9,00	24,0	
23.10	2,07	411,88	408,61	3,26	0,00	420,03	415,88	4,37	86,1	81,15	4,96	11,84	8,8	24,0	
24.10	2,09	419,01	415,71	3,30	0,00	427,32	422,90	4,42	86,14	81,23	4,9	11,84	7,96	24,0	
25.10	2,14	437,09	433,69	3,40	0,00	445,89	441,16	4,53	85,85	81,06	4,8	11,83	6,25	24,0	
26.10	2,19	419,08	416,36	3,32	0,00	428,02	423,55	4,46	86,22	81,12	5,09	11,83	6,09	24,0	
27.10	2,18	421,31	417,97	3,34	0,00	429,70	425,21	4,49	86,27	81,21	5,07	11,83	6,03	24,0	
28.10	2,16	440,80	437,41	3,39	0,00	448,57	445,05	4,52	86,29	81,5	4,79	11,83	5,86	24,0	
29.10	2,09	456,21	452,73	3,48	0,00	465,24	460,65	4,59	86,06	81,6	4,47	11,84	6,05	24,0	
30.10	2,12	450,39	446,83	3,47	0,00	459,35	454,79	4,56	86,24	81,66	4,58	11,85	5,95	24,0	
31.10	2,20	432,15	428,83	3,33	0,00	440,79	436,31	4,48	86,39	81,42	4,97	11,85	5,41	24,0	
01.11	2,21	435,31	431,97	3,33	0,00	443,94	439,46	4,47	86,15	81,19	4,95	11,83	5,41	24,0	
02.11	2,20	436,47	435,11	3,37	0,00	447,21	442,88	4,53	86,31	81,41	4,91	11,83	6,13	24,0	
03.11	2,20	429,23	425,83	3,30	0,00	437,76	433,30	4,46	86,23	81,22	5,02	11,83	6,74	24,0	
04.11	2,23	428,79	425,48	3,29	0,00	437,32	432,86	4,46	86,29	81,19	5,1	11,83	6,76	24,0	
05.11	2,20	410,68	407,50	3,19	0,00	418,74	414,40	4,34	85,77	80,52	5,25	11,82	6,79	24,0	
06.11	2,28	431,58	428,28	3,31	0,00	440,21	435,69	4,52	86,37	81,23	5,13	11,82	6,79	24,0	
07.11	2,28	443,15	439,77	3,38	0,00	451,97	447,38	4,59	86,29	81,25	5,04	11,82	6,81	24,0	
08.11	2,26	444,84	441,57	3,37	0,00	453,80	449,23	4,57	86,23	81,28	4,98	11,83	6,83	24,0	
09.11	2,18	442,08	438,76	3,32	0,00	450,79	446,32	4,48	85,97	81,13	4,84	11,83	6,85	24,0	
10.11	2,15	430,88	427,59	3,29	0,00	439,39	434,97	4,41	86,03	81,14	4,88	11,83	6,85	24,0	
11.11	2,08	438,08	434,77	3,32	0,00	446,86	442,26	4,40	85,94	80,99	4,85	11,83	6,84	24,0	
12.11	2,09	435,79	432,54	3,25	0,00	444,29	439,94	4,35	85,52	80,83	4,69	11,84	6,81	24,0	
13.11	2,09	435,66	432,39	3,28	0,00	444,33	439,95	4,39	86,2	81,49	4,71	11,84	6,8	24,0	
14.11	2,16	435,45	432,16	3,29	0,00	444,09	439,67	4,42	86,17	81,32	4,85	11,83	6,77	24,0	
15.11	2,20	435,04	431,78	3,26	0,00	443,65	439,25	4,40	86,16	81,21	4,85	11,84	6,76	24,0	
16.11	2,28	434,82	431,58	3,24	0,00	443,54	439,07	4,47	86,49	81,35	5,14	11,84	6,75	24,0	
Итого:	66,75	13520,41	13416,66	103,75	0,00	13788,33	0,00	139,24	86,12	81,27	4,85	11,83	7,29	744,0	

Показания интeграторов счeтчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.10.2022	24:00	99,62	23959,79	23911,38	1372,79
16.11.2022	24:00	166,37	37480,20	37328,04	2066,79
ИТОГО:		66,75	13520,41	13416,66	744,00

Классификация ошибок:  
 0 - отключение по t1-t2<min  
 Q - отключение по Gmin, Gmax  
 E - фазовый сдвиг  
 U - отключение питания

Тотч.	= Тнараб.	+ Тсб.лит.	+ Тф.отк.	+ Тdt<mi	ТG<mi	+ ТG>max
744,00	= 744,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0

Досчет: Q = 66,75 Гкал

Представитель  
 тепло(водо)снабжающей  
 организации



Q = 66,75 Гкал