

| | | | |
|--------------|---|-----------------|-----------|
| Организация: | ООО "Управляющая Компания ЮГ Подмосковья" | Номер абонента: | Котельная |
| Тип прибора: | МКС | Номер прибора: | 11750 |
| Адрес дома: | ул Советская 105, | Система: | Отп |

Паспортная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 17.10.2022 по 16.11.2022

| Дата | Тепло, Гкал Q | Масса, т | | Утечка, т | | Подмес, т | | Объем, м3 | | | Температура, С | | | Давл. ат | | Наработка Тр. час | Классифик. ошибок |
|--------|---------------|----------|---------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|-------|-------|----------------|------|------|----------|--|-------------------|-------------------|
| | | M1 | M2 | M1-M2 | M2-M1 | V1 | V2 | V1-V2 | T1 | T2 | T1-T2 | P1 | P2 | | | | |
| 17.10 | 1,45 | 170,72 | 171,56 | 0,00 | 0,84 | 172,44 | 172,69 | -0,25 | 45,9 | 37,41 | 8,40 | 6,19 | 5,84 | 24,0 | | | |
| 18.10 | 1,27 | 170,89 | 171,50 | 0,00 | 0,81 | 172,25 | 172,56 | -0,31 | 43,69 | 36,25 | 7,44 | 6,18 | 5,84 | 24,0 | | | |
| 19.10 | 1,21 | 170,72 | 171,53 | 0,00 | 0,81 | 172,22 | 172,59 | -0,38 | 42,88 | 35,77 | 7,11 | 6,18 | 5,83 | 24,0 | | | |
| 20.10 | 1,49 | 170,89 | 171,47 | 0,00 | 0,78 | 172,44 | 172,63 | -0,19 | 48,39 | 37,84 | 6,75 | 6,18 | 5,83 | 24,0 | | | |
| 21.10 | 1,68 | 170,25 | 171,03 | 0,00 | 0,78 | 172,19 | 172,28 | -0,09 | 49,18 | 39,28 | 9,9 | 6,18 | 5,84 | 24,0 | | | |
| 22.10 | 1,51 | 169,84 | 170,63 | 0,00 | 0,78 | 171,63 | 171,81 | -0,19 | 46,92 | 38,01 | 6,91 | 6,18 | 5,84 | 24,0 | | | |
| 23.10 | 1,52 | 168,94 | 169,75 | 0,00 | 0,81 | 170,78 | 170,94 | -0,16 | 47,13 | 38,13 | 9,0 | 6,21 | 5,85 | 24,0 | | | |
| 24.10 | 1,54 | 168,50 | 169,28 | 0,00 | 0,78 | 170,28 | 170,47 | -0,19 | 47,13 | 37,88 | 9,15 | 6,22 | 5,89 | 24,0 | | | |
| 25.10 | 1,72 | 168,81 | 169,59 | 0,00 | 0,78 | 170,75 | 170,84 | -0,09 | 49,38 | 39,14 | 10,22 | 6,23 | 5,89 | 24,0 | | | |
| 26.10 | 1,84 | 169,31 | 170,08 | 0,00 | 0,75 | 171,44 | 171,38 | 0,06 | 51,29 | 40,44 | 10,85 | 6,19 | 5,84 | 24,0 | | | |
| 27.10 | 1,72 | 168,41 | 169,16 | 0,00 | 0,75 | 170,38 | 170,44 | -0,06 | 49,82 | 39,56 | 10,26 | 6,22 | 5,88 | 24,0 | | | |
| 28.10 | 1,44 | 168,56 | 169,36 | 0,00 | 0,81 | 170,31 | 170,50 | -0,19 | 46,12 | 37,55 | 8,57 | 6,23 | 5,88 | 24,0 | | | |
| 29.10 | 1,18 | 168,97 | 169,78 | 0,00 | 0,81 | 170,41 | 170,78 | -0,38 | 42,42 | 36,46 | 6,96 | 6,22 | 5,88 | 24,0 | | | |
| 30.10 | 1,50 | 168,81 | 169,56 | 0,00 | 0,75 | 170,53 | 170,72 | -0,19 | 46,15 | 37,23 | 8,92 | 6,23 | 5,89 | 24,0 | | | |
| 31.10 | 2,08 | 168,47 | 169,22 | 0,00 | 0,75 | 170,75 | 170,63 | 0,13 | 53,52 | 41,29 | 12,23 | 6,22 | 5,89 | 24,0 | | | |
| 01.11 | 2,06 | 170,16 | 170,94 | 0,00 | 0,78 | 172,47 | 172,31 | 0,16 | 53,4 | 41,2 | 12,1 | 6,2 | 5,86 | 24,0 | | | |
| 02.11 | 1,94 | 168,44 | 169,22 | 0,00 | 0,78 | 170,59 | 170,53 | 0,06 | 52,04 | 40,52 | 11,52 | 6,19 | 5,85 | 24,0 | | | |
| 03.11 | 2,27 | 167,38 | 168,09 | 0,00 | 0,72 | 169,88 | 169,56 | 0,31 | 56,27 | 42,71 | 13,56 | 6,11 | 5,77 | 24,0 | | | |
| 04.11 | 2,27 | 168,18 | 168,91 | 0,00 | 0,75 | 170,66 | 170,41 | 0,25 | 56,48 | 42,85 | 13,53 | 6,18 | 5,82 | 24,0 | | | |
| 05.11 | 2,11 | 168,47 | 169,25 | 0,00 | 0,78 | 170,84 | 170,66 | 0,19 | 54,4 | 41,86 | 12,54 | 6,17 | 5,82 | 24,0 | | | |
| 06.11 | 2,17 | 168,47 | 169,22 | 0,00 | 0,75 | 170,91 | 170,69 | 0,22 | 55,3 | 42,4 | 12,9 | 6,16 | 5,81 | 24,0 | | | |
| 07.11 | 1,97 | 168,44 | 169,19 | 0,00 | 0,75 | 170,66 | 170,56 | 0,09 | 52,77 | 41,05 | 11,72 | 6,17 | 5,82 | 24,0 | | | |
| 08.11 | 1,73 | 169,56 | 169,69 | 0,00 | 0,13 | 171,53 | 170,97 | 0,56 | 49,75 | 39,53 | 10,22 | 6,14 | 5,79 | 24,0 | | | |
| 09.11 | 1,36 | 168,53 | 169,38 | 0,00 | 0,84 | 170,16 | 170,44 | -0,28 | 44,77 | 36,69 | 8,08 | 6,17 | 5,82 | 24,0 | | | |
| 10.11 | 1,31 | 168,89 | 169,50 | 0,00 | 0,81 | 170,25 | 170,56 | -0,31 | 43,89 | 36,11 | 7,78 | 6,17 | 5,83 | 24,0 | | | |
| 11.11 | 1,36 | 168,89 | 169,47 | 0,00 | 0,78 | 170,28 | 170,56 | -0,28 | 44,55 | 36,48 | 8,07 | 6,17 | 5,83 | 24,0 | | | |
| 12.11 | 1,23 | 169,88 | 170,68 | 0,00 | 0,78 | 171,34 | 171,66 | -0,31 | 42,36 | 36,12 | 7,24 | 6,21 | 5,87 | 24,0 | | | |
| 13.11 | 1,50 | 169,97 | 170,75 | 0,00 | 0,78 | 171,66 | 171,84 | -0,19 | 45,28 | 36,43 | 8,85 | 6,24 | 5,91 | 24,0 | | | |
| 14.11 | 2,18 | 169,47 | 170,19 | 0,00 | 0,72 | 171,81 | 171,59 | 0,22 | 54,4 | 41,52 | 12,88 | 6,24 | 5,9 | 24,0 | | | |
| 15.11 | 2,28 | 169,31 | 170,06 | 0,00 | 0,75 | 171,88 | 171,56 | 0,31 | 56,54 | 43,06 | 13,48 | 6,24 | 5,89 | 24,0 | | | |
| 16.11 | 2,41 | 169,25 | 169,94 | 0,00 | 0,89 | 171,94 | 171,50 | 0,44 | 58,24 | 43,97 | 14,27 | 6,24 | 5,88 | 24,0 | | | |
| Итого: | 53,29 | 5244,53 | 5267,94 | 0,00 | 23,41 | 5306,63 | 4,03 | -1,03 | 49,29 | 39,12 | 10,17 | 6,20 | 5,85 | 744,0 | | | |

Показания интеграторов счёта:

| Дата | Время | Q, Гкал | M1, т | M2, т | Тр, ч |
|------------|-------|---------|-----------|-----------|----------|
| 16.10.2022 | 24:00 | 3711,26 | 320094,38 | 320807,38 | 68635,93 |
| 16.11.2022 | 24:00 | 3764,56 | 325338,91 | 326075,31 | 69379,93 |
| ИТОГО: | | 53,29 | 5244,53 | 5267,94 | 744,00 |

Классификация ошибок:

- 0 - отключено по 11-12 стп
- 1 - отключено по 5 стп, Гкал
- 2 - дистанционный отъезд
- 3 - отключено платой

| Точн. | - Тнараб. | + Тоб.лит. | + Тф.отк. | + Тдт<ми | - ТГ<ми | + ТГ>max | + Тд.о. |
|--------|-----------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|
| 744,00 | - 744,0 | + 0,0 | + 0,0 | + 0,0 | + 0,0 | + 0,0 | + 0,0 |

Досчет: Q = 53,29 Гкал

Представитель
абонента

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации

