

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"  
 адрес ул. Советская д.114  
 №п теплосчетчика КМ-5-2, версия 02.30  
 дата последней поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_  
 Советская 114  
 Номер договора \_\_\_\_\_  
 Телефон \_\_\_\_\_  
 Номер теплосчетчика 357038  
 Год: 0.16 - 160,0м3/ч Ду= 50мм  
 Гобр.: 0.16 - 160,0м3/ч Ду= 50мм  
 Gn: 10 л/мин

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 17.10.2022 по 16.11.2022

Дата	Q Гкал	Масса, тонн		M1-M2 Утечка	VM	Температура, °C		Время, час t1-t2	Работы Тр	Классиф ошибок
		M2	M1			t1	t2			
17.10.22	1.900	62.3184	63.0039	-	0.00	67.77	37.27	30.50	24.00	
18.10.22	1.637	52.4961	53.0332	-	0.00	0.5371	35.87	31.20	24.00	U
19.10.22	1.505	47.4141	47.9590	-	0.00	0.5449	35.13	31.76	24.00	
20.10.22	1.797	59.2852	60.0527	-	0.00	0.7676	37.10	30.33	24.00	
21.10.22	2.411	88.9160	89.9043	-	0.00	0.9883	41.16	27.12	24.00	
22.10.22	1.777	58.0605	58.8066	-	0.00	0.7461	36.80	30.63	24.00	
23.10.22	1.866	60.3809	61.2148	-	0.00	0.8340	36.92	30.92	24.00	
24.10.22	1.997	65.6875	66.5215	-	0.00	0.8340	37.72	30.42	24.00	
25.10.22	2.739	109.5508	110.5664	-	0.00	1.0156	43.78	25.56	24.00	
26.10.22	2.739	106.8691	107.8633	-	0.00	0.9941	43.08	25.64	24.00	
27.10.22	2.266	183.8184	185.5234	-	0.00	1.7051	38.93	32.98	3.47	20.53
28.10.22	2.127	75.8145	76.6465	-	0.00	0.8320	38.94	28.08	24.00	D
29.10.22	1.327	40.8496	41.3027	-	0.00	0.4531	65.59	32.51	24.00	
30.10.22	1.479	45.5234	46.0273	-	0.00	0.5039	66.32	33.81	24.00	
31.10.22	3.078	127.4492	128.3750	-	0.00	0.9258	68.95	44.80	24.16	
01.11.22	2.989	118.0703	118.9629	-	0.00	0.8926	69.42	44.09	25.33	
02.11.22	2.728	101.3867	102.2852	-	0.00	0.8984	69.55	42.64	26.91	
03.11.22	3.297	146.5098	147.5977	-	0.00	1.0879	68.69	46.18	22.51	
04.11.22	3.455	159.4102	160.5176	-	0.00	1.1074	69.11	47.44	21.67	
05.11.22	2.801	116.9902	110.8848	-	0.00	0.8945	68.68	43.21	25.47	
06.11.22	2.932	119.3926	117.2715	-	0.00	0.8789	68.53	43.34	25.19	
07.11.22	2.994	120.2324	121.1406	-	0.00	0.9082	68.76	43.85	24.91	
08.11.22	2.545	95.1055	96.0176	-	0.00	0.9121	68.15	41.38	26.77	
09.11.22	1.952	66.1289	66.8105	-	0.00	0.6816	67.06	37.52	29.54	
10.11.22	1.730	56.0664	56.6895	-	0.00	0.6230	66.83	35.97	30.87	
11.11.22	1.769	60.0391	60.7168	-	0.00	0.6777	65.88	36.39	29.49	
12.11.22	1.391	42.8848	43.1758	-	0.00	0.2910	65.89	33.44	32.45	
13.11.22	1.538	47.8398	48.3848	-	0.00	0.5449	65.88	33.71	32.17	
14.11.22	2.971	122.4941	123.4961	-	0.00	1.0020	68.30	44.04	24.26	
15.11.22	3.516	165.5020	166.6367	-	0.00	1.1348	68.59	47.35	21.25	
16.11.22	3.635	178.7715	180.0664	-	0.00	1.2949	68.79	48.46	20.33	
Итого	72.946	2891.2578	2917.4551	0.0000	0.00	26.1970	67.19	41.91	25.28	3.48
									740.52	3.48

Дата	Время	Q	M1	M2	VI	Tr
16.11.22	24:00	554.344	28717.08	29004.33	0.00	4416.89
17.10.22	00:00	481.399	25825.83	26086.88	0.00	3676.37
Итого		72.946	2891.26	2917.46	0.00	740.52

Итчетный период \_\_\_\_\_744.00\_час.      период норм. работы \_\_\_\_\_740.52\_час.  
 период отключения питания (U) \_\_\_\_\_0.004\_час.      период функц. отказа (E) \_\_\_\_\_0.000\_час.  
 период t1-t2 < min (D) \_\_\_\_\_3.473\_час.      период G<min (G) \_\_\_\_\_0.000\_час.  
 период G>max (G) \_\_\_\_\_0.000\_час.

представитель абонента \_\_\_\_\_  
 представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

*Дата = 23, 28, 9 / 2024*



Страница 2