

Организация ООО "Управдом Юг Подмосковья" Номер договора 110
 Адрес ул. Советская д. 118 Телефон
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Номер теплосчетчика 369389
 Дата последней проверки теплосчетчика Версия 02.30

Спод.: МЗ/ч ДУ= мм
 Гобр.: МЗ/ч ДУ= мм
 Гп: л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 17.10.2022 по 15.11.2022

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			VI	Температура, °C			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка		M1-M2 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. ТН		
17.10.22	3.749	106.4160	0.0000	106.4160	0.00	71.72	36.55	35.17	0.00	24.00		
18.10.22	3.135	85.9707	0.0000	85.9707	0.00	71.35	34.95	36.40	0.00	24.00		
19.10.22	3.616	102.5664	0.0000	102.5664	0.00	71.44	36.25	35.19	0.00	24.00		
20.10.22	4.490	135.3027	0.0000	135.3027	0.00	71.77	38.66	33.12	0.00	24.00		
21.10.22	4.748	147.0332	0.0000	147.0332	0.00	71.65	39.43	32.22	0.00	24.00		
22.10.22	4.351	127.6855	0.0000	127.6855	0.00	71.93	37.93	34.00	0.00	24.00		
23.10.22	4.343	126.9395	0.0000	126.9395	0.00	72.03	37.88	34.15	0.00	24.00		
24.10.22	2.190	63.7031	0.0000	63.7031	0.00	72.19	37.88	34.30	11.75	12.25	U	
25.10.22									24.00		U	
26.10.22									24.00		U	
27.10.22	3.388	145.7402	0.0000	145.7402	0.00	66.74	43.58	23.16	24.00	11.72	U	
28.10.22	5.773	207.5078	0.0000	207.5078	0.00	71.08	43.34	27.74	12.23			
29.10.22	4.892	163.1836	0.0000	163.1836	0.00	70.93	41.03	29.90	0.00	24.00		
30.10.22	6.505	254.7813	0.0000	254.7813	0.00	71.87	46.43	25.45	0.00	24.00		
31.10.22	7.848	340.0762	0.0000	340.0762	0.00	72.31	49.33	22.99	0.00	24.00		
01.11.22	7.657	316.5625	0.0000	316.5625	0.00	72.68	48.58	24.10	0.00	24.00		
02.11.22	7.433	305.2910	0.0000	305.2910	0.00	72.26	48.01	24.26	0.00	24.00		
03.11.22	8.526	407.4668	0.0000	407.4668	0.00	71.62	50.79	20.83	0.00	24.00		
04.11.22	8.367	391.2266	0.0000	391.2266	0.00	71.95	50.66	21.29	0.00	24.00		
05.11.22	7.879	341.7363	0.0000	341.7363	0.00	71.92	48.96	22.96	0.00	24.00		
06.11.22	8.019	359.5078	0.0000	359.5078	0.00	71.70	49.49	22.22	0.00	24.00		
07.11.22	7.352	307.6836	0.0000	307.6836	0.00	71.73	47.92	23.81	0.00	24.00		
08.11.22	6.505	254.3496	0.0000	254.3496	0.00	71.29	45.80	25.49	0.00	24.00		
09.11.22	5.343	187.8008	0.0000	187.8008	0.00	71.25	42.68	28.37	0.00	24.00		
10.11.22	5.263	195.8789	0.0000	195.8789	0.00	69.22	42.43	26.79	0.00	24.00		
11.11.22	5.274	183.3516	0.0000	183.3516	0.00	71.21	42.53	28.68	0.00	24.00		
12.11.22	4.800	160.2383	0.0000	160.2383	0.00	70.84	40.96	29.88	0.00	24.00		
13.11.22	6.105	228.2422	0.0000	228.2422	0.00	71.20	44.53	26.67	0.00	24.00		
14.11.22	8.262	392.2305	0.0000	392.2305	0.00	71.32	50.35	20.97	0.00	24.00		
15.11.22	5.797	282.2305	0.0000	282.2305	0.00	71.24	50.79	20.45	7.69	16.31	U - 7169	
Итого	161.612	6320.7032	0.0000	6320.7032	0.00	71.48	46.00	25.48	79.66	640.34	79.66	

*Street
Kafestrib*

*6 P PC
вводятся в АОВ*

остаток 27.10.22

Q = 102,582 т

1581224

15.11.22 24:00	740.774	34543.54	15267.59	0.00	4503.77
17.10.22 00:00	579.162	28222.84	15267.59	0.00	3863.43
Итого	161.612	6320.70	0.00	0.00	640.34

летный период _____720.00_час. Период норм. работы _____640.34_час.

код отключения питания (U) _____79.663_час. Период функц. отказа (E) _____0.000_час.
код t1-t2 < min (D) _____0.000_час. Период G-min (G) _____0.000_час.
код G>max (G) _____0.000_час.

Представитель _____

Представитель теплоснабжающей организации _____



360 ч.
TR = 352,31 ч.
Pdoc = 104,881 Гкал