

Организация:	ООО "Управдом ЮГ Подмосквы"	Номер абонента:	Кольцевая
Тип прибора:	МКТС	Номер прибора:	10768
Адрес дома:	ул Советская 91,	Система:	Отп

Посутонная ведомость учета параметров теплоснабжения за период с 17.10.2022 по 16.11.2022

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Уточн. т	Подмес. т	Объем, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр. час	Классификац. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
17.10	1,57	278,88	274,47	4,19	0,00	281,50	278,88	4,84	46,06	40,42	5,94	5,3	5,08	24,0	
18.10	1,38	278,50	274,34	4,16	0,00	281,09	278,34	4,75	43,86	38,91	4,95	5,28	5,06	24,0	
19.10	1,34	278,44	274,25	4,19	0,00	280,91	278,16	4,75	42,97	38,16	4,81	5,28	5,05	24,0	
20.10	1,62	278,72	274,59	4,13	0,00	281,83	276,78	4,84	46,51	40,89	5,82	5,28	5,05	24,0	
21.10	1,82	278,25	274,06	4,19	0,00	281,47	276,50	4,97	49,42	42,88	6,54	5,3	5,05	24,0	
22.10	1,65	277,34	273,19	4,16	0,00	280,31	275,41	4,91	47,08	41,13	5,95	5,29	5,06	24,0	
23.10	1,66	275,94	271,78	4,16	0,00	278,91	274,00	4,91	47,3	41,27	6,03	5,32	5,08	24,0	
24.10	1,88	272,81	268,69	4,13	0,00	275,72	270,88	4,84	47,39	41,23	6,16	5,33	5,1	23,8	
25.10	1,88	270,78	266,69	4,09	0,00	274,00	269,06	4,94	49,63	42,77	6,86	5,34	5,1	23,95	
26.10	2,00	276,16	272,00	4,16	0,00	279,63	274,56	5,08	51,51	44,26	7,25	5,31	5,08	24,0	
27.10	1,89	275,13	270,87	4,16	0,00	278,41	273,38	5,03	50,02	43,15	6,87	5,34	5,1	24,0	
28.10	1,59	276,09	270,91	4,19	0,00	277,94	273,06	4,88	48,32	40,54	5,78	5,33	5,1	24,0	
29.10	1,31	276,38	271,19	4,19	0,00	277,78	273,03	4,75	42,56	37,79	4,78	5,32	5,1	24,0	
30.10	1,63	275,41	271,22	4,19	0,00	278,25	273,38	4,88	46,27	40,36	5,91	5,33	5,1	24,0	
31.10	2,17	275,44	271,28	4,16	0,00	279,22	274,03	5,19	53,9	46,04	7,88	5,34	5,09	24,0	
01.11	2,17	277,00	272,87	4,13	0,00	280,88	275,72	5,16	53,02	45,77	7,85	5,32	5,06	23,98	
02.11	2,07	275,22	271,06	4,16	0,00	278,78	273,69	5,09	52,27	44,72	7,55	5,3	5,06	24,0	
03.11	2,42	273,89	269,68	4,03	0,00	277,84	272,59	5,25	56,95	47,60	8,87	5,23	4,88	24,0	
04.11	2,43	275,16	271,06	4,09	0,00	278,31	274,03	5,28	56,79	47,93	8,88	5,29	5,03	24,0	
05.11	2,29	275,22	271,13	4,09	0,00	279,13	273,94	5,19	54,06	46,35	8,31	5,29	5,04	24,0	
06.11	2,36	275,25	271,16	4,09	0,00	279,28	274,03	5,25	55,57	46,98	8,59	5,29	5,04	24,0	
07.11	2,15	275,25	271,16	4,09	0,00	278,91	273,81	5,08	53,02	45,2	7,82	5,28	5,04	24,0	
08.11	1,91	276,13	272,00	4,13	0,00	279,41	274,41	5,00	49,98	43,07	6,91	5,25	5,01	24,0	
09.11	1,51	274,97	270,84	4,13	0,00	277,86	272,88	4,78	44,97	39,48	5,49	5,27	5,05	24,0	
10.11	1,45	275,19	271,00	4,19	0,00	277,75	272,97	4,78	44,03	38,75	5,28	5,27	5,05	24,0	
11.11	1,49	275,22	271,06	4,16	0,00	277,88	273,06	4,81	44,71	39,28	5,43	5,27	5,05	24,0	
12.11	1,31	285,38	281,34	4,03	0,00	287,89	283,16	4,53	42,81	37,89	4,92	5,3	5,08	22,99	
13.11	1,57	277,41	273,19	4,22	0,00	280,16	275,28	4,88	45,47	39,82	5,65	5,34	5,11	24,0	
14.11	2,29	277,34	273,19	4,16	0,00	281,28	276,03	5,25	54,72	48,44	6,28	5,36	5,1	24,0	
15.11	2,45	277,34	273,22	4,13	0,00	281,59	276,22	5,38	56,9	48,07	8,83	5,37	5,1	24,0	
16.11	2,82	277,34	273,22	4,13	0,00	281,78	276,38	5,41	58,54	49,1	9,44	5,37	5,1	24,0	
Итого:	57,64	8545,22	8416,88	128,34	0,00	8546,06	0,00	154,86	49,63	42,78	6,75	5,31	5,07	742,34	

Показания интeрeтoрoв счeтoв:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.10.2022	24:00	4146,02	479729,09	477164,22	67421,95
16.11.2022	24:00	4203,66	488274,31	485581,09	68164,29
ИТОГО:		57,64	8545,22	8416,88	742,34

Классификация ошибок:

- D - отклонение по t1-t2 min
- G - отклонение по Gmin, Smax
- E - фактический отток
- H - отклонение питания

Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.лит.	+	Тф.отк.	+	Тд<mi	+	ТG<mi	+	ТG>max	+	Тд.о.
744,00	=	742,34	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0

Доучет: Q = 57,768 Гкал

Представитель абонента

Представитель тепло(водо)снабжающей организации

