

Организация — ООО "Управдом Юг Подмосковья" ул. Ворошилова, д. 241
 Адрес — ул. Ворошилова, д. 241
 № теллосчетчика КМ-5-2 № Версия 02.30
 Дата последующей поверки теллосчетчика
 Номер договора 441
 Телефон 373078
 Номер теллосчетчика 373078

Спод.: 0.1 — 100.0м3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0.1 — 100.0м3/ч Ду= мм
 Гп : 10 л/Мин

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления с 17.10.2022 по 16.11.2022

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			VI	Температура, °C		Время, час		Классиф ошибок		
		M1	M2	M1-M2 утечка		t1	t2	t1-t2	Нераб. ТН		Работы Тр	
17.10.22	2.747	162.4727	165.2168	-	0.00	2.7441	70.86	54.02	16.84	0.00	24.00	
18.10.22	2.735	165.3711	168.1582	-	0.00	2.7871	70.65	54.18	16.47	0.00	24.00	
19.10.22	2.688	164.5352	167.3105	-	0.00	2.7754	70.59	54.33	16.26	0.00	24.00	
20.10.22	2.531	150.6367	153.1484	-	0.00	2.5117	70.68	53.95	16.73	1.66	22.34	E
21.10.22	2.746	156.8613	159.4355	-	0.00	2.5742	70.64	53.20	17.44	0.00	24.00	
22.10.22	2.749	155.5625	158.1230	-	0.00	2.5605	70.76	53.16	17.60	0.00	24.00	
23.10.22	2.745	155.2207	157.7852	-	0.00	2.5645	70.93	53.32	17.61	0.00	24.00	
24.10.22	2.727	152.8574	155.3887	-	0.00	2.5313	71.05	53.29	17.76	0.00	24.00	
25.10.22	2.750	143.8398	146.2148	-	0.00	2.3750	71.14	52.10	19.04	0.00	24.00	
26.10.22	2.721	141.2852	143.6387	-	0.00	2.3335	70.23	51.05	19.18	0.00	24.00	
27.10.22	1.527	73.4727	74.3703	-	0.00	1.0977	65.69	45.05	20.65	1.93	22.07	E
28.10.22	1.513	40.6953	41.1074	-	0.00	0.4121	67.63	30.47	37.16	0.00	24.00	
29.10.22	1.531	41.8574	42.2832	-	0.00	0.4258	67.46	30.92	36.54	0.00	24.00	
30.10.22	1.544	41.7285	41.4609	0.2676	0.00	0.4258	67.96	31.00	36.96	0.00	24.00	
31.10.22	1.463	37.1152	36.8867	0.2285	0.00	0.4258	67.56	28.16	39.39	0.00	24.00	
01.11.22	1.442	35.2480	35.3164	-	0.00	0.0684	67.81	26.92	40.89	0.00	24.00	
02.11.22	1.452	35.5215	35.8516	-	0.00	0.3301	67.97	27.13	40.84	0.00	24.00	
03.11.22	1.986	109.4688	21.5781	87.8906	0.00	0.3301	70.07	52.03	18.03	0.17	23.83	E
04.11.22	0.362	21.1641	20.8809	0.2832	0.00	0.3301	69.82	53.32	16.51	0.73	23.27	UE
05.11.22	3.187	301.1055	305.1758	-	0.00	4.0703	70.98	60.46	10.51	0.00	24.00	
06.11.22	3.624	322.5352	327.6270	-	0.00	5.0918	70.83	59.67	11.17	0.00	24.00	
07.11.22	3.569	329.8906	335.1680	-	0.00	5.2773	70.91	60.16	10.75	0.00	24.00	
08.11.22	3.480	342.2031	347.7305	-	0.00	5.5273	70.71	60.61	10.10	0.00	24.00	
09.11.22	3.350	353.5527	359.2969	-	0.00	5.7441	70.50	61.09	9.40	0.00	24.00	
10.11.22	3.226	346.9316	352.5781	-	0.00	5.6465	69.83	60.60	9.23	0.00	24.00	
11.11.22	3.313	350.9351	356.9357	-	0.00	5.6406	70.63	61.26	9.37	0.00	24.00	
12.11.22	3.236	363.0605	368.9375	-	0.00	5.8770	70.51	61.67	8.84	0.00	24.00	
13.11.22	3.217	353.8027	359.5098	-	0.00	5.7070	70.32	61.30	9.02	0.00	24.00	
14.11.22	3.281	326.4570	331.7422	-	0.00	5.2852	70.49	60.51	9.98	0.00	24.00	
15.11.22	3.306	311.3457	316.2598	-	0.00	4.9141	70.32	59.78	10.55	0.00	24.00	
16.11.22	3.356	302.7090	307.5879	-	0.00	4.8789	70.69	59.68	11.02	0.00	24.00	
Итого	80.103	5989.4629	5992.5645	88.6699	0.00	91.7715	70.42	57.12	13.30	4.50	739.50	4.50

Ворошилова 241

Дата	Время	Q	M1	M2	Vn	TP
16.11.22	24:00	410.519	23633.26	23788.32	0.00	4502.70
17.10.22	00:00	330.417	17643.79	17795.75	0.00	3763.20
Итого		80.103	5989.46	5992.56	0.00	739.50

Итчетный период _____ 744.00_час. Период норм. работы _____ 739.50_час.
 Период отключения питания (U) _____ 0.594_час. Период функц.отказа (E) _____ 3.907_час.
 Период t1-t2 < min (D) _____ 0.000_час. Период G<min (G) _____ 0.000_час.
 Период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теллоснабжающей организации _____



Don = 80159

