

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 17.10.2022 по 16.11.2022

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"

Адрес объекта: ул. Юбилейная д. 12

Теплосчетчик МКТС: № 011430-1

Версия МКТС: 2.51

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
17.10.22	10.018	1430.25	1432.00	-1.73	48.8	41.8	7.0	6.6	5.4	24.00	0.00	
18.10.22	8.070	1429.75	1431.50	-1.56	44.3	38.6	5.6	6.6	5.4	24.00	0.00	
19.10.22	7.828	1428.50	1429.75	-1.51	43.8	38.4	5.5	6.5	5.4	23.98	0.02	Dt
20.10.22	9.082	1429.75	1431.50	-1.39	45.7	39.3	6.3	6.6	5.4	24.00	0.00	
21.10.22	11.928	1430.25	1431.25	-1.23	52.5	44.1	8.3	6.6	5.4	24.00	0.00	
22.10.22	9.936	1428.00	1429.25	-1.30	48.1	41.2	7.0	6.6	5.4	24.00	0.00	
23.10.22	10.332	1424.50	1426.00	-1.23	49.3	42.1	7.2	6.6	5.4	24.00	0.00	
24.10.22	10.293	1424.25	1425.50	-1.32	48.4	41.2	7.2	6.5	5.4	24.00	0.00	
25.10.22	12.926	1425.50	1426.50	-1.20	54.4	45.3	9.1	6.6	5.4	24.00	0.00	
26.10.22	11.596	1426.00	1427.25	-1.31	51.3	43.2	8.1	6.7	5.5	24.00	0.00	
27.10.22	11.094	1426.75	1428.25	-1.31	50.3	42.6	7.8	6.7	5.5	24.00	0.00	
28.10.22	9.930	1428.50	1428.75	-0.38	47.7	40.8	6.9	6.7	5.5	24.00	0.00	
29.10.22	8.055	1499.50	1501.00	-1.37	43.3	38.0	5.3	6.7	5.5	24.00	0.00	
30.10.22	9.678	1586.50	1588.75	-2.36	45.8	39.7	6.1	6.9	5.5	24.00	0.00	
31.10.22	13.193	1402.75	1403.75	-1.07	55.0	45.6	9.4	6.7	5.6	24.00	0.00	
01.11.22	13.045	1255.50	1256.00	-0.35	55.2	44.8	10.4	6.6	5.6	24.00	0.00	
02.11.22	12.586	1256.00	1255.00	0.92	54.5	44.5	10.0	6.5	5.6	24.00	0.00	
03.11.22	13.563	1257.50	1245.25	12.29	56.1	45.3	10.8	6.5	5.6	24.00	0.00	
04.11.22	13.227	1209.25	1196.75	12.41	55.9	45.0	10.9	6.5	5.6	23.98	0.02	Dt
05.11.22	13.479	1183.50	1165.75	17.84	56.7	45.3	11.4	6.4	5.5	24.00	0.00	
06.11.22	12.488	1155.50	1151.25	4.27	57.8	47.0	10.8	6.5	5.5	24.00	0.00	
07.11.22	11.680	1161.50	1161.50	-0.17	55.2	45.1	10.1	6.5	5.5	24.00	0.00	
08.11.22	11.229	1181.75	1182.00	0.04	52.7	43.2	9.5	6.5	5.5	24.00	0.00	
09.11.22	9.732	1184.75	1185.50	-0.98	48.9	40.7	8.2	6.4	5.5	24.00	0.00	
10.11.22	9.324	1184.50	1185.50	-0.92	47.5	39.6	7.9	6.4	5.5	24.00	0.00	
11.11.22	8.209	1178.25	1179.75	-1.54	44.6	37.7	7.0	6.3	5.4	23.99	0.01	Dt
12.11.22	7.662	1304.75	1306.50	-1.85	42.4	36.6	5.9	6.5	5.5	24.00	0.00	
13.11.22	10.373	1337.25	1339.50	-2.12	47.9	40.1	7.8	6.6	5.5	24.00	0.00	
14.11.22	13.223	1340.00	1342.25	-2.42	54.9	45.0	9.9	6.6	5.5	24.00	0.00	
15.11.22	11.902	1393.75	1397.25	-3.16	51.0	42.4	8.5	6.4	5.3	23.96	0.04	Dt
16.11.22	15.598	1263.75	1266.25	-2.85	59.5	47.2	12.3	6.5	5.5	24.00	0.00	
Итого:	341.275	41468.25	41457.00	11.15	50.4	42.2	8.2	6.6	5.5	743.92	0.08	Dt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
16.11.22 24:00	23131.633	2471205.00	2476792.50	67447.86
16.10.22 24:00	22790.357	2429736.75	2435335.50	66703.95
Итого:	341.275	41468.25	41457.00	743.92

Отчетный период: 744.00 ч

Время работы: 743.92 ч

Суммарное время отказа: 0.08 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.08

Отказ.эл-пит.(Эл) Неправн.(Не) Гидр.стоп(ДГ) Гидр.стоп(ДГ) Отказ(Дт)

Представитель
потребителя:

Представитель
поставщика:

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.31



Фгос. 2391, 512 Гкалч