

Организация: ООО "Управление ЮГ Подмосквья"
 Тип прибора: ЮМ-5-2
 Адрес дома: ул Юбилейная 7,
 Номер абонента: Котельная
 Номер прибора: 385639
 Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 17.10.2022 по 16.11.2022

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Подмес, т		Объем, м3			Температура, С			Дал. ат		Наработка Тр, час	Классифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2				
17.10	3,09	435,45	436,30	0,00	0,85	439,46	439,15	0,31	43,63	36,73	7,1	6,58	5,89	24,0			
18.10	2,77	433,91	434,76	0,00	0,85	437,57	437,47	0,10	42,1	35,71	6,39	6,54	5,88	24,0			
19.10	2,73	432,84	433,79	0,00	0,95	436,50	436,47	0,03	41,85	35,64	6,31	6,48	5,82	24,0			
20.10	3,39	432,88	433,80	0,00	0,93	437,16	436,77	0,39	45,45	37,82	7,83	6,54	5,88	24,0			
21.10	3,80	433,00	433,79	0,00	0,79	437,76	437,01	0,75	48,03	39,25	8,78	6,58	5,72	24,0			
22.10	3,40	432,98	433,83	0,00	0,85	437,27	436,82	0,45	45,54	37,89	7,85	6,58	5,72	24,0			
23.10	3,37	432,83	433,67	0,00	0,84	437,13	436,88	0,47	45,42	37,84	7,78	6,57	5,71	24,0			
24.10	3,81	432,81	433,71	0,00	0,90	437,29	436,78	0,53	46,42	38,07	8,35	6,49	5,84	24,0			
25.10	4,27	432,95	433,41	0,00	0,46	436,23	436,91	1,33	50,79	40,93	9,86	6,59	5,72	24,0			
26.10	4,19	432,77	433,55	0,00	0,79	437,95	436,99	0,95	50,17	40,49	9,60	6,64	5,78	24,0			
27.10	4,03	432,77	433,35	0,00	0,77	437,70	436,85	0,85	49,09	39,79	9,31	6,80	5,84	24,0			
28.10	3,22	432,48	433,30	0,00	0,82	436,54	436,20	0,34	44,39	38,95	7,45	6,82	5,77	24,0			
29.10	2,74	434,62	435,62	0,00	1,00	438,38	436,41	-0,03	41,4	35,38	6,02	6,72	5,76	24,0			
30.10	3,54	436,80	437,83	0,00	1,02	441,41	441,05	0,37	45,69	37,95	7,74	6,74	5,77	24,0			
31.10	4,48	438,88	439,48	0,00	0,63	442,20	442,95	1,25	52,14	41,39	10,75	6,83	5,84	24,0			
01.11	4,86	440,51	441,17	0,00	0,66	440,22	444,88	1,34	52,49	41,91	10,58	6,79	5,9	24,0			
02.11	4,47	433,37	434,02	0,00	0,66	438,75	437,55	1,20	51,42	41,1	10,31	6,74	5,88	24,0			
03.11	5,07	436,52	438,91	0,00	0,39	442,41	440,58	1,83	54,98	42,8	12,18	6,68	5,89	24,0			
04.11	4,86	407,92	408,44	0,00	0,52	413,23	411,75	1,48	52,47	41,0	11,47	6,66	5,91	24,0			
05.11	4,95	420,82	421,18	0,00	0,56	426,37	424,78	1,59	53,93	42,17	11,77	6,84	5,83	24,0			
06.11	5,05	423,60	424,33	0,00	0,53	429,70	428,04	1,56	54,54	42,62	11,92	6,88	5,89	24,0			
07.11	4,59	423,96	423,91	0,05	0,00	429,34	427,34	2,00	51,93	41,1	10,83	6,68	5,84	24,0			
08.11	3,87	423,24	423,88	0,00	0,63	427,88	426,95	0,94	47,92	38,77	9,15	6,68	5,88	24,0			
09.11	2,93	422,71	423,45	0,00	0,74	426,38	426,05	0,33	42,44	35,51	6,83	6,63	5,82	24,0			
10.11	2,87	422,62	423,38	0,00	0,77	426,22	425,94	0,28	42,14	35,35	6,79	6,59	5,77	24,0			
11.11	2,92	423,02	423,29	0,00	0,27	426,70	425,90	0,80	42,56	35,66	6,9	6,54	5,72	24,0			
12.11	2,71	419,36	420,14	0,00	0,75	422,88	422,63	0,25	41,38	34,91	6,47	6,61	5,81	24,0			
13.11	3,18	417,06	417,80	0,00	0,70	420,97	420,52	0,45	44,08	38,43	7,64	6,8	5,81	24,0			
14.11	4,79	415,74	416,30	0,00	0,56	421,35	419,88	1,48	53,61	42,09	11,52	6,62	5,83	24,0			
15.11	4,45	425,57	426,28	0,00	0,71	430,86	429,69	1,17	51,04	40,59	10,45	6,4	5,86	24,0			
16.11	5,26	433,06	433,80	0,00	0,72	439,29	437,71	1,58	55,41	43,26	12,15	6,74	5,88	24,0			
Итого:	119,08	13295,09	13316,67	0,05	21,63	13441,10	0,03	26,46	47,86	36,80	8,98	6,62	5,78	744,0			

Показания интеграторов счёта:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.10.2022	24:00	688,74	70063,09	70197,99	6544,92
16.11.2022	24:00	807,82	83358,18	83514,66	7288,92
ИТОГО:		119,08	13295,09	13316,67	744,00

Классификация ошибок:
 D - отклонение по T1-T2<min
 G - отклонение по Gmin, Gmax
 E - функциональный отказ
 U - отклонение питания

Тотч.	- Тнараб.	+ Тсб.пит.	+ Тф.отк.	+ Тdlt<mi	+ TG<mi	+ TG>max	+ Тд.о.
744,00	= 744,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0

Досчёт: Q = 119,083 Гкал

Представитель
абонента

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации

