

Лермонтова 56

Организация "ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 адрес ул. Лермонтова д. 56
 тип теплосчетчика КМ-5-2 версия 02.30
 Дата последней проверки теплосчетчика

Номер договора _____
 Телефон _____
 номер теплосчетчика 363774

Гнод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм
 Гп.: 10 л/мин

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 17.11.2022 по 11.12.2022 № 16.12.22

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок	
		M1	M2	M1-M2 Утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2			Нераб. Тн
17.11.22	2.227	200.3242	201.3496	-	0.00	1.0254	62.96	51.85	11.11	0.00	24.00	
18.11.22	2.375	244.8301	246.2852	-	0.00	1.4551	62.94	53.25	9.69	0.00	24.00	
19.11.22	2.342	228.0254	229.4883	-	0.00	1.4629	62.93	52.67	10.26	0.00	24.00	
20.11.22	2.181	182.2090	183.1289	-	0.00	0.9199	62.87	50.91	11.96	0.00	24.00	
21.11.22	2.221	196.4453	197.2637	-	0.00	0.8184	62.90	51.60	11.30	0.00	24.00	
22.11.22	1.979	148.9180	149.5059	-	0.00	0.5879	62.73	49.45	13.28	0.00	24.00	
23.11.22	1.763	108.0020	108.3262	-	0.00	0.3242	62.67	46.34	16.32	0.00	24.00	
24.11.22	2.098	165.3379	166.1016	-	0.00	0.7637	62.81	50.12	12.68	0.00	24.00	
25.11.22	2.337	226.7598	228.2363	-	0.00	1.4766	62.92	52.63	10.30	0.00	24.00	
26.11.22	2.337	223.9707	225.4785	-	0.00	1.5078	62.89	52.46	10.42	0.00	24.00	
27.11.22	2.265	205.9063	207.2246	-	0.00	1.3184	62.86	51.87	10.99	0.00	24.00	
28.11.22	2.219	189.3164	190.5059	-	0.00	1.1895	63.18	52.29	10.88	0.00	24.00	
29.11.22	2.316	212.7461	214.1738	-	0.00	1.4277	63.39	53.35	10.03	0.00	24.00	
30.11.22	2.628	261.7031	263.6445	-	0.00	1.9414	65.39	55.74	9.61	0.00	24.00	
01.12.22	2.790	290.1055	292.8711	-	0.00	2.7656	66.35	56.74	9.60	0.00	24.00	
02.12.22	2.618	263.9980	266.9082	-	0.00	2.9102	65.14	55.23	9.90	0.00	24.00	
03.12.22	2.654	235.9063	238.5059	-	0.00	2.5996	66.27	55.04	11.23	0.00	24.00	
04.12.22	2.702	219.2339	221.7012	-	0.00	2.4473	67.46	55.15	12.31	0.00	24.00	
05.12.22	2.855	232.3066	234.9160	-	0.00	2.6094	68.94	56.67	12.27	0.00	24.00	
06.12.22	2.684	231.0449	233.5508	-	0.00	2.5059	66.87	55.27	11.60	0.00	24.00	
07.12.22	2.738	229.5918	232.0586	-	0.00	2.4668	67.78	55.87	11.91	0.00	24.00	
08.12.22	2.592	230.7305	233.1504	-	0.00	2.4199	65.64	54.42	11.22	0.00	24.00	
09.12.22	2.292	174.3750	175.9473	-	0.00	1.5723	64.56	51.43	13.13	0.00	24.00	
10.12.22	2.007	132.9414	133.9844	-	0.00	1.0430	64.37	49.28	15.09	0.00	24.00	
11.12.22	1.748	97.7930	98.5156	-	0.00	0.7227	64.13	46.26	17.87	0.00	24.00	
ИТОГО	58.966	5132.5410	5172.8223	0.0000	0.00	40.2816	64.60	53.12	11.48	0.00	600.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата Время	Q			Vi			Тр
	M1	M2	Vi	M1	M2	Vi	
11.12.22 24:00	359.498	24478.18	24517.65	0.00	4721.40	0.00	4721.40
17.11.22 00:00	300.533	19345.64	19344.83	0.00	4121.40	0.00	4121.40
Итого	58.966	5132.54	5172.82	0.00	600.00	0.00	600.00

Страница 1

Отчетный период

___ 600.00_час.

Период норм. работы

___ 600.00_час.

Период отключения питания

(U) ___ 0.000_час.

Период t1-t2 < min

(D) ___ 0.000_час.

Период G>max

(G) ___ 0.000_час.

(E) ___ 0.000_час.

(g) ___ 0.000_час.

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации



Q = 70,758 Гкал