

Организация Иркутск Ст. Станция лермонтава 58
 Адрес _____ Номер договора _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Телефон _____
 Дата последней поверки теплосчетчика _____ Номер теплосчетчика 370241

Глод.: 0.06 - 60.0.м3/ч Ду= ___мм
 Гобр.: 0.06 - 60.0.м3/ч Ду= ___мм
 Гп : 10 ___л/мм

ПОСУТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
 с 17.11.2022 по 11.12.2022 по 16.12.22

| Дата | Q Гкал | Масса, тонн. Объем, м3 | | | Температура, °C | | | Давление | | Время, час | | Классиф ошибок | | | |
|----------|-----------|------------------------|-----------|---------|-----------------|-----------------|------|----------|-------|------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| | | M1 | V1 | M2 | V2 | M1-M2 разбор | t1 | t2 | t1-t2 | tхв | р1 атм | | р2 атм | Нераб. ТН | Работы ТР |
| 17.11.22 | 2.366 | 324.33 | 330.3203 | 322.22 | 326.9297 | 2.11 | 63.3 | 56.0 | 7.3 | 0.0 | 5.0 | 4.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 18.11.22 | 2.395 | 319.13 | 325.0000 | 317.05 | 321.7031 | 2.08 | 63.2 | 55.7 | 7.5 | 0.0 | 4.9 | 4.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 19.11.22 | 2.437 | 321.89 | 327.8281 | 319.86 | 324.5313 | 2.03 | 63.2 | 55.9 | 7.6 | 0.0 | 5.0 | 4.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 20.11.22 | 2.422 | 328.52 | 334.5781 | 326.45 | 331.2344 | 2.07 | 63.2 | 55.9 | 7.4 | 0.0 | 5.0 | 4.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 21.11.22 | 2.406 | 327.56 | 333.6484 | 325.51 | 330.3047 | 2.05 | 63.2 | 55.9 | 7.3 | 0.0 | 5.0 | 4.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 22.11.22 | 2.389 | 332.00 | 338.1172 | 329.94 | 334.7891 | 2.06 | 63.2 | 56.0 | 7.2 | 0.0 | 5.0 | 4.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 23.11.22 | 2.379 | 335.96 | 342.1406 | 333.88 | 338.8125 | 2.09 | 63.2 | 55.9 | 7.3 | 0.0 | 5.0 | 4.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 24.11.22 | 2.390 | 328.57 | 334.6016 | 326.48 | 331.2734 | 2.02 | 63.2 | 55.6 | 7.6 | 0.0 | 5.0 | 4.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 25.11.22 | 2.417 | 319.36 | 325.2422 | 317.34 | 321.9297 | 2.07 | 63.2 | 55.6 | 7.6 | 0.0 | 5.0 | 4.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 26.11.22 | 2.440 | 319.59 | 327.1484 | 317.52 | 323.8047 | 2.05 | 63.2 | 55.6 | 7.6 | 0.0 | 5.0 | 4.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 27.11.22 | 2.439 | 321.21 | 325.4766 | 319.16 | 322.1406 | 2.14 | 63.2 | 55.6 | 7.6 | 0.0 | 5.0 | 4.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 28.11.22 | 2.444 | 322.65 | 328.6172 | 320.51 | 325.1641 | 2.06 | 63.4 | 57.2 | 8.5 | 0.0 | 4.9 | 4.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 29.11.22 | 2.487 | 319.02 | 324.9331 | 316.96 | 321.5703 | 2.02 | 65.6 | 57.2 | 8.5 | 0.0 | 4.9 | 4.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 30.11.22 | 2.660 | 313.63 | 319.8203 | 311.60 | 316.3750 | 2.03 | 66.7 | 57.8 | 8.9 | 0.0 | 4.9 | 4.2 | 0.00 | 24.00 | |
| 01.12.22 | 2.750 | 308.63 | 314.8984 | 306.60 | 311.3828 | 2.03 | 66.7 | 57.5 | 7.8 | 0.0 | 5.3 | 4.2 | 0.00 | 24.00 | |
| 02.12.22 | 2.729 | 347.70 | 354.5234 | 345.48 | 350.8359 | 2.21 | 65.3 | 57.5 | 7.8 | 0.0 | 5.3 | 4.3 | 0.00 | 24.00 | |
| 03.12.22 | 2.851 | 374.27 | 381.8203 | 371.92 | 377.9375 | 2.34 | 67.8 | 60.0 | 7.8 | 0.0 | 5.5 | 4.3 | 0.00 | 24.00 | |
| 04.12.22 | 2.951 | 375.66 | 383.5469 | 373.29 | 379.5391 | 2.37 | 69.3 | 61.2 | 8.1 | 0.0 | 5.5 | 4.3 | 0.00 | 24.00 | |
| 05.12.22 | 3.025 | 373.23 | 381.4063 | 370.85 | 377.2813 | 2.38 | 69.3 | 62.2 | 8.1 | 0.0 | 5.5 | 4.3 | 0.00 | 24.00 | |
| 06.12.22 | 2.841 | 372.92 | 380.6250 | 370.51 | 376.6094 | 2.41 | 67.1 | 59.5 | 7.9 | 0.0 | 5.5 | 4.3 | 0.00 | 24.00 | |
| 07.12.22 | 2.932 | 371.77 | 379.6172 | 369.28 | 375.5156 | 2.49 | 68.1 | 60.2 | 7.9 | 0.0 | 5.5 | 4.3 | 0.00 | 24.00 | |
| 08.12.22 | 2.770 | 372.44 | 379.8281 | 369.89 | 375.8047 | 2.55 | 65.9 | 58.5 | 7.4 | 0.0 | 5.5 | 4.3 | 0.00 | 24.00 | |
| 09.12.22 | 2.673 | 378.61 | 385.9453 | 376.03 | 381.9219 | 2.58 | 64.9 | 57.9 | 7.0 | 0.0 | 5.5 | 4.2 | 0.00 | 24.00 | |
| 10.12.22 | 2.615 | 386.34 | 393.8047 | 383.69 | 389.7344 | 2.66 | 64.9 | 58.1 | 6.7 | 0.0 | 5.5 | 4.2 | 0.00 | 24.00 | |
| 11.12.22 | 2.556 | 389.71 | 397.2422 | 387.04 | 393.1797 | 2.67 | 64.8 | 58.3 | 6.5 | 0.0 | 5.5 | 4.2 | 0.00 | 24.00 | |
| Итого | 64.765 | 8584.70 | 8750.7500 | 8529.04 | 8660.3047 | 55.66 | 64.9 | 57.3 | 7.5 | 0.0 | 5.2 | 4.1 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |

показания интеграторов км-5

| Дата | Время | Q | M1 | M2 | V1 | V2 | ТР |
|----------|-------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 11.12.22 | 24:00 | 517.797 | 79895.73 | 79243.16 | 81437.86 | 80503.58 | 5055.21 |
| 17.11.22 | 00:00 | 453.033 | 71311.03 | 70714.12 | 72687.11 | 71843.27 | 4455.21 |
| Итого | | 64.765 | 8584.70 | 8529.04 | 8750.75 | 8660.30 | 600.00 |

Отчетный период

— 600.00_час.

период норм. работы

— 600.00_час.

Период отключения питания (U)

— 0.000_час.

Период функц. отказа (E)

— 0.000_час.

Период t2-t1 < min (D)

— 0.000_час.

Период G < min (G)

— 0.000_час.

Период G > max (G)

— 0.000_час.

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Q = 77, 717 Тч/а/п

