

0577

Московское шоссе 40

Организация "ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"  
 адрес "Московское шоссе, д. 40"  
 ИП теплосчетчика "КМ-5-2" версия "02.30"  
 дата последней проверки теплосчетчика

Номер договора \_\_\_\_\_  
 Телефон \_\_\_\_\_  
 Номер теплосчетчика "383951"

Гпод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм  
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм  
 Гп : 10 л/мин

посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с "17.11.2022" по "11.12.2022" № 16.12.22

Дата	Q Гкал	Масса, тонн		Температура, °C			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибка		
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2			t1-t2	Нераб. ТН
17.11.22	7.134	396.1953	397.2656	-	0.00	1.0703	61.22	43.20	18.02	0.00	24.00	0.00
18.11.22	7.333	399.3281	399.6328	-	0.00	0.3047	61.57	43.19	18.38	0.00	24.00	0.00
18.11.22	7.303	399.0078	399.3281	-	0.00	0.3203	61.35	43.03	18.32	0.00	24.00	0.00
20.11.22	7.022	398.9531	399.1094	-	0.00	0.1563	60.04	42.42	17.62	0.00	24.00	0.00
21.11.22	7.047	399.4609	399.9453	-	0.00	0.4844	60.20	42.54	17.66	0.00	24.00	0.00
22.11.22	6.295	401.3750	400.2422	1.1328	0.00	0.1328	56.20	40.50	15.70	0.00	24.00	0.00
23.11.22	6.133	400.3672	400.7109	-	0.00	0.3438	55.93	40.59	15.34	0.00	24.00	0.00
24.11.22	6.561	400.1875	400.5313	-	0.00	0.3438	57.63	41.22	16.41	0.00	24.00	0.00
25.11.22	7.852	399.2578	399.5938	-	0.00	0.3359	63.60	43.91	19.69	0.00	24.00	0.00
26.11.22	7.717	399.1328	399.1641	-	0.00	0.0313	62.99	43.63	19.35	0.00	24.00	0.00
27.11.22	7.216	399.6016	399.7969	-	0.00	0.1953	60.41	42.33	18.08	0.00	24.00	0.00
28.11.22	7.549	400.1875	399.5078	0.6797	0.00	-	61.51	42.63	18.88	0.00	24.00	0.00
29.11.22	7.945	399.6172	399.4844	0.1328	0.00	-	63.42	43.52	19.90	0.00	24.00	0.00
30.11.22	8.807	399.4219	399.4141	0.0078	0.00	-	67.43	43.38	22.07	0.00	24.00	0.00
01.12.22	9.235	400.5234	400.5000	0.0234	0.00	-	69.69	46.56	23.13	0.00	24.00	0.00
02.12.22	9.247	400.0859	398.8828	1.2031	0.00	-	70.01	46.87	23.13	0.00	24.00	0.00
03.12.22	8.766	399.2422	399.0781	0.1641	0.00	-	67.97	45.99	21.98	0.00	24.00	0.00
04.12.22	8.897	398.0391	399.5938	-	0.00	1.5547	68.53	46.16	22.37	0.00	24.00	0.00
05.12.22	9.020	400.7031	402.3203	-	0.00	1.6172	69.07	46.54	22.53	0.00	24.00	0.00
06.12.22	8.994	404.9338	406.1719	-	0.00	1.3781	69.33	47.08	22.25	0.00	24.00	0.00
07.12.22	8.882	404.5156	406.1406	-	0.00	1.6250	68.80	46.82	21.98	0.00	24.00	0.00
08.12.22	8.466	407.7734	409.3906	-	0.00	1.6172	66.83	46.05	20.78	0.00	24.00	0.00
09.12.22	7.190	413.9531	415.6094	-	0.00	1.6563	60.93	43.54	17.39	0.00	24.00	0.00
10.12.22	6.260	412.9844	414.7266	-	0.00	1.7422	56.84	41.66	15.18	0.00	24.00	0.00
11.12.22	5.373	409.4141	411.1094	-	0.00	1.6953	52.36	39.21	13.15	0.00	24.00	0.00
Итого	192.266	10043.9219	10057.2500	3.3437	0.00	16.6721	62.94	43.78	19.16	0.00	600.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
11.12.22	24:00	1262.456	86543.66	87095.89	0.00	7578.81
17.11.22	00:00	1070.190	76499.73	77038.64	0.00	6978.81
Итого		192.266	10043.92	10057.25	0.00	600.00

Отчетный период

— 600.00\_час.

Период норм. работы

— 600.00\_час.

Период отключения питания

(U) 0.000\_час.

Период t1-t2 < min

(D) 0.000\_час.

Период G>max

(G) 0.000\_час.

Период функц. отказа

(E) 0.000\_час.

Период G<min

(g) 0.000\_час.

Представитель абонента

*[Signature]*



Представитель теплоснабжающей организации

*[Signature]*

Подп. = 230719/колл

