

Организация "ООО "Управдом Юг Подмосковья"  
 Адрес "Московское шоссе, д.41"  
 Тип теплосчетчика "КМ-5-2"  
 Дата последней проверки теплосчетчика

Московское шоссе, 41  
 Номер договора  
 Телефон  
 Номер теплосчетчика 387092

Гпод.: 0.036 - 60.0\_м3/ч Ду= мм  
 Гобр.: 0.036 - 60.0\_м3/ч Ду= мм  
 Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 17.11.2022\_ по 11.12.2022\_

по 16.12.22

Дата	Q Гкал	Масса, тонн		Температура, °C			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок		
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2			t1-t2	Нераб. Тн
17.11.22	4.571	346.6094	346.8281	-	0.00	0.2188	61.65	48.47	13.18	0.00	24.00	
18.11.22	4.638	346.9609	347.1641	-	0.00	0.2031	62.02	48.66	13.36	0.00	24.00	
19.11.22	4.619	346.6016	346.8750	-	0.00	0.2734	61.82	48.50	13.32	0.00	24.00	
20.11.22	4.452	346.3438	346.5313	-	0.00	0.1875	60.45	47.61	12.85	0.00	24.00	
21.11.22	4.455	347.2188	347.3750	-	0.00	0.1563	60.64	47.82	12.82	0.00	24.00	
22.11.22	3.929	347.8906	348.1484	-	0.00	0.2578	56.69	45.41	11.28	0.00	24.00	
23.11.22	3.855	347.2422	347.4609	-	0.00	0.2188	56.30	45.21	11.09	0.00	24.00	
24.11.22	4.125	347.2266	347.4844	-	0.00	0.2578	58.09	46.22	11.87	0.00	24.00	
25.11.22	4.966	347.1563	347.3125	-	0.00	0.1563	64.11	49.82	14.30	0.00	24.00	
26.11.22	4.862	346.9141	347.0781	-	0.00	0.1641	63.49	49.48	14.01	0.00	24.00	
27.11.22	4.517	347.1563	347.3672	-	0.00	0.2109	60.89	47.89	13.00	0.00	24.00	
28.11.22	4.715	347.3594	347.5547	-	0.00	0.1933	62.02	48.45	13.57	0.00	24.00	
29.11.22	4.981	346.8438	347.0234	-	0.00	0.1797	63.92	49.56	14.35	0.00	24.00	
30.11.22	5.548	346.6250	346.8394	-	0.00	0.2344	67.94	51.95	15.99	0.00	24.00	
01.12.22	5.855	347.1641	347.3750	-	0.00	0.2109	70.14	53.29	16.85	0.00	24.00	
02.12.22	5.883	346.6406	346.8750	-	0.00	0.2344	70.47	53.51	16.96	0.00	24.00	
03.12.22	5.591	346.5859	346.8672	-	0.00	0.2813	68.47	52.35	16.12	0.00	24.00	
04.12.22	5.698	346.5000	346.7578	-	0.00	0.2378	69.03	52.60	16.43	0.00	24.00	
05.12.22	5.778	348.8359	349.0938	-	0.00	0.2578	69.54	52.99	16.55	0.00	24.00	
06.12.22	5.793	352.2344	352.5234	-	0.00	0.2891	69.77	53.33	16.43	0.00	24.00	
07.12.22	5.742	352.1641	352.4531	-	0.00	0.2891	69.31	53.02	16.29	0.00	24.00	
08.12.22	5.470	354.1875	354.5156	-	0.00	0.3281	67.31	51.88	15.43	0.00	24.00	
09.12.22	4.630	358.0938	358.4453	-	0.00	0.3516	61.33	48.42	12.92	0.00	24.00	
10.12.22	4.032	358.4844	358.8359	-	0.00	0.3516	57.24	46.00	11.23	0.00	24.00	
11.12.22	3.432	354.9063	355.3281	-	0.00	0.4219	52.76	43.10	9.66	0.00	24.00	
Итого	122.138	8723.9453	8730.1328	0.0000	0.00	6.1878	63.41	49.42	13.99	0.00	600.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата время	Q	M1	M2	Vi	Tr
11.12.22 24:00	817.848	75159.23	75157.89	0.00	5216.79
17.11.22 00:00	695.711	66435.29	66427.76	0.00	4616.79
Итого	122.138	8723.95	8730.13	0.00	600.00

Отчетный период \_\_\_\_\_  
период отключения питания (U) \_\_\_\_\_  
период t1-t2 < min (b) \_\_\_\_\_  
период G>max (G) \_\_\_\_\_

период норм. работы \_\_\_\_\_  
период функц. отказа (E) \_\_\_\_\_  
период G<min (g) \_\_\_\_\_

представитель абонента \_\_\_\_\_

представитель теллоснабжающей организации \_\_\_\_\_



*Поин = 146,564 Тквч*