Организация:	ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	КМ-5-2	Номер прибора:	383963
Адрес дома:	ул Московское шоссе 42 стр. ввод1,	Система:	Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 17.11.2022 по 11.12.2022

Дата	Тепло, Гкал	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка	Класс. ошибок
	Q	M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2	Тр, час	
17.11	2,02	183,14	183,56	0,00	0,41	186,40	185,80	0,60	61,35	50,33	11,03	-0,24	-0,64	24,0	
18.11	2,06	182,97	183,39	0,00	0,42	186,26	185,63	0,63	61,67	50,43	11,25	-0,24	-0,64	24,0	
19.11	2,04	182,83	183,21	0,00	0,38	186,08	185,44	0,64	61,33	50,18	11,15	-0,25	-0,65	24,0	
20.11	1,97	182,66	183,05	0,00	0,39	185,80	185,21	0,59	60,14	49,35	10,79	-0,26	-0,65	24,0	
21.11	1,97	183,16	183,54	0,00	0,38	186,32	185,70	0,62	60,21	49,44	10,77	-0,26	-0,65	24,0	
22.11	1,74	183,61	183,97	0,00	0,36	186,38	185,92	0,46	56,22	46,73	9,49	-0,25	-0,63	24,0	
23.11	1,88	183,20	183,56	0,00	0,37	185,93	185,51	0,42	55,94	46,74	9,2	-0,23	-0,64	24,0	
24.11	1,82	183,24	183,61	0,00	0,37	186,16	185,65	0,51	57,82	47,89	9,92	-0,23	-0,65	24,0	
25.11	2,19	183,00	183,42	0,00	0,42	186,52	185,79	0,73	63,79	51,83	11,96	-0,24	-0,65	24,0	
26.11	2,13	182,80	183,18	0,00	0,38	186,21	185,50	0,71	63,0	51,37	11,63	-0,23	-0,66	24,0	
27.11	1,98	182,93	183,30	0,00	0,37	186,11	185,48	0,63	60,43	49,63	10,8	-0,22	-0,66	24,0	
28.11	2,08	182,98	183,36	0,00	0,38	186,29	185,60	0,69	61,68	50,29	11,38	-0,21	-0,66	24,0	
29.11	2,20	182,84	183,23	0,00	0,39	186,33	185,57	0,76	63,61	51,59	12,02	-0,21	-0,67	24,0	
30.11	2,45	183,00	183,39	0,00	0,38	186,90	185,97	0,93	67,6	54,19	13,4	-0,19	-0,67	24,0	
01.12	2,59	183,32	183,75	0,00	0,44	187,48	186,49	0,99	69,77	55,65	14,12	-0,18	-0,67	24,0	
02.12	2,59	183,02	183,44	0,00	0,42	187,20	186,18	1,02	70,09	55,92	14,17	-0,17	-0,67	24,0	
03.12	2,47	182,99	183,38	0,00	0,39	186,93	185,98	0,95	67,97	54,49	13,48	-0,16	-0,67	24,0	
04.12	2,53	182,91	183,31	0,00	0,40	186,95	185,96	0,99	68,67	54,85	13,83	-0,15	-0,67	24,0	
05.12	2,57	184,23	184,64	0,00	0,41	188,33	187,33	1,00	69,17	55,2	13,97	-0,13	-0,66	24,0	
06.12	2,56	186,05	186,46	0,00	0,41	190,21	189,21	1,00	69,33	55,57	13,76	-0,11	-0,65	24,0	
07.12	2,54	186,05	186,45	0,00	0,40	190,16	189,18	0,98	68,87	55,2	13,67	-0,1	-0,65	24,0	
08.12	2,41	187,59	187,97	0,00	0,38	191,51	190,59	0,91	66,83	54,01	12,82	-0,09	-0,64	24,0	
09.12	2,02	190,45	190,80	0,00	0,35	193,78	193,13	0,65	60,85	50,21	10,63	-0,07	-0,64	24,0	
10.12	1,74	189,75	190,07	0,00	0,32	192,66	192,14	0,52	56,63	47,46	9,17	-0,06	-0,64	24,0	
11.12	1,50	187,85	188,17	0,00	0,32	190,32	189,96	0,36	52,33	44,36	7,97	-0,05	-0,64	24,0	
Итого:	53,84	4606,56	4616,20	0,00	9,64	4693,23	0,00	18,31	63,00	51,31	11,69	-0,18	-0,65	600,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.11.2022	24:00	308,87	35866,06	35969,75	6978,21
11.12.2022	24:00	362,71	40472,62	40585,96	7578,21
ИТОГО:		53,84	4606,56	4616,20	600,00

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - Функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч.	= Тнараб.	+ Тсб.пит.	+ Тф.отк.	+ Tdt<mi	+ TG<mi	+ TG>max	+ Тд.о.
600,00	= 600,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0.0

Досчёт: Q = 53,844 , Гкал

Представитель абонента _____

Представитель теплo(водo)снабжающей организации _____

Фдос = 53,84 / 600 × 720 = 64,608 Гкал

ZФ = 64,608 + 62,338 = 126,946 Гкал