

## Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 17.11.2022 по 11.12.2022

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" *№ 16.12.22*  
 Адрес объекта: ул. Новая д.10  
 Теплосчетчик МКТС: № 010800-1 Версия МКТС: 2.51  
 Формула расчета тепла:  $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
17.11.22	2.341	262.56	260.53	2.04	55.6	46.7	8.9	6.6	6.1	24.00	0.00	
18.11.22	2.407	262.25	260.34	1.94	56.3	47.2	9.2	6.6	6.1	24.00	0.00	
19.11.22	2.446	262.25	260.31	1.94	56.5	47.2	9.3	6.6	6.1	24.00	0.00	
20.11.22	2.282	260.75	258.84	1.92	54.5	45.8	8.8	6.7	6.1	24.00	0.00	
21.11.22	2.303	257.00	255.06	1.88	54.8	45.9	9.0	6.6	6.1	24.00	0.00	
22.11.22	2.247	256.81	255.00	1.87	54.3	45.6	8.8	6.5	6.0	24.00	0.00	
23.11.22	2.129	256.94	255.09	1.84	53.1	44.8	8.3	6.5	6.0	24.00	0.00	
24.11.22	2.248	256.88	254.94	1.86	54.6	45.8	8.8	6.6	6.1	24.00	0.00	
25.11.22	2.375	256.75	254.94	1.86	55.7	46.5	9.3	6.5	6.0	24.00	0.00	
26.11.22	2.330	257.00	255.13	1.85	54.8	45.7	9.1	6.5	6.0	24.00	0.00	
27.11.22	2.382	257.00	255.13	1.85	55.2	45.9	9.3	6.5	6.0	24.00	0.00	
28.11.22	2.444	260.19	258.38	1.87	55.9	46.5	9.4	6.4	5.9	24.00	0.00	
29.11.22	2.578	270.94	268.94	1.97	56.8	47.3	9.5	6.6	6.1	24.00	0.00	
30.11.22	3.196	269.56	267.56	2.02	64.9	53.0	11.9	6.6	6.0	24.00	0.00	
01.12.22	3.305	270.25	268.25	2.03	66.1	53.9	12.2	6.6	6.0	24.00	0.00	
02.12.22	2.990	267.63	265.56	2.00	62.4	51.3	11.2	6.7	6.1	24.00	0.00	
03.12.22	3.045	248.75	246.94	1.85	63.6	51.3	12.2	6.8	6.3	24.00	0.00	
04.12.22	3.068	248.63	246.81	1.85	64.1	51.7	12.3	6.8	6.3	24.00	0.00	
05.12.22	3.263	248.44	246.44	1.95	66.4	53.3	13.1	6.8	6.3	24.00	0.00	
06.12.22	3.250	248.31	246.44	1.89	66.6	53.5	13.1	6.9	6.3	24.00	0.00	
07.12.22	3.182	248.31	246.38	1.96	66.0	53.2	12.8	6.8	6.3	24.00	0.00	
08.12.22	2.910	249.50	247.50	1.99	62.6	50.9	11.7	6.7	6.2	24.00	0.00	
09.12.22	2.544	251.25	249.25	1.98	58.0	47.9	10.1	6.8	6.2	24.00	0.00	
10.12.22	2.372	263.88	261.75	2.12	55.7	46.7	9.0	6.9	6.4	24.00	0.00	
11.12.22	2.095	264.00	261.88	2.10	52.5	44.6	7.9	6.9	6.4	24.00	0.00	
<b>Итого:</b>	<b>65.732</b>	<b>6455.81</b>	<b>6407.38</b>	<b>48.42</b>	<b>58.6</b>	<b>48.5</b>	<b>10.2</b>	<b>6.7</b>	<b>6.1</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	

## Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
11.12.22 24:00	3849.032	533139.44	529060.13	70111.62
16.11.22 24:00	3783.300	526683.63	522652.75	69511.62
<b>Итого:</b>	<b>65.732</b>	<b>6455.81</b>	<b>6407.38</b>	<b>600.00</b>

Отчетный период: **600.00** ч  
 Время работы: **600.00** ч  
 Суммарное время отказа: **0.00** ч = **0.00** + **0.00** + **0.00** + **0.00** + **0.00** + **0.00**  
Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min(ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min(ДТ)

Представитель  
 потребителя: \_\_\_\_\_

Представитель  
 поставщика: \_\_\_\_\_

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.31

*Q = 78,878 т/мес*