

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 17.11.2022 по 11.12.2022

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"
 Адрес объекта: ул. Новая д.16
 Теплосчетчик МКТС: № 051072-1 Версия МКТС: 6.67
 Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
17.11.22	2.454	297.91	297.41	0.51	55.7	47.5	8.2	6.7	5.7	24.00	0.00	
18.11.22	2.757	298.28	297.77	0.51	59.6	50.4	9.2	6.8	5.7	24.00	0.00	
19.11.22	2.731	298.41	297.91	0.50	59.0	49.9	9.1	6.8	5.7	24.00	0.00	
20.11.22	2.423	298.28	297.80	0.48	55.3	47.2	8.1	6.8	5.7	24.00	0.00	
21.11.22	2.533	308.49	307.98	0.51	56.4	48.2	8.2	6.8	5.7	24.00	0.00	
22.11.22	2.224	308.22	307.73	0.48	53.1	45.9	7.2	6.7	5.6	24.00	0.00	
23.11.22	1.952	303.63	303.14	0.49	49.9	43.4	6.4	6.7	5.7	24.00	0.00	
24.11.22	2.329	303.85	303.34	0.51	54.1	46.4	7.7	6.8	5.7	24.00	0.00	
25.11.22	2.706	304.45	303.97	0.48	58.7	49.8	8.9	6.8	5.7	24.00	0.00	
26.11.22	2.638	304.71	304.26	0.46	57.7	49.1	8.7	6.7	5.6	24.00	0.00	
27.11.22	2.568	304.77	304.24	0.52	56.9	48.5	8.4	6.7	5.7	24.00	0.00	
28.11.22	2.584	304.57	304.09	0.48	56.8	48.3	8.5	6.6	5.6	24.00	0.00	
29.11.22	2.864	303.73	303.23	0.49	59.8	50.4	9.4	6.8	5.7	24.00	0.00	
30.11.22	3.247	305.17	304.66	0.52	64.4	53.8	10.6	6.8	5.7	24.00	0.00	
01.12.22	3.425	305.85	305.32	0.52	66.3	55.1	11.2	6.8	5.7	24.00	0.00	
02.12.22	3.168	305.92	305.44	0.48	63.3	53.0	10.3	6.9	5.8	24.00	0.00	
03.12.22	3.269	305.77	305.28	0.50	64.2	53.5	10.7	7.1	6.0	24.00	0.00	
04.12.22	3.272	291.38	290.95	0.44	64.5	53.3	11.2	7.0	6.0	24.00	0.00	
05.12.22	3.518	291.09	290.60	0.49	67.1	55.0	12.1	7.1	6.1	24.00	0.00	
06.12.22	3.273	290.80	290.20	0.59	64.4	53.2	11.3	7.1	6.1	24.00	0.00	
07.12.22	3.375	288.16	287.26	0.90	65.6	53.8	11.7	7.0	6.0	24.00	0.00	
08.12.22	3.142	284.58	284.09	0.48	62.9	51.9	11.0	6.9	5.9	24.00	0.00	
09.12.22	2.642	290.63	290.20	0.42	57.3	48.2	9.1	6.9	5.9	24.00	0.00	
10.12.22	2.232	297.66	297.20	0.46	52.7	45.2	7.5	7.0	5.9	24.00	0.00	
11.12.22	1.957	297.32	296.91	0.41	49.7	43.1	6.6	7.0	5.9	24.00	0.00	
Итого:	69.282	7493.63	7480.99	12.63	59.0	49.7	9.2	6.8	5.8	600.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
11.12.22 24:00	571.028	80759.66	80614.61	9441.29
16.11.22 24:00	501.746	73266.03	73133.62	8841.29
Итого:	69.282	7493.63	7480.99	600.00

Отчетный период: 600.00 ч
 Время работы: 600.00 ч
 Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
 Откл.эл-пит.(Эп) Неисправ.(Не) Gv<min (ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min (Дт)

Представитель
 потребителя: _____

Представитель
 поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.31



Q = 83,1581 ккал