

Организация:	ООО "Утрадон ЮГ Подмосковья"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	КМ-5-2	Номер прибора:	363347
Адрес дома:	ул Новая 17,	Система:	Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения за период с 17.11.2022 по 11.12.2022

по 16.12.22

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Подмес, т		Объем, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр. час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2				
17.11	2,33	153,35	153,38	0,00	0,04	155,66	154,63	1,03	56,37	41,07	15,3	0,09	9,0	24,0			
18.11	2,60	153,85	153,86	0,00	0,02	156,27	155,03	1,24	60,04	43,0	17,04	0,09	9,0	24,0			
19.11	2,58	153,77	153,77	0,00	0,00	156,32	155,10	1,22	59,3	42,53	16,77	0,09	9,0	24,0			
20.11	2,29	153,56	153,57	0,00	0,01	155,84	154,80	1,04	55,73	40,69	15,04	0,09	9,0	24,0			
21.11	2,40	159,10	159,19	0,00	0,10	161,54	160,52	1,02	56,84	41,66	15,18	0,09	9,0	24,0			
22.11	2,10	158,21	158,13	0,09	0,00	160,36	159,33	1,03	53,09	39,72	13,37	0,09	9,0	24,0			
23.11	1,88	156,06	156,16	0,00	0,10	157,95	157,26	0,70	50,18	38,11	12,07	0,09	9,0	24,0			
24.11	2,24	156,27	156,36	0,00	0,09	158,53	157,61	0,92	54,99	40,51	14,49	0,09	9,0	24,0			
25.11	2,55	156,74	156,81	0,00	0,07	159,33	158,18	1,15	59,03	42,63	16,4	0,09	9,0	24,0			
26.11	2,49	156,90	156,99	0,00	0,09	159,41	158,33	1,08	58,07	42,08	15,99	0,09	9,0	24,0			
27.11	2,42	156,91	157,01	0,00	0,09	159,35	158,32	1,03	57,18	41,86	15,33	0,09	9,0	24,0			
28.11	2,46	156,71	156,80	0,00	0,09	159,16	158,10	1,05	57,31	41,5	15,8	0,09	9,0	24,0			
29.11	2,73	156,36	156,42	0,00	0,06	159,09	157,83	1,26	60,68	43,13	17,55	0,09	9,0	24,0			
30.11	3,07	157,38	157,36	0,02	0,00	160,49	158,90	1,59	64,93	45,28	19,65	0,09	9,0	24,0			
01.12	3,21	157,79	157,84	0,00	0,05	161,06	159,45	1,62	66,59	46,14	20,45	0,09	9,0	24,0			
02.12	2,97	157,57	157,63	0,00	0,06	160,56	159,13	1,42	63,63	44,65	18,98	0,09	9,0	24,0			
03.12	3,06	157,33	157,39	0,00	0,06	160,39	159,91	1,48	64,53	44,97	19,55	0,09	9,0	24,0			
04.12	3,06	150,28	150,27	0,01	0,00	153,25	151,71	1,54	65,02	44,52	20,5	0,09	9,0	24,0			
05.12	3,25	150,20	150,20	0,00	0,00	153,39	151,70	1,69	67,57	45,78	21,79	0,09	9,0	24,0			
06.12	3,01	149,95	149,95	0,00	0,00	152,91	151,38	1,53	64,73	44,56	20,18	0,09	9,0	24,0			
07.12	3,12	148,84	148,83	0,01	0,00	151,68	150,06	1,62	66,06	44,96	21,1	0,09	9,0	24,0			
08.12	2,85	146,80	146,79	0,01	0,00	149,52	148,11	1,41	62,88	43,33	19,55	0,09	9,0	24,0			
09.12	2,45	150,21	150,25	0,00	0,04	152,58	151,47	1,11	57,51	41,09	16,42	0,09	9,0	24,0			
10.12	2,08	153,41	153,48	0,00	0,06	155,47	154,61	0,86	52,81	39,14	13,68	0,09	9,0	24,0			
11.12	1,83	153,12	153,20	0,00	0,09	154,95	154,27	0,68	49,85	37,78	12,08	0,09	9,0	24,0			
Итого:	64,98	3860,24	3861,24	0,14	1,13	3825,07	0,00	30,31	59,37	42,41	16,96	0,09	5,00	600,0			

Показания интeрваторов счeтчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр. ч
16.11.2022	24:00	341,59	30090,82	30161,33	4558,64
11.12.2022	24:00	406,57	33951,06	34022,56	5158,64
ИТОГО:		64,98	3860,24	3861,24	600,00

Классификация ошибок:

- О - отключение по 11-02-01м
- Г - отключение по 01м, 03м
- Г - фрезидентальный отпад
- И - отключение питания

Тотч.	= Тнараб.	+ Тсб.пит.	+ Тгр.отк.	+ Тдт<ml	+ ТГ<ml	+ ТГ>max	+ Тд.о.
600,00	= 600,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Досчет: Q = 64,98 Гкал							
Представитель абонента				Представитель тепло(водо)снабжающей организации			



Q = 77,976