

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 17.11.2022 по 11.12.2022

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмоскovie"

Адрес объекта: ул. Новая д.2

Теплосчетчик МКТС: № 013480-1

Версия МКТС: 2.54

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

1016.12.22

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
17.11.22	2.654	343.41	343.91	-0.48	56.0	48.3	7.7	6.6	4.0	23.96	0.04	Эл
18.11.22	2.723	343.69	344.16	-0.47	56.7	48.8	7.9	6.6	4.0	24.00	0.00	
19.11.22	2.760	343.56	344.06	-0.51	56.9	48.9	8.0	6.6	4.0	24.00	0.00	
20.11.22	2.573	341.31	341.78	-0.48	54.8	47.3	7.5	6.6	4.0	24.00	0.00	
21.11.22	2.594	336.28	336.78	-0.48	55.2	47.5	7.7	6.5	4.0	24.00	0.00	
22.11.22	2.527	336.28	336.72	-0.47	54.6	47.1	7.5	6.4	4.0	24.00	0.00	
23.11.22	2.389	336.22	336.75	-0.51	53.3	46.3	7.1	6.4	4.0	24.00	0.00	
24.11.22	2.511	336.28	336.75	-0.48	54.8	47.3	7.4	6.5	4.0	24.00	0.00	
25.11.22	2.641	336.19	336.72	-0.51	55.8	48.0	7.8	6.4	4.0	24.00	0.00	
26.11.22	2.569	336.16	336.59	-0.46	54.8	47.2	7.6	6.4	4.0	24.00	0.00	
27.11.22	2.627	336.19	336.66	-0.46	55.2	47.5	7.8	6.4	4.0	24.00	0.00	
28.11.22	2.686	340.69	341.16	-0.47	55.9	48.1	7.8	6.4	4.0	24.00	0.00	
29.11.22	2.834	354.72	355.25	-0.51	56.9	49.0	7.9	6.6	4.0	24.00	0.00	
30.11.22	3.532	353.81	354.25	-0.48	65.0	55.1	9.9	6.5	4.0	24.00	0.00	
01.12.22	3.656	355.06	355.56	-0.50	66.2	56.0	10.3	6.5	4.0	24.00	0.00	
02.12.22	3.296	350.56	351.06	-0.47	62.5	53.2	9.4	6.6	4.0	24.00	0.00	
03.12.22	3.400	325.94	326.41	-0.48	63.7	53.3	10.4	6.6	4.0	24.00	0.00	
04.12.22	3.438	325.84	326.31	-0.45	64.2	53.7	10.5	6.7	4.0	24.00	0.00	
05.12.22	3.663	325.78	326.22	-0.44	66.6	55.4	11.2	6.7	4.0	24.00	0.00	
06.12.22	3.632	325.72	326.16	-0.44	66.7	55.6	11.1	6.7	4.0	24.00	0.00	
07.12.22	3.567	325.66	326.09	-0.44	66.1	55.2	10.9	6.7	4.0	24.00	0.00	
08.12.22	3.264	326.84	327.28	-0.44	62.7	52.7	10.0	6.6	4.0	24.00	0.00	
09.12.22	2.808	328.84	329.31	-0.48	58.1	49.6	8.5	6.7	4.0	24.00	0.00	
10.12.22	2.603	344.56	345.09	-0.51	55.7	48.2	7.5	6.8	4.0	24.00	0.00	
11.12.22	2.294	344.28	344.75	-0.50	52.5	45.9	6.6	6.9	4.0	24.00	0.00	
Итого:	73.241	8453.88	8465.78	-11.92	58.8	50.2	8.6	6.6	4.0	599.96	0.04	Эл

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Грб, ч
11.12.22 24:00	3439.481	515103.72	485645.50	58501.87
16.11.22 24:00	3366.240	506649.84	477179.72	57901.91
Итого:	73.241	8453.88	8465.78	599.96

Отчетный период: 600.00 ч

Время работы: 599.96 ч

Суммарное время отказа: 0.04 ч = 0.04 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Отка.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.31

Q = 87,895 Гкал