

Организация "ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 ул. Новая, д.25
 Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 363832
 Номер теплосчетчика 363832
 Версия 02.30
 Номер теплосчетчика _____
 следующей поверки теплосчетчика _____

Новая 25

Глод.: 0.016 - 40.0_М3/ч Ду= _____мм
 Гобр.: 0.016 - 40.0_М3/ч Ду= _____мм
 Гп : 10 _____л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 17.11.2022 по 11.12.2022 по 16.12.22.

Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок	
	М1	М2	М1-М2 утечка	Vi	М2-М1 подмес	t1	t2	t1-t2			нераб. Тн
2.568	213.6719	213.3867	0.2852	0.00	-	56.62	44.60	12.02	0.00	24.00	
2.766	213.9258	213.6484	0.2773	0.00	-	59.14	46.21	12.93	0.00	24.00	
2.663	213.9688	213.6953	0.2734	0.00	-	57.96	45.52	12.44	0.00	24.00	
2.443	213.7695	213.4961	0.2734	0.00	-	55.27	43.85	11.43	0.00	24.00	
2.572	223.6523	223.4805	0.1719	0.00	-	56.42	44.92	11.49	0.00	24.00	
2.128	217.6953	217.4531	0.2422	0.00	-	51.38	41.60	9.77	0.00	24.00	
1.996	215.5195	215.2500	0.2695	0.00	-	49.71	40.45	9.26	0.00	24.00	
2.515	215.7773	215.5234	0.2539	0.00	-	55.82	44.17	11.65	0.00	24.00	
2.719	216.2813	216.0039	0.2773	0.00	-	58.12	45.54	12.57	0.00	24.00	
2.671	216.3789	216.1406	0.2383	0.00	-	57.25	44.91	12.34	0.00	24.00	
2.566	216.3672	216.1133	0.2539	0.00	-	56.06	44.20	11.86	0.00	24.00	
2.660	216.0820	215.8320	0.2500	0.00	-	57.05	44.75	12.31	0.00	24.00	
3.012	215.5625	215.3594	0.2031	0.00	-	61.22	47.25	13.97	0.00	24.00	
3.303	216.9883	216.8008	0.1875	0.00	-	64.84	49.62	15.22	0.00	24.00	
3.325	217.2188	217.0938	0.1250	0.00	-	65.22	49.92	15.30	0.00	24.00	
3.157	217.0742	216.9570	0.1172	0.00	-	63.01	48.48	14.54	0.00	24.00	
3.204	214.9219	214.7422	0.1797	0.00	-	63.48	48.57	14.91	0.00	24.00	
3.280	206.7256	206.4844	0.2422	0.00	-	64.82	48.95	15.87	0.00	24.00	
3.406	206.6875	206.4102	0.2773	0.00	-	66.59	50.11	16.48	0.00	24.00	
3.123	206.2852	206.0078	0.2773	0.00	-	63.46	48.32	15.14	0.00	24.00	
3.266	204.0000	203.6758	0.3242	0.00	-	65.16	49.15	16.01	0.00	24.00	
2.908	201.7656	201.4258	0.3398	0.00	-	60.89	46.48	14.41	0.00	24.00	
2.546	208.6367	208.4102	0.2266	0.00	-	56.32	44.11	12.20	0.00	24.00	
2.125	211.4688	211.3164	0.1523	0.00	-	51.36	41.32	10.04	0.00	24.00	
1.910	211.0234	210.8750	0.1484	0.00	-	48.77	39.71	9.05	0.00	24.00	
68.832	5331.4492	5325.5820	5.8669	0.00	-	58.60	45.69	12.91	0.00	600.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	М1	М2	Vi	Тр
11.12.22	24:00	437.557	46590.47	46608.15	0.00	7889.50
17.11.22	00:00	368.725	41259.02	41282.57	0.00	7289.50
Итого		68.832	5331.45	5325.58	0.00	600.00

отчетный период

— 600.00_час.
(U) 0.000_час.
(D) 0.000_час.
(G) 0.000_час.

период отключения питания
период t1-t2 < min
период G>max

период норм. работы — 600.00_час.
период функц. отказа (E) 0.000_час.
период G<min (g) 0.000_час.

представитель абонента

[Signature]



представитель теплоснабжающей организации

[Signature]

Q = 82,598 Гкач

