

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 17.11.2022 по 11.12.2022

№ 16.12.22

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"

Адрес объекта: ул. Новая д.5

Теллосчетчик МКТС: № 010941-1

Версия МКТС: 2.51

Формула расчета тепла: $Q = M(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
17.11.22	2.598	250.66	248.75	1.92	56.3	46.0	10.4	6.8	5.7	24.00	0.00	
18.11.22	2.675	250.53	248.59	1.95	57.0	46.3	10.7	6.8	5.7	24.00	0.00	
19.11.22	2.717	250.50	248.56	1.94	57.2	46.4	10.8	6.8	5.7	24.00	0.00	
20.11.22	2.533	248.78	246.84	1.91	55.2	45.0	10.2	6.8	5.8	24.00	0.00	
21.11.22	2.544	245.19	243.31	1.87	55.5	45.1	10.4	6.7	5.7	24.00	0.00	
22.11.22	2.481	245.09	243.09	2.03	54.9	44.8	10.1	6.6	5.6	24.00	0.00	
23.11.22	2.342	245.03	243.19	1.86	53.7	44.1	9.6	6.7	5.7	24.00	0.00	
24.11.22	2.474	245.16	243.25	1.88	55.1	45.0	10.1	6.7	5.7	24.00	0.00	
25.11.22	2.612	245.22	242.88	2.33	56.2	45.5	10.6	6.7	5.7	24.00	0.00	
26.11.22	2.554	245.09	243.25	1.86	55.2	44.7	10.4	6.6	5.6	24.00	0.00	
27.11.22	2.602	245.16	243.28	1.87	55.6	45.0	10.6	6.6	5.6	24.00	0.00	
28.11.22	2.661	248.47	246.44	2.05	56.3	45.6	10.7	6.6	5.6	24.00	0.00	
29.11.22	2.815	258.78	256.75	1.99	57.3	46.4	10.9	6.8	5.7	24.00	0.00	
30.11.22	3.485	258.28	256.22	2.10	65.3	51.9	13.5	6.8	5.7	24.00	0.00	
01.12.22	3.598	259.13	257.00	2.11	66.6	52.7	13.9	6.8	5.7	24.00	0.00	
02.12.22	3.258	255.81	253.75	2.06	62.9	50.2	12.7	6.8	5.8	24.00	0.00	
03.12.22	3.320	237.84	235.91	1.93	64.1	50.1	14.0	6.9	5.9	24.00	0.00	
04.12.22	3.345	237.81	235.88	1.96	64.6	50.5	14.1	6.9	6.0	24.00	0.00	
05.12.22	3.569	237.81	235.84	1.98	67.0	52.0	15.0	6.9	6.0	24.00	0.00	
06.12.22	3.540	237.72	235.38	2.33	67.1	52.2	14.9	7.0	6.0	24.00	0.00	
07.12.22	3.473	237.50	235.53	1.96	66.5	51.9	14.6	6.9	6.0	24.00	0.00	
08.12.22	3.185	238.22	236.31	1.92	63.0	49.7	13.4	6.9	5.9	24.00	0.00	
09.12.22	2.772	239.69	237.81	1.88	58.4	46.8	11.6	6.9	5.9	24.00	0.00	
10.12.22	2.573	251.09	249.16	1.95	56.0	45.8	10.3	7.1	6.0	24.00	0.00	
11.12.22	2.279	250.91	248.94	1.94	52.8	43.8	9.1	7.1	6.0	24.00	0.00	
Итого:	72.005	6165.47	6115.91	49.57	59.2	47.5	11.7	6.8	5.8	600.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
11.12.22 24:00	4824.330	466518.63	463878.28	70268.00
16.11.22 24:00	4752.324	460353.16	457762.38	69668.00
Итого:	72.005	6165.47	6115.91	600.00

Отчетный период: 600.00 ч

Время работы: 600.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min (ДТ)

Представитель
потребителя: _____

Представитель
поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.31

Q=86,406 Гкал