

Организация:	ООО "Управдом ЮГ Подрословья"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	КМ-5-2	Номер прибора:	394856
Адрес дома:	ул Российская 18,	Система:	Отл

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 17.11.2022 по 11.12.2022 1076.12.22

Дата	Темпо, Г кал Q	Масса, т		Углек. т	Подмес. т	Объем, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр. час	Классификация ошибок
		M1	M2			V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.11	1,82	153,43	152,18	1,25	0,00	155,73	153,81	2,13	56,07	44,12	11,95	-0,06	5,0	24,0	
18.11	1,86	153,86	152,56	1,30	0,00	156,35	154,08	2,27	58,48	45,65	12,83	-0,04	5,0	24,0	
19.11	1,88	153,20	151,85	1,34	0,00	155,57	153,30	2,27	57,03	44,64	12,4	-0,04	5,0	24,0	
20.11	1,72	153,13	151,82	1,31	0,00	155,29	153,16	2,13	54,3	42,96	11,34	-0,04	5,0	24,0	
21.11	1,75	152,94	151,82	1,33	0,00	155,13	152,98	2,15	54,72	43,19	11,53	-0,04	5,0	24,0	
22.11	1,53	152,96	151,83	1,34	0,00	154,91	152,88	2,03	51,44	41,32	10,12	-0,04	5,0	24,0	
23.11	1,44	152,02	150,69	1,33	0,00	153,83	151,87	1,97	49,87	40,31	9,56	-0,04	5,0	24,0	
24.11	1,68	150,28	149,01	1,24	0,00	152,34	150,31	2,03	53,79	42,51	11,27	-0,04	5,0	24,0	
25.11	1,85	150,02	148,83	1,19	0,00	152,32	150,23	2,09	56,75	44,3	12,45	-0,04	5,0	24,0	
26.11	1,84	150,08	148,94	1,13	0,00	152,35	150,32	2,03	56,32	43,96	12,36	-0,04	5,0	24,0	
27.11	1,79	150,06	148,89	1,17	0,00	152,26	150,24	2,02	55,43	43,4	12,03	-0,04	5,0	24,0	
28.11	1,75	148,97	148,79	1,17	0,00	152,11	150,11	2,00	54,73	42,95	11,77	-0,04	5,0	24,0	
29.11	1,80	148,97	148,79	1,18	0,00	152,16	150,13	2,03	55,39	43,27	12,11	-0,04	5,0	24,0	
30.11	2,07	148,79	148,60	1,18	0,00	152,30	150,09	2,22	59,54	45,58	13,96	-0,03	5,0	24,0	
01.12	2,54	150,47	149,20	1,27	0,00	153,65	150,98	2,68	67,19	50,22	16,97	-0,03	5,0	24,0	
02.12	2,50	150,77	149,45	1,32	0,00	153,97	151,28	2,70	67,48	50,77	16,71	-0,03	5,0	24,0	
03.12	2,54	151,04	149,72	1,32	0,00	154,30	151,56	2,73	67,95	51,01	16,94	-0,03	5,0	24,0	
04.12	2,60	151,11	149,71	1,30	0,00	154,44	151,59	2,85	68,81	51,51	17,3	-0,03	5,0	24,0	
05.12	2,71	151,45	150,00	1,44	0,00	154,95	151,96	2,98	70,56	52,59	17,97	-0,03	5,0	24,0	
06.12	2,63	151,30	149,79	1,50	0,00	154,71	151,72	2,99	69,69	52,19	17,49	-0,03	5,0	24,0	
07.12	2,67	152,45	150,98	1,47	0,00	155,93	152,95	2,98	70,11	52,49	17,62	-0,02	5,0	24,0	
08.12	2,56	151,79	150,34	1,45	0,00	155,11	152,23	2,88	68,55	51,59	16,95	-0,02	5,0	24,0	
09.12	2,24	151,65	150,17	1,48	0,00	154,55	151,89	2,67	63,86	48,97	14,89	-0,02	5,0	24,0	
10.12	2,00	151,83	150,33	1,49	0,00	154,45	151,93	2,53	60,44	47,16	13,28	-0,02	5,0	24,0	
11.12	1,78	151,80	150,29	1,52	0,00	154,17	151,77	2,39	57,25	45,37	11,88	-0,02	5,0	24,0	
Итого:	51,61	3787,31	3754,18	33,13	0,00	3852,89	0,00	58,72	60,22	46,48	13,75	-0,03	5,00	600,0	



Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Г кал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.11.2022	24:00	187,37	16820,41	16856,53	2667,89
11.12.2022	24:00	238,98	20607,72	20610,71	3267,89
ИТОГО:		51,61	3787,31	3754,18	600,00

Классификация ошибок:
 O - отключение по I1-I2<min
 G - отключение по Gmin, Gmax
 E - функциональный отказ
 U - отключение питания

Точ.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Тдт<mi	-	TG<mi	+	TG>max	+	Т д.о.
600,00	=	600,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	-	0,0	+	0,0	+	0,0

Досчет: Q = 51,612, Г кал

Представитель абонента:  Представитель тепло(водо)снабжающей организации: 



Q = 61,932 Гкал