

Организация:	ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	ИМ-5-2	Номер прибора:	394204
Адрес дома:	ул Российские 20/13,	Система:	Отп

Послужная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 17.11.2022 по 11.12.2022

по 16.12.22

Дата	Темп, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Подмес, т		Объем, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Гр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2				
17.11	2,10	184,64	180,19	4,45	0,00	187,41	181,92	5,50	56,1	44,61	11,40	0,11	4,21	24,0			
18.11	2,24	185,27	180,77	4,50	0,00	188,23	182,60	5,64	58,2	45,99	12,21	0,11	4,2	24,0			
19.11	2,14	184,43	179,92	4,52	0,00	187,24	181,66	5,59	56,66	44,94	11,72	0,1	4,21	24,0			
20.11	1,99	184,34	179,81	4,53	0,00	186,93	181,44	5,49	54,23	43,35	10,88	0,1	4,21	24,0			
21.11	2,00	184,04	179,52	4,52	0,00	186,66	181,17	5,49	54,57	43,6	10,97	0,1	4,21	24,0			
22.11	1,73	184,09	179,96	4,53	0,00	186,39	181,05	5,34	50,92	41,39	9,52	0,11	4,21	24,0			
23.11	1,67	182,87	178,35	4,52	0,00	185,06	179,78	5,28	49,02	40,67	9,24	0,11	4,22	24,0			
24.11	1,96	181,25	178,79	4,46	0,00	183,78	178,37	5,41	53,98	43,11	10,87	0,1	4,22	24,0			
25.11	2,13	181,07	178,60	4,48	0,00	183,83	178,29	5,54	56,54	44,67	11,88	0,1	4,21	24,0			
26.11	2,11	181,03	178,60	4,43	0,00	183,75	178,27	5,48	56,11	44,35	11,76	0,09	4,21	24,0			
27.11	2,05	180,97	178,55	4,41	0,00	183,60	178,18	5,41	55,2	43,76	11,45	0,09	4,22	24,0			
28.11	2,02	180,83	178,43	4,39	0,00	183,40	178,03	5,38	54,58	43,3	11,28	0,09	4,22	24,0			
29.11	2,09	180,82	178,39	4,43	0,00	183,48	178,01	5,48	55,39	43,74	11,65	0,08	4,22	24,0			
30.11	2,44	180,70	178,20	4,49	0,00	183,76	178,01	5,75	59,8	46,22	13,58	0,09	4,22	24,0			
01.12	2,96	181,06	177,08	4,58	0,00	185,49	179,25	6,25	67,29	50,89	16,37	0,09	4,21	24,0			
02.12	2,90	181,74	177,18	4,57	0,00	185,58	179,38	6,21	67,29	51,23	16,06	0,09	4,2	24,0			
03.12	2,91	181,88	177,32	4,56	0,00	185,78	179,55	6,23	67,79	51,67	16,11	0,09	4,2	24,0			
04.12	3,00	181,76	177,17	4,59	0,00	185,77	179,46	6,31	68,84	52,25	16,59	0,09	4,2	24,0			
05.12	3,12	182,13	177,53	4,60	0,00	186,32	179,90	6,42	70,43	53,23	17,2	0,1	4,21	24,0			
06.12	3,01	181,88	177,28	4,60	0,00	185,95	179,81	6,24	69,39	52,75	16,64	0,11	4,21	24,0			
07.12	3,05	183,18	178,60	4,58	0,00	187,35	180,99	6,35	69,98	53,25	16,73	0,12	4,14	24,0			
08.12	2,88	182,45	177,87	4,58	0,00	186,39	180,17	6,22	68,14	52,28	15,85	0,12	4,21	24,0			
09.12	2,53	182,31	177,69	4,62	0,00	185,77	179,79	5,98	63,61	49,63	13,98	0,12	4,2	24,0			
10.12	2,24	182,58	177,36	4,63	0,00	185,70	179,69	5,81	59,96	47,59	12,37	0,13	4,17	24,0			
11.12	2,01	182,60	177,98	4,62	0,00	185,41	179,78	5,63	56,87	45,76	11,11	0,13	4,24	24,0			
Итого:	59,28	4560,53	4447,35	113,18	0,00	4639,03	0,00	144,50	60,06	46,96	13,10	0,10	4,21	600,0			

Показания интеграторов счетчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Tr, ч
16.11.2022	24:00	263,24	29096,22	28462,53	5644,56
11.12.2022	24:00	322,52	33656,75	32909,88	6244,56
ИТОГО:		59,28	4560,53	4447,35	600,00

Классификация ошибок:  
D - отключение по I1-I2<min  
E - отключение по Gmin, Gmax  
G - функциональный отказ  
U - отключение питания

Точ.	=	Тнараб.	+	Тоб.лит.	+	Тф.отк.	+	Тдт<mi	-	ТГ<mi	+	ТГ>max	+	Тд.о.
600,00	=	600,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0

Досчет: Q = 59,277, Гкал

Представитель  
тепло(водо)снабжающей  
организации



Q = 71,136 Гкал