

**Ведомость учета расхода воды**  
за период с 17.11.2022 по 11.12.2022

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"Адрес объекта: ул. Российская д.46МКТС: № 013147-2Версия МКТС: 2.54

10.16.12.22

Дата	Трубопровод № 1				Трубопровод № 2				Трубопровод № 3			
	Объем V1, м3	Темп. °С	Давл. ати	Вр.раб час	Объем V2, м3	Темп. °С	Давл. ати	Вр.раб час	Объем V3, м3	Темп. °С	Давл. ати	Вр.раб час
17.11.22	67.97	65.4	6.2	24.00	58.97	57.6	3.5	24.00	0.00	---	---	0.00
18.11.22	68.27	65.6	6.2	24.00	58.91	57.6	3.5	24.00	0.00	---	---	0.00
19.11.22	68.64	66.2	6.2	24.00	58.66	58.1	3.5	24.00	0.00	---	---	0.00
20.11.22	68.45	67.4	6.2	24.00	58.70	59.2	3.5	24.00	0.00	---	---	0.00
21.11.22	67.56	67.8	6.2	24.00	59.06	59.5	3.5	24.00	0.00	---	---	0.00
22.11.22	68.47	66.5	6.2	24.00	58.86	58.6	3.5	24.00	0.00	---	---	0.00
23.11.22	68.28	65.5	6.2	24.00	58.92	57.8	3.5	24.00	0.00	---	---	0.00
24.11.22	68.38	65.6	6.2	24.00	58.77	57.8	3.5	24.00	0.00	---	---	0.00
25.11.22	69.03	65.9	6.2	24.00	58.81	57.9	3.5	24.00	0.00	---	---	0.00
26.11.22	68.25	65.8	6.2	24.00	58.52	57.8	3.5	24.00	0.00	---	---	0.00
27.11.22	68.50	65.6	6.1	24.00	58.84	57.6	3.5	24.00	0.00	---	---	0.00
28.11.22	67.92	65.5	6.2	24.00	58.91	57.5	3.5	24.00	0.00	---	---	0.00
29.11.22	67.73	65.6	6.2	24.00	58.94	57.5	3.5	24.00	0.00	---	---	0.00
30.11.22	68.09	67.0	6.2	24.00	58.97	58.5	3.5	24.00	0.00	---	---	0.00
01.12.22	67.34	69.2	6.1	24.00	58.73	60.2	3.5	24.00	0.00	---	---	0.00
02.12.22	66.00	68.0	5.8	24.00	56.61	59.0	3.5	24.00	0.00	---	---	0.00
03.12.22	68.91	67.3	6.1	24.00	58.59	58.7	3.5	24.00	0.00	---	---	0.00
04.12.22	68.38	69.0	6.1	24.00	58.97	60.0	3.5	24.00	0.00	---	---	0.00
05.12.22	67.73	71.7	6.1	24.00	58.88	62.2	3.6	24.00	0.00	---	---	0.00
06.12.22	66.30	71.9	6.1	24.00	58.64	62.3	3.6	24.00	0.00	---	---	0.00
07.12.22	66.64	69.8	6.1	24.00	58.31	60.7	3.6	24.00	0.00	---	---	0.00
08.12.22	67.38	68.8	6.2	24.00	58.70	60.0	3.6	24.00	0.00	---	---	0.00
09.12.22	68.50	68.4	6.3	24.00	59.16	59.9	3.6	24.00	0.00	---	---	0.00
10.12.22	69.19	65.5	6.3	24.00	59.39	57.9	3.6	24.00	0.00	---	---	0.00
11.12.22	69.22	63.2	6.2	24.00	59.28	55.9	3.6	24.00	0.00	---	---	0.00
<b>Итого:</b>	<b>1701.13</b>	<b>67.1</b>	<b>6.2</b>	<b>600.00</b>	<b>1469.09</b>	<b>58.8</b>	<b>3.5</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0.00</b>

## Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Объем V1, м3	Траб V1, ч	Объем V2, м3	Траб V2, ч	Объем V3, м3	Траб V3, ч
11.12.22 24:00	163960.36	65014.91	137703.92	65014.91	0.00	0.00
16.11.22 24:00	162259.23	64414.91	136234.83	64414.91	0.00	0.00
<b>Итого:</b>	<b>1701.13</b>	<b>600.00</b>	<b>1469.09</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Отчетный период: 600.00 чВремя работы V1: 600.00 чВремя работы V2: 600.00 чВремя работы V3: 0.00 чВремя откл. эл.-питания: 0.00 чВремя неисправности V1: 0.00 чВремя неисправности V2: 0.00 чВремя неисправности V3: 600.00 чПредставитель  
потребителя:Представитель  
поставщика:

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.31

$Q = 17,375 \text{ Гкач}$   
 $T_{\text{вс}}$   
 $V_{\text{тмс}} = 278,448 \text{ см}^3$

### Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС

за период с 17.11.2022 по 11.12.2022

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"

Адрес объекта: ул. Росинская д.46

Теплосчетчик МКТС: № 013147-2

Версия МКТС: 2.54

Формула расчета тепла:  $Q = M1(h1-hx) - M2(h2-hx)$

Дата	Тепл.зн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С				Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	txв	P1	P2	работы	отказа	
17.11.22	0.931	66.66	58.06	8.59	65.4	57.6	7.8	10.0	6.2	3.5	24.00	0.00	
18.11.22	0.958	66.94	58.00	8.94	65.6	57.6	7.9	10.0	6.2	3.5	24.00	0.00	
19.11.22	1.005	67.27	57.73	9.54	66.2	58.1	8.1	10.0	6.2	3.5	24.00	0.00	
20.11.22	1.010	67.06	57.75	9.30	67.4	59.2	8.2	10.0	6.2	3.5	24.00	0.00	
21.11.22	0.954	66.16	58.09	8.06	67.8	59.5	8.4	10.0	6.2	3.5	24.00	0.00	
22.11.22	0.979	67.11	57.92	9.19	66.5	58.6	7.9	10.0	6.2	3.5	24.00	0.00	
23.11.22	0.943	66.95	58.02	8.94	65.5	57.8	7.7	10.0	6.2	3.5	24.00	0.00	
24.11.22	0.967	67.05	57.86	9.19	65.6	57.8	7.8	10.0	6.2	3.5	24.00	0.00	
25.11.22	1.014	67.67	57.89	9.79	65.9	57.9	8.0	10.0	6.2	3.5	24.00	0.00	
26.11.22	0.986	66.91	57.61	9.30	65.8	57.8	8.1	10.0	6.2	3.5	24.00	0.00	
27.11.22	0.975	67.17	57.94	9.22	65.6	57.6	8.0	10.0	6.1	3.5	24.00	0.00	
28.11.22	0.943	66.61	58.00	8.61	65.5	57.5	8.0	10.0	6.2	3.5	24.00	0.00	
29.11.22	0.936	66.42	58.02	8.39	65.6	57.5	8.0	10.0	6.2	3.5	24.00	0.00	
30.11.22	0.990	66.70	58.05	8.67	67.0	58.5	8.5	10.0	6.2	3.5	24.00	0.00	
01.12.22	1.004	65.89	57.77	8.13	69.2	60.2	9.0	10.0	6.1	3.5	24.00	0.00	
02.12.22	1.019	64.64	55.67	8.95	68.0	59.0	9.0	10.0	5.8	3.5	24.00	0.00	
03.12.22	1.057	67.50	57.67	9.84	67.3	58.7	8.5	10.0	6.1	3.5	24.00	0.00	
04.12.22	1.052	66.91	57.98	8.93	69.0	60.0	9.0	10.0	6.1	3.5	24.00	0.00	
05.12.22	1.071	66.19	57.83	8.35	71.7	62.2	9.6	10.0	6.1	3.6	24.00	0.00	
06.12.22	0.998	64.78	57.61	7.17	71.9	62.3	9.6	10.0	6.1	3.6	24.00	0.00	
07.12.22	0.993	65.19	57.31	7.87	69.8	60.7	9.1	10.0	6.1	3.6	24.00	0.00	
08.12.22	0.994	65.94	57.72	8.22	68.8	60.0	8.8	10.0	6.2	3.6	24.00	0.00	
09.12.22	1.017	67.06	58.19	8.88	68.4	59.9	8.5	10.0	6.3	3.6	24.00	0.00	
10.12.22	0.969	67.83	58.47	9.36	65.5	57.9	7.6	10.0	6.3	3.6	24.00	0.00	
11.12.22	0.939	67.97	58.42	9.54	63.2	55.9	7.3	10.0	6.2	3.6	24.00	0.00	
<b>Итого:</b>	<b>24.704</b>	<b>1666.56</b>	<b>1445.58</b>	<b>220.99</b>	<b>67.1</b>	<b>58.8</b>	<b>8.3</b>	<b>10.0</b>	<b>6.2</b>	<b>3.5</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	

#### Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
11.12.22 24:00	2372.137	161044.88	135785.00	65014.91
16.11.22 24:00	2347.433	159378.31	134339.42	64414.91
<b>Итого:</b>	<b>24.704</b>	<b>1666.56</b>	<b>1445.58</b>	<b>600.00</b>

Отчетный период: 600.00 ч

Время работы: 600.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл)    Неисправ.(Не)    Gv<min (ДГ)    Gv>max(ДГ)    dt<min (Dt)

Представитель  
потребителя:

Представитель  
поставщика:

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.31

