

| | | | |
|--------------|------------------------------|-----------------|-----------|
| Организация: | ООО "Усадьбы ЮГ Подмосковья" | Номер абонента: | Котельная |
| Тип прибора: | ИМ-5-2 | Номер прибора: | 387089 |
| Адрес дома: | пл Северная 7, | Система: | Отп |

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 17.11.2022 по 11.12.2022 *по 16.12.22*

| Дата | Тепло, Гкал Q | Масса, т | | Утечка, т | | Объем, м3 | | | Температура, С | | | Давл. ат | | Наработка Тр. час | Классификация ошибок |
|--------|---------------|----------|----------|-----------|-------|-----------|--------|--------|----------------|-------|-------|----------|------|-------------------|----------------------|
| | | M1 | M2 | M1-M2 | M2-M1 | V1 | V2 | V1-V2 | T1 | T2 | T1-T2 | P1 | P2 | | |
| 17.11 | 2,41 | 440,69 | 437,39 | 3,30 | 0,00 | 449,80 | 445,29 | 4,51 | 68,02 | 62,85 | 5,38 | 11,84 | 6,75 | 24,0 | |
| 18.11 | 2,52 | 448,63 | 445,30 | 3,33 | 0,00 | 458,37 | 453,66 | 4,71 | 69,44 | 63,94 | 5,51 | 11,85 | 6,75 | 24,0 | |
| 19.11 | 2,50 | 426,50 | 423,29 | 3,22 | 0,00 | 435,54 | 430,98 | 4,57 | 68,55 | 62,79 | 5,75 | 11,84 | 6,74 | 24,0 | |
| 20.11 | 2,36 | 416,94 | 413,75 | 3,20 | 0,00 | 425,21 | 420,78 | 4,44 | 66,23 | 60,68 | 5,57 | 11,83 | 6,72 | 24,0 | |
| 21.11 | 2,40 | 424,88 | 421,64 | 3,24 | 0,00 | 433,43 | 428,92 | 4,51 | 66,7 | 61,14 | 5,55 | 11,84 | 6,73 | 24,0 | |
| 22.11 | 2,36 | 419,61 | 416,39 | 3,22 | 0,00 | 428,02 | 423,56 | 4,46 | 66,49 | 60,95 | 5,54 | 11,85 | 6,76 | 24,0 | |
| 23.11 | 2,32 | 410,87 | 407,70 | 3,18 | 0,00 | 419,09 | 414,68 | 4,41 | 66,45 | 60,89 | 5,56 | 11,85 | 6,78 | 24,0 | |
| 24.11 | 2,26 | 401,09 | 397,96 | 3,13 | 0,00 | 408,88 | 404,55 | 4,33 | 65,3 | 59,71 | 5,59 | 11,84 | 6,76 | 24,0 | |
| 25.11 | 2,55 | 414,39 | 411,17 | 3,21 | 0,00 | 423,18 | 418,58 | 4,60 | 66,6 | 62,56 | 6,05 | 11,84 | 6,77 | 24,0 | |
| 26.11 | 2,49 | 401,55 | 398,39 | 3,16 | 0,00 | 409,92 | 405,43 | 4,49 | 67,92 | 61,83 | 6,09 | 11,84 | 6,77 | 24,0 | |
| 27.11 | 2,44 | 403,23 | 400,05 | 3,18 | 0,00 | 411,44 | 406,95 | 4,49 | 67,06 | 61,1 | 5,96 | 11,84 | 6,78 | 24,0 | |
| 28.11 | 2,44 | 400,69 | 397,77 | 3,13 | 0,00 | 408,93 | 404,49 | 4,44 | 66,51 | 60,53 | 5,98 | 11,84 | 6,78 | 24,0 | |
| 29.11 | 2,62 | 407,36 | 404,21 | 3,15 | 0,00 | 418,03 | 411,45 | 6,58 | 68,67 | 62,34 | 6,33 | 11,84 | 6,79 | 24,0 | |
| 30.11 | 2,94 | 420,95 | 417,67 | 3,29 | 0,00 | 431,06 | 426,08 | 4,98 | 73,24 | 66,36 | 6,88 | 11,84 | 6,82 | 24,0 | |
| 01.12 | 3,01 | 422,41 | 419,12 | 3,29 | 0,00 | 432,73 | 427,72 | 5,01 | 74,06 | 67,06 | 7,02 | 11,84 | 6,81 | 24,0 | |
| 02.12 | 2,84 | 419,88 | 416,57 | 3,32 | 0,00 | 429,48 | 424,55 | 4,91 | 71,33 | 64,67 | 6,66 | 11,85 | 6,81 | 24,0 | |
| 03.12 | 2,88 | 418,37 | 415,08 | 3,29 | 0,00 | 427,92 | 423,01 | 4,91 | 71,34 | 64,56 | 6,8 | 11,85 | 6,81 | 24,0 | |
| 04.12 | 3,03 | 419,80 | 416,46 | 3,34 | 0,00 | 429,79 | 424,70 | 5,09 | 72,98 | 65,85 | 7,13 | 11,85 | 6,81 | 24,0 | |
| 05.12 | 3,13 | 423,75 | 420,37 | 3,38 | 0,00 | 434,29 | 429,09 | 5,20 | 74,73 | 67,44 | 7,3 | 11,88 | 6,83 | 24,0 | |
| 06.12 | 2,96 | 446,42 | 442,91 | 3,50 | 0,00 | 456,91 | 451,71 | 5,19 | 72,46 | 65,92 | 6,53 | 11,88 | 6,83 | 24,0 | |
| 07.12 | 3,09 | 453,16 | 449,69 | 3,47 | 0,00 | 464,33 | 459,07 | 5,25 | 74,36 | 67,84 | 6,72 | 11,87 | 6,84 | 24,0 | |
| 08.12 | 2,83 | 440,53 | 437,16 | 3,36 | 0,00 | 450,41 | 445,49 | 4,92 | 70,7 | 64,38 | 6,33 | 11,87 | 6,83 | 24,0 | |
| 09.12 | 2,49 | 415,92 | 412,67 | 3,25 | 0,00 | 424,13 | 419,57 | 4,55 | 66,04 | 60,15 | 5,89 | 11,87 | 6,84 | 24,0 | |
| 10.12 | 2,42 | 429,10 | 425,77 | 3,33 | 0,00 | 437,56 | 432,97 | 4,59 | 65,98 | 60,43 | 5,55 | 11,87 | 6,88 | 24,0 | |
| 11.12 | 2,37 | 433,38 | 430,07 | 3,31 | 0,00 | 441,96 | 437,40 | 4,56 | 66,09 | 60,71 | 5,38 | 11,87 | 6,93 | 24,0 | |
| Итого: | 65,69 | 10590,31 | 10478,54 | 81,77 | 0,00 | 10788,49 | 0,00 | 117,62 | 69,21 | 63,09 | 6,12 | 11,85 | 6,80 | 600,0 | |

Показания интеграторов счётов:

| Дата | Время | Q, Гкал | M1, т | M2, т | Тр, ч |
|---------------|-------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 16.11.2022 | 24:00 | 166,37 | 37480,20 | 37328,04 | 2066,79 |
| 11.12.2022 | 24:00 | 232,06 | 48040,52 | 47806,58 | 2666,79 |
| ИТОГО: | | 65,69 | 10590,31 | 10478,54 | 600,00 |

Классификация ошибок:
 D - отключение по T1-T2<min
 G - отключение по Smax, Smax
 E - функциональный отказ
 U - отключение питания

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-------------|---|----------|---|---------|---|--------|---|---|---|--------|---|-------|
| Точч | = | Тнараб. | + | Тсб.лит. | + | Тф.отк. | + | Тдт<mi | - | ТГ<mi | + | ТГ>max | + | Тд.о. |
| 600,00 | = | 600,0 | + | 0,0 | + | 0,0 | + | 0,0 | + | 0,0 | + | 0,0 | + | 0,0 |
| Досчет: Q = | | 65,692 Гкал | | | | | | | | | | | | |
| Представитель абонента | | | | | | | | | | Представитель тепло(водо)снабжающей организации | | | | |



Q = 78,828 Гкал