

Организация: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"

Номер абонента: №21 (70/50)

hnt

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 369673

Адрес дома: ул Советская 104 А

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 17.11.2022 по 11.12.2022

по 16.12.22

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, M3	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. счетов
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
17.11	2,96167	133,25	132,879	0,371	0	0	71,2	48,9	22,3	24	
18.11	2,97644	129,383	128,051	0,332	0	0	70,9	47,8	23,1	24	
19.11	3,212158	141,143	140,734	0,408	0	0	72,7	49,9	22,8	24	
20.11	3,389404	148,279	147,83	0,449	0	0	75,1	52,1	22,9	24	
21.11	3,46875	158,172	157,686	0,486	0	0	74,9	52,9	22	24	
22.11	3,190735	157,041	156,568	0,473	0	0	72,1	51,7	20,4	24	
23.11	3,007341	155,428	154,953	0,475	0	0	70,9	51	19,9	24	
24.11	3,119812	151,17	150,715	0,455	0	0	71,2	50,5	20,7	24	
25.11	3,195862	155,643	155,17	0,471	0	0	71,1	50,5	20,6	24	
26.11	3,224731	160,822	160,297	0,525	0	0	71	50,9	20,1	24	
27.11	3,200252	162,15	161,623	0,527	0	0	70,9	51	19,9	24	
28.11	3,226868	163,066	161,549	0,518	0	0	71,1	51,1	20	24	
29.11	3,252441	159,736	159,229	0,508	0	0	71,3	50,9	20,4	24	
30.11	3,639517	165,264	164,736	0,527	0	0	75,4	53,3	22	24	
1.12	3,779297	167,812	167,35	0,563	0	0	77,1	54,6	22,6	24	
2.12	3,675537	169,053	168,512	0,541	0	0	75,7	53,9	21,8	24	
3.12	3,668762	167,455	166,926	0,529	0	0	75,8	53,4	22	24	
4.12	3,958618	170,131	169,576	0,555	0	0	78,7	55,3	23,3	24	
5.12	4,079163	170,834	170,279	0,555	0	0	80,3	56,3	23,9	24	
6.12	4,074768	172,843	172,076	0,566	0	0	80,3	56,7	23,7	24	
7.12	4,094299	173,158	172,58	0,578	0	0	80,8	56,7	23,7	24	
8.12	4,11145	176,721	176,117	0,604	0	0	80,5	57,2	23,3	24	
9.12	3,980469	178,922	178,316	0,605	0	0	80	57,7	22,3	24	
10.12	3,426636	175,859	175,268	0,592	0	0	74,4	54,9	19,5	24	
11.12	3,099976	168,703	168,125	0,578	0	0	70,6	52,2	18,4	24	
Итого	87,093	4030,94	4018,14	12,79	0	0	74,7	53	21,7	600	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	M3, тонн	Тр, час
16.11.2022	24:00	525,05853	26081,91	25972,51	0	4380,02
11.12.2022	24:00	612,15149	30112,84	29990,66	0	4980,02
Итого		87,093	4030,94	4018,14	0	600

Классификация счетов:

- D - отключение по T1-T2min
- G - отключение по Sein, Smax
- E - функциональный отказ
- U - отключение платина

$$T_{отч} = T_{нараб} + T_{откл.плат} + T_{откл.отк} + T_{откл.отк} + T_{откл.отк} + T_{откл.отк} + T_{откл.отк} + T_{откл.отк}$$

$$600 = 600 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0$$

Представитель
абонента



Представитель
теплоснабжающе
й



$Q_{отч} = 104,512 \text{ Гкал}$