

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 17.11.2022 по 11.12.2022Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" *№ 16.12.22*Адрес объекта: ул. Советская д.107Теплосчетчик МКТС: № 011609-1Версия МКТС: 2.51Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
17.11.22	7.513	476.56	468.00	8.61	59.9	44.2	15.8	5.6	4.9	24.00	0.00	
18.11.22	7.952	481.00	472.31	8.66	61.5	44.9	16.6	5.5	4.9	24.00	0.00	
19.11.22	7.926	475.75	467.00	8.79	61.4	44.7	16.7	5.6	4.9	24.00	0.00	
20.11.22	7.194	476.19	467.31	8.83	58.4	43.3	15.1	5.5	4.9	24.00	0.00	
21.11.22	7.323	476.38	467.50	8.89	58.8	43.4	15.4	5.5	4.9	24.00	0.00	
22.11.22	6.563	477.19	468.38	8.84	55.6	41.8	13.8	5.5	4.9	24.00	0.00	
23.11.22	6.039	477.00	468.13	8.83	53.5	40.9	12.7	5.5	4.9	24.00	0.00	
24.11.22	6.529	465.06	454.25	10.84	56.6	42.6	14.0	5.5	4.8	24.00	0.00	
25.11.22	7.627	477.56	472.75	4.76	60.8	44.8	16.0	5.5	4.9	24.00	0.00	
26.11.22	7.744	483.94	481.44	2.57	60.1	44.1	16.0	5.5	4.9	24.00	0.00	
27.11.22	7.451	492.31	489.63	2.68	58.9	43.7	15.2	5.5	4.9	24.00	0.00	
28.11.22	7.498	485.31	482.63	2.70	59.0	43.5	15.5	5.5	4.9	24.00	0.00	
29.11.22	8.063	485.00	482.25	2.69	61.6	44.9	16.6	5.5	4.9	24.00	0.00	
30.11.22	9.385	484.25	481.56	2.71	67.5	48.1	19.4	5.5	4.9	24.00	0.00	
01.12.22	9.633	484.25	481.50	2.78	68.7	48.8	19.9	5.5	4.9	24.00	0.00	
02.12.22	8.839	470.94	468.06	2.83	65.6	46.8	18.8	5.5	4.9	24.00	0.00	
03.12.22	8.987	480.88	477.94	2.97	65.9	47.2	18.7	5.5	4.9	24.00	0.00	
04.12.22	9.316	480.50	477.75	2.74	67.3	47.9	19.4	5.5	4.9	24.00	0.00	
05.12.22	9.837	480.00	477.25	2.73	69.8	49.3	20.5	5.5	4.9	24.00	0.00	
06.12.22	9.162	480.56	477.56	3.03	67.2	48.1	19.1	5.5	4.9	24.00	0.00	
07.12.22	9.409	480.25	477.56	2.70	68.3	48.7	19.6	5.5	4.9	24.00	0.00	
08.12.22	8.634	482.00	479.19	2.77	65.2	47.3	17.9	5.5	4.9	24.00	0.00	
09.12.22	7.466	481.50	478.63	2.88	60.2	44.6	15.5	5.5	4.9	24.00	0.00	
10.12.22	6.223	482.31	479.25	3.06	54.9	42.0	12.9	5.5	4.9	24.00	0.00	
11.12.22	5.567	482.75	479.56	3.24	51.7	40.1	11.5	5.5	4.9	24.00	0.00	
Итого:	197.881	11999.44	11877.38	122.12	61.5	45.0	16.5	5.5	4.9	600.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
11.12.22 24:00	10743.264	859878.31	853114.88	69258.58
16.11.22 24:00	10545.383	847878.88	841237.50	68658.58
Итого:	197.881	11999.44	11877.38	600.00

Отчетный период: 600.00 чВремя работы: 600.00 чСуммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл) Непсправ.(Не) Gv<min (DG) Gv>max (DG) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.31*Qотн. = 237,457 Гкал*