

Организация "ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес ул. Советская д. 114
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30
 Дата последней проверки теплосчетчика

№ Номер договора
 Телефон
 Номер теплосчетчика 357038

ОТГ
 10.16.12.22

Глод.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= мм
 Гп : 10 л/ммп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 17.11.2022 по 11.12.2022

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3			Температура, °C			Давление		Время, час		Классифи ошибок	
		M1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2 tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн		Работы Тр
17.11.22	3.920	206.45	208.10	210.9492	-1.65	69.1	19.0	0.0	5.7	4.9	0.00	24.00	
18.11.22	4.196	246.72	248.86	252.0684	-2.13	68.8	17.0	0.0	5.5	4.8	0.00	24.00	
19.11.22	3.947	212.02	216.6016	216.2539	-1.68	68.8	18.6	0.0	5.6	4.9	0.00	24.00	
20.11.22	3.472	137.48	138.44	139.8828	-0.96	72.0	25.3	0.0	6.0	5.1	0.00	24.00	
21.11.22	3.841	165.70	169.6250	168.8379	-1.22	72.3	49.1	0.0	6.0	5.0	0.00	24.00	
22.11.22	3.582	156.48	160.0527	159.3047	-1.10	70.8	47.9	0.0	6.1	5.0	0.00	24.00	
23.11.22	3.063	131.89	134.6777	132.84	-0.95	68.1	44.9	0.0	6.1	5.0	0.00	24.00	
24.11.22	3.407	161.58	165.0449	164.5488	-1.22	68.5	47.4	0.0	6.1	5.0	0.00	24.00	
25.11.22	4.116	235.99	241.1333	238.04	-2.05	68.9	51.5	0.0	5.9	5.0	0.00	24.00	
26.11.22	3.737	188.54	192.5879	189.93	-1.39	68.6	48.8	0.0	6.1	5.0	0.00	24.00	
27.11.22	3.678	179.41	183.2402	182.0820	-1.28	68.4	47.9	0.0	6.1	5.0	0.00	24.00	
28.11.22	3.855	202.95	202.223	192.6758	-0.73	68.7	49.8	0.0	6.1	5.1	0.00	24.00	
29.11.22	4.211	240.67	245.8906	204.5996	-2.08	69.0	51.5	0.0	6.2	5.1	0.00	24.00	
30.11.22	5.049	319.11	346.8965	342.44	-2.75	75.5	58.3	0.0	6.3	5.2	1.57	22.43	У
01.12.22	4.590	314.27	322.3320	322.0645	-1.92	73.7	55.4	0.0	6.3	5.2	0.00	24.00	
02.12.22	4.593	315.20	327.3535	326.7656	-1.56	73.1	53.5	0.0	6.3	5.1	0.00	24.00	
03.12.22	4.606	234.58	240.2461	239.3359	-1.46	74.0	53.3	0.0	6.4	5.1	0.00	24.00	
04.12.22	4.653	224.81	230.3633	229.3008	-2.07	78.0	57.9	0.0	6.4	5.1	0.00	24.00	
05.12.22	5.419	269.09	276.4297	275.4219	-1.49	77.9	56.0	0.0	6.4	5.1	0.00	24.00	
06.12.22	5.035	228.98	235.2070	233.8555	-1.57	77.9	56.3	0.0	6.4	5.1	0.00	24.00	
07.12.22	5.088	235.28	241.6758	236.85	-1.27	78.0	55.1	0.0	6.4	5.0	0.00	24.00	
08.12.22	4.909	234.63	220.4609	219.0000	-0.70	77.0	50.4	0.0	6.4	5.0	0.00	24.00	
09.12.22	4.073	153.13	157.2070	155.6953	-0.55	74.8	46.3	0.0	6.4	4.9	0.00	24.00	
10.12.22	3.316	116.45	119.4102	117.00	-0.42	67.8	42.9	0.0	6.3	5.0	0.00	24.00	
11.12.22	2.848	114.59	115.02	116.0391	-0.42	67.8	42.9	0.0	6.2	5.0	0.00	24.00	
ИТОГО	104.002	5162.01	5198.08	5284.4531	-36.07	72.3	20.1	0.0	6.2	5.0	1.57	598.43	1.57

Показания интеграторов км-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
11.12.22	24:00	658.346	33879.09	34202.41	34626.30	34616.86	5015.32
17.11.22	00:00	554.344	28717.08	29004.33	29341.84	29351.52	4416.89
ИТОГО		104.002	5162.01	5198.08	5284.45	5265.34	598.43

Отчетный период — 600.00_час. период норм. работы — 598.43_час.
 Период отключения питания (U) — 1.574_час. период функц.отказа (E) — 0.000_час.
 период t2-t1 < min (D) — 0.000_час. период G<min (g) — 0.000_час.
 период G>max (G) — 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теллоснабжающей организации _____



Дата = 12.5.13.13.11