

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес Ул. Советская д.114 (ГВС)
 Тис. теплосчетчика КМ-5-4 версия 02.30
 Дата последней поверки теплосчетчика _____

Советская 114 ГВС
 Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 372081

по 16.12.22

Гпод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : 10 _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 17.11.2022 по 11.12.2022

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °С				Давление		Время, час		Классиф ошибок	
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	p1 атм	p2 атм	Нераб. Тп		Работы Тр
17.11.22	1.940	163.68	166.9805	147.45	149.9219	16.23	66.5	59.8	6.7	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
18.11.22	1.835	161.59	164.8633	147.04	149.7305	14.36	66.8	60.0	6.8	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
19.11.22	2.070	164.52	167.9180	147.12	149.5742	17.48	67.5	60.5	7.0	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
20.11.22	2.137	165.43	168.9453	147.12	149.7422	18.31	68.6	61.5	7.1	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
21.11.22	1.980	162.51	166.0117	147.65	150.3086	14.86	69.1	61.9	7.2	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
22.11.22	1.872	161.93	165.3047	147.73	150.3008	14.20	67.7	60.9	6.9	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
23.11.22	1.928	163.48	166.7852	147.62	150.1172	15.86	66.7	60.0	6.7	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
24.11.22	1.956	163.70	167.0313	147.51	150.0273	16.20	66.9	60.1	6.7	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
25.11.22	1.937	163.10	166.4453	147.50	150.0234	15.60	67.1	60.3	6.8	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
26.11.22	1.981	163.70	167.0308	147.34	149.8359	16.36	67.1	60.3	6.8	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
27.11.22	2.065	164.90	168.2461	146.84	149.3259	18.06	66.8	60.0	6.8	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
28.11.22	1.960	163.56	166.8594	147.44	149.9688	16.12	66.7	59.9	6.8	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
29.11.22	1.980	163.71	167.0195	147.22	149.7227	16.48	66.8	60.0	6.8	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
30.11.22	2.005	162.83	166.2813	147.41	150.0000	15.41	68.4	61.2	6.8	9.0	9.0	0.3	0.00	24.00	
01.12.22	2.066	161.67	165.2969	146.43	149.1641	15.23	70.5	62.9	7.6	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
02.12.22	1.940	149.75	152.9805	134.47	149.8828	15.28	69.2	61.8	7.4	9.0	9.0	0.4	1.58	22.42	U
03.12.22	2.171	164.71	168.2070	146.38	148.9609	18.34	68.5	61.8	7.2	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
04.12.22	2.321	165.06	168.7500	146.52	149.4023	19.04	70.5	62.8	7.7	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
05.12.22	2.149	161.14	165.0039	146.52	149.4023	19.04	70.5	62.8	7.7	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
06.12.22	2.126	160.34	164.1953	146.16	149.0586	14.18	73.2	65.0	8.1	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
07.12.22	2.133	161.67	165.3438	145.33	148.0742	16.34	71.0	63.4	7.6	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
08.12.22	1.994	161.04	164.6016	146.68	149.3828	14.37	70.1	62.6	7.4	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
09.12.22	2.034	163.00	166.5703	147.49	150.1914	15.51	69.7	62.5	7.2	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
10.12.22	1.949	164.09	167.3828	146.93	149.4258	17.16	66.4	60.0	6.4	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
11.12.22	1.959	165.03	168.1797	146.95	149.3086	18.08	64.5	58.2	6.3	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
Итого	50.529	4066.13	4152.2539	3662.46	3727.2188	403.66	68.4	61.3	7.1	9.0	9.0	0.4	1.58	598.42	1.58

Показания интеграторов КМ-5

Дата время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
11.12.22 24:00	584.074	55540.64	50456.39	56587.94	51266.83	7983.74
17.11.22 00:00	533.546	51474.51	46793.93	52435.68	47539.61	7385.32
Итого	50.529	4066.13	3662.46	4152.25	3727.22	598.42

Советская 114 ГВС

Отчетный период

— 600.00_час.

Период норм. работы

— 598.42_час.

Период отключения питания

(U) — 1.581_час.

период t2-t1 < min

(D) — 0.000_час.

период G>max

(G) — 0.000_час.

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации



УТН = 511,383 сут
ФГНС = 31,91 Гкал

