

Ворошилолава 241

Организация ООО "Управлядом Юг Подмосковья"
 адрес ул. Ворошилова Д. 241
 Тип теплосчетчика КМ-5-2
 дата последней поверки теплосчетчика

Гпод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
 Собр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
 Сп.: 10 л/мм

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 17.11.2022 по 11.12.2022 10.16.12.22

Дата	Q гкал	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок	
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	тхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн		Работы Тр
17.11.22	3.339	288.43	294.8906	293.18	297.9238	-4.75	70.5	59.0	11.5	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
18.11.22	3.339	276.33	282.4570	280.93	285.3301	-4.60	70.1	58.0	12.1	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
19.11.22	3.582	298.83	305.6934	303.74	308.7266	-4.90	71.4	59.5	11.9	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
20.11.22	3.833	330.94	339.0957	336.26	342.3516	-5.32	74.2	62.7	11.5	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
21.11.22	3.839	334.69	342.9375	340.10	346.3008	-5.41	74.2	62.8	11.4	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
22.11.22	3.613	341.39	349.3457	346.92	352.9941	-5.53	72.0	61.5	10.5	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
23.11.22	3.459	346.25	353.9688	351.87	357.8145	-5.62	70.3	60.4	9.9	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
24.11.22	3.505	335.44	342.9570	340.90	346.6113	-5.46	70.5	60.1	10.4	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
25.11.22	3.576	324.19	345.1602	343.09	348.7793	-5.26	70.4	59.6	10.8	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
26.11.22	3.600	341.98	349.5703	347.51	353.2559	-5.45	70.1	59.7	10.5	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
27.11.22	3.635	342.50	350.1621	348.07	353.8555	-5.57	70.5	59.9	10.5	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
28.11.22	3.646	335.39	340.8770	338.82	344.4199	-5.43	70.5	59.7	10.9	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
30.11.22	4.028	340.66	348.9355	346.17	352.2949	-5.51	73.6	61.9	11.8	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
01.12.22	4.165	355.83	364.7773	353.91	360.6719	-5.50	76.7	64.4	12.2	0.0	9.0	5.4	0.00	24.00	
02.12.22	4.101	353.11	361.8906	358.74	368.1738	-5.65	75.0	63.4	11.6	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
03.12.22	4.378	363.40	373.0078	369.12	376.3086	-5.63	74.5	63.0	11.5	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
04.12.22	4.621	368.78	379.1406	374.56	382.2891	-5.78	77.1	65.1	12.0	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
05.12.22	4.547	375.08	385.6035	380.95	388.8906	-5.87	79.6	67.3	12.2	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
06.12.22	4.524	368.98	379.3184	374.79	382.5605	-5.83	79.5	67.3	12.2	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
07.12.22	4.566	380.47	391.1934	386.39	394.5234	-5.91	79.8	67.9	11.9	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
08.12.22	4.422	393.46	404.4063	399.62	408.0664	-6.16	79.2	68.1	11.2	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
09.12.22	3.917	386.79	396.6035	392.88	400.5645	-6.08	75.2	65.2	10.1	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
10.12.22	3.438	371.51	379.7441	377.47	383.9336	-5.95	70.0	60.8	9.2	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
Итого	97.512	8638.48	8850.7070	8776.91	8936.8203	-138.43	74.0	62.8	11.2	0.0	9.0	5.3	0.00	600.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
11.12.22 24:00	508.031	32271.74	32565.23	33008.72	33040.11	5102.70
17.11.22 00:00	410.519	23633.26	23788.32	24158.01	24103.29	4502.70

отчетный период

— 600.00_час.
(U) 0.000_час.
(D) 0.000_час.
(G) 0.000_час.

период норм. работы — 600.00_час.
Период функц. отказа (E) 0.000_час.
Период G<min (g) 0.000_час.

представитель абонента



представитель теллоснабжающей организации

Q = H7,144E10

