

Организация ООО "Управдом Юг Подмосковья"
 Адрес ул. Юбилейная, д. 15
 ИП теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33
 Дата последней поверки теплосчетчика

Юбилейная 15
 Номер договора
 Телефон
 Номер Теплосчетчика 445297

Гпод.: 0.1 - 100.0м3/ч ДУ= мм
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч ДУ= мм
 Гп : 10 л/имп.

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 17.11.2022 по 11.12.2022

10/16/12.22

Дата	Q Гкал	Масса, ТОНН			Температура, °С			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок	
		М1	М2	М1-М2 Утечка	Vi	М2-М1 подмес	t1	t2	t1-t2			нераб. Тн
17.11.22	4.151	185.5859	185.8281	0.00	0.00	0.2422	75.35	53.07	22.28	0.00	24.00	
18.11.22	4.245	183.7422	184.0547	0.00	0.00	0.3125	76.21	53.20	23.01	0.00	24.00	
19.11.22	4.281	184.3125	184.6094	0.00	0.00	0.2969	75.59	52.45	23.14	0.00	24.00	
20.11.22	4.198	198.1641	198.3906	0.00	0.00	0.2266	73.35	52.23	21.10	0.00	24.00	
21.11.22	4.223	196.5000	196.7969	0.00	0.00	0.2969	73.72	52.32	21.40	0.00	24.00	
22.11.22	4.211	213.1328	213.2344	0.00	0.00	0.1016	72.23	52.56	19.67	0.00	24.00	
23.11.22	4.193	222.2500	222.2891	0.00	0.00	0.0391	71.75	52.97	18.77	0.00	24.00	
24.11.22	4.173	205.3281	205.5000	0.00	0.00	0.1719	72.79	52.55	20.24	0.00	24.00	
25.11.22	4.273	188.3750	188.6484	0.00	0.00	0.2734	74.85	52.26	22.60	0.00	24.00	
26.11.22	4.263	195.0781	195.3203	0.00	0.00	0.2422	73.76	51.99	21.77	0.00	24.00	
27.11.22	4.326	201.1094	201.2500	0.00	0.00	0.1406	73.32	51.90	21.42	0.00	24.00	
28.11.22	4.239	194.6484	194.9141	0.00	0.00	0.2656	73.84	52.15	21.69	0.00	24.00	
29.11.22	4.448	182.1563	182.4063	0.00	0.00	0.2500	77.17	52.84	24.33	0.00	24.00	
30.11.22	4.810	177.1016	177.2266	0.00	0.00	0.1250	82.54	55.48	27.06	0.00	24.00	
01.12.22	4.881	171.2188	171.3438	0.00	0.00	0.1250	84.34	55.94	28.41	0.00	24.00	
02.12.22	4.724	188.6250	188.6250	0.00	0.00	0.1250	79.84	54.89	24.95	0.00	24.00	
03.12.22	4.899	205.6172	205.5078	0.00	0.1094	-	79.69	55.96	23.73	0.00	24.00	
04.12.22	5.015	203.2266	203.2188	0.00	0.0078	-	80.22	53.64	24.58	0.00	24.00	
05.12.22	4.984	188.6250	188.5938	0.00	0.0313	-	82.73	56.41	26.32	0.00	24.00	
06.12.22	4.942	190.8125	190.8750	0.00	0.00	0.0625	81.64	55.84	25.80	0.00	24.00	
07.12.22	4.949	194.4375	194.4453	0.00	0.00	0.0078	81.71	56.36	25.35	0.00	24.00	
08.12.22	4.741	201.1328	201.1953	0.00	0.00	0.0625	78.29	54.82	23.47	0.00	24.00	
09.12.22	4.366	209.5781	209.6406	0.00	0.00	0.0625	73.55	52.81	20.74	0.00	24.00	
10.12.22	4.307	224.8828	224.8750	0.00	0.0078	-	71.83	52.77	19.06	0.00	24.00	
11.12.22	4.299	234.6250	234.5938	0.00	0.0313	-	71.30	53.07	18.23	0.00	24.00	
Итого	112.144	4940.2656	4943.3828	0.00	0.1876	3.3048	76.27	53.67	22.61	0.00	600.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата время	Q	М1	М2	Vi	Тр
11.12.22 24:00	1523.154	89857.90	89939.39	0.00	7619.93
17.11.22 00:00	1411.009	84917.63	84996.01	0.00	7019.93
Итого	112.144	4940.27	4943.38	0.00	600.00

тчетный период — 600.00_час. Период норм. работы — 600.00_час.
 период отключения питания (U) 0.000_час. период функ. отказа (E) 0.000_час.
 период t1-t2 < min (D) 0.000_час. период G<min (g) 0.000_час.
 период G>max (G) 0.000_час.

редставитель бонента _____ представитель теплоснабжающей организации _____



D = 134, 5731440

