

Handwritten signature

Организация:	ООО "Утрадон ЮГ Подмосковья"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	КМ-5-2	Номер прибора:	385639
Адрес дома:	ул Юбилейная 7,	Система:	Отп

Послужная ведомость учета параметров теплоотребления за период с 17.11.2022 по 11.12.2022

16.12.22

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Углек. т	Подмес, т	Объем, м3			Температура, С		Давл. ат		Наработка Тр. час	Классификация ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2		
17.11	5,43	433,22	433,91	0,00	0,70	439,59	437,88	1,72	56,17	43,63	12,54	6,75	5,88	24,0
18.11	5,56	432,96	433,89	0,00	0,73	439,43	437,67	1,76	56,59	43,76	12,84	6,76	5,89	24,0
19.11	5,65	432,02	433,50	0,00	0,66	430,42	437,55	1,87	56,79	43,73	13,06	6,74	5,88	24,0
20.11	5,28	428,98	429,89	0,00	0,70	435,04	433,42	1,62	54,88	42,57	12,31	6,79	5,94	24,0
21.11	5,32	429,68	424,27	0,00	0,60	429,67	427,99	1,68	55,2	42,65	12,55	6,68	5,86	24,0
22.11	5,09	423,52	424,03	0,00	0,51	429,38	427,71	1,69	54,37	42,35	12,02	6,57	5,76	24,0
23.11	4,88	423,33	424,02	0,00	0,70	428,98	427,59	1,40	53,43	41,91	11,52	6,61	5,8	24,0
24.11	5,16	421,28	420,72	0,56	0,00	427,24	424,39	2,85	55,03	42,79	12,25	6,7	5,88	24,0
25.11	5,40	423,58	424,20	0,00	0,63	429,76	427,98	1,78	55,75	43,01	12,74	6,82	5,8	24,0
26.11	5,26	423,54	424,09	0,00	0,56	429,50	427,73	1,77	54,74	42,33	12,41	6,59	5,77	24,0
27.11	5,42	423,63	424,20	0,00	0,58	429,75	427,91	1,84	55,57	42,77	12,79	6,58	5,77	24,0
28.11	5,46	431,85	432,40	0,00	0,55	438,14	436,27	1,87	55,79	43,14	12,65	6,56	5,69	24,0
29.11	6,09	464,63	465,18	0,00	0,53	471,95	469,73	2,23	58,28	45,15	13,11	6,76	5,85	24,0
30.11	7,27	474,57	475,59	0,00	1,02	483,71	481,13	2,58	64,83	49,5	15,32	6,75	5,85	24,0
01.12	7,21	452,20	452,14	0,06	0,00	461,22	457,52	3,70	66,02	50,08	15,94	6,73	5,8	24,0
02.12	6,82	465,61	466,49	0,00	0,88	473,96	471,55	2,41	62,38	47,74	14,64	6,82	5,96	23,98
03.12	7,03	438,85	437,48	0,00	0,63	445,00	442,24	2,76	63,85	47,77	16,09	6,83	6,08	24,0
04.12	7,09	438,74	437,39	0,00	0,65	445,01	442,19	2,82	64,19	47,97	16,23	6,87	6,12	24,0
05.12	7,84	438,67	437,45	0,00	0,58	445,82	442,53	3,29	67,0	49,52	17,48	6,82	6,17	24,0
06.12	7,48	438,77	437,12	0,00	0,35	445,64	442,23	3,41	66,62	49,51	17,12	6,95	6,19	24,0
07.12	7,31	438,67	437,15	0,00	0,48	445,34	442,16	3,18	65,86	49,13	16,73	6,88	6,12	24,0
08.12	6,32	415,32	413,95	1,38	0,00	422,71	418,28	4,43	62,09	46,67	15,22	6,82	6,04	24,0
09.12	5,86	449,71	450,12	0,00	0,41	456,75	454,49	2,26	58,03	44,99	13,04	6,87	6,07	24,0
10.12	5,31	470,81	471,53	0,00	0,82	477,31	475,88	1,44	55,18	43,88	11,28	6,99	6,16	24,0
11.12	4,69	470,30	471,22	0,60	0,91	476,33	475,27	1,06	52,15	42,18	9,96	7,01	6,18	24,0
Итого:	150,02	10989,33	10981,57	2,00	14,24	11146,66	0,00	57,37	58,67	45,20	13,68	6,77	5,94	599,98

Показания интеграторов с-4т-ека:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр. ч
16.11.2022	24:00	807,82	83358,18	83514,66	7288,92
11.12.2022	24:00	957,84	94327,51	94496,33	7888,90
ИТОГО:		150,02	10969,33	10981,57	599,98

Классификация ошибок:
 O - отключение по 11-42-тпн
 C - отключение по Gsm, Gsmx
 E - функциональный отказ
 U - отключение питания

Тотч.	- Тнараб.	+ Тоб.лит.	+ Тф.отк.	+ Тdt<ml	- TG<ml	+ TG>max	+ Тд.о.
600,00	- 599,98	+ 0,02	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0

Досчет: Q = 150,021, Гкал

Qотп = 180,03

Представитель абонента

Представитель

тепло(вод)снабжающей

организации

