

г.м.т.

Организация:	ООО "Управление ЮГ Подмосковья"				Номер абонента:	Котельная													
Тип прибора:	ИМ-5-2				Номер прибора:	363347													
Адрес дома:	ул Новок 17,				Система:	Отп													
Полугодовая ведомость учета параметров теплопотребления за период с 17.11.2022 по 16.12.2022																			
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Подвас, т			Объем, м3			Температура, С		Давл. ат		Нара- ботка Тр. час	Клас- сифик. ошибок		
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2						
17.11	2,33	153,33	153,38	0,00	0,04	155,60	154,63	1,03	56,37	41,07	15,3	0,09	5,0	24,0					
18.11	2,80	153,85	153,86	0,00	0,02	156,27	155,03	1,24	60,04	43,0	17,04	0,09	5,0	24,0					
19.11	2,56	153,77	153,77	0,00	0,00	156,32	155,10	1,22	59,3	42,53	16,77	0,09	5,0	24,0					
20.11	2,29	153,58	153,57	0,00	0,01	155,84	154,80	1,04	55,73	40,69	15,04	0,09	5,0	24,0					
21.11	2,40	159,10	159,19	0,00	0,10	161,54	160,52	1,02	56,84	41,66	15,18	0,09	5,0	24,0					
22.11	2,10	158,21	158,13	0,09	0,00	160,36	159,33	1,03	53,09	39,72	13,37	0,09	5,0	24,0					
23.11	1,86	156,06	156,16	0,00	0,10	157,95	157,26	0,70	50,16	36,11	12,07	0,09	5,0	24,0					
24.11	2,24	156,27	156,36	0,00	0,09	156,53	157,61	0,92	54,99	40,51	14,49	0,09	5,0	24,0					
25.11	2,55	156,74	156,81	0,00	0,07	159,33	158,18	1,15	59,03	42,83	16,4	0,09	5,0	24,0					
26.11	2,49	156,90	156,99	0,00	0,09	159,41	158,33	1,08	58,07	42,08	15,99	0,09	5,0	24,0					
27.11	2,42	156,91	157,01	0,00	0,09	159,35	158,32	1,03	57,16	41,66	15,53	0,09	5,0	24,0					
28.11	2,46	156,71	156,80	0,00	0,09	159,16	158,10	1,05	57,31	41,5	15,8	0,09	5,0	24,0					
29.11	2,73	156,38	156,42	0,00	0,06	159,09	157,83	1,26	60,68	43,13	17,55	0,09	5,0	24,0					
30.11	3,07	157,38	157,36	0,02	0,00	160,49	158,90	1,59	64,93	45,28	19,65	0,09	5,0	24,0					
01.12	3,21	157,79	157,84	0,00	0,05	161,00	159,45	1,62	66,59	46,14	20,45	0,09	5,0	24,0					
02.12	2,97	157,57	157,63	0,00	0,06	160,56	159,13	1,42	63,63	44,65	18,98	0,09	5,0	24,0					
03.12	3,05	157,33	157,39	0,00	0,06	160,39	158,91	1,48	64,53	44,97	19,55	0,09	5,0	24,0					
04.12	3,06	150,28	150,27	0,01	0,00	153,25	151,71	1,54	66,02	44,52	20,5	0,09	5,0	24,0					
05.12	3,25	150,20	150,20	0,00	0,00	153,39	151,70	1,69	67,57	45,78	21,79	0,09	5,0	24,0					
06.12	3,01	149,95	149,95	0,00	0,00	152,91	151,38	1,53	64,73	44,55	20,18	0,09	5,0	24,0					
07.12	3,12	148,64	148,63	0,01	0,00	151,68	150,06	1,62	66,06	44,95	21,1	0,09	5,0	24,0					
08.12	2,85	146,80	146,79	0,01	0,00	149,52	148,11	1,41	62,86	43,33	19,55	0,09	5,0	24,0					
09.12	2,45	150,21	150,25	0,00	0,04	152,58	151,47	1,11	57,51	41,09	16,42	0,09	5,0	24,0					
10.12	2,98	153,41	153,48	0,00	0,06	155,47	154,61	0,86	52,81	39,14	13,68	0,09	5,0	24,0					
11.12	1,83	153,12	153,20	0,00	0,09	154,95	154,27	0,68	49,85	37,76	12,08	0,09	5,0	24,0					
12.12	1,67	152,30	152,38	0,00	0,07	153,99	153,38	0,61	47,83	36,53	11,1	0,09	5,0	24,0					
13.12	1,84	152,30	152,36	0,00	0,06	154,14	153,44	0,70	50,09	37,85	12,22	0,09	5,0	24,0					
14.12	2,30	152,68	152,72	0,00	0,05	154,98	153,98	1,00	56,4	41,22	15,17	0,09	5,0	24,0					
15.12	2,70	153,11	153,14	0,00	0,04	155,84	154,55	1,30	61,47	43,68	17,79	0,09	5,0	24,0					
16.12	2,28	153,18	153,17	0,01	0,00	155,47	154,40	1,07	55,87	40,87	15,0	0,09	5,0	24,0					
Итого:	75,78	4623,80	4625,03	0,15	1,38	4699,49	0,00	34,98	58,53	42,02	16,51	0,09	5,00	720,0					
Показания интеграторе с-фички:										Классификация ошибок:									
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч														
16.11.2022	24.00	341,59	30090,82	30161,33	4538,64														
16.12.2022	24.00	417,37	34714,62	34786,35	5278,64														
ИТОГО:		75,78	4623,80	4625,03	720,00														
Точн. = Тнараб. + Тсб.лит. + Тф.отк. + ТdI<min										ТG<min + TG>max + Тd.о.									
720,00 = 720,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0										+ 0,0 + 0,0 + 0,0									
Дрочет: Q = 75,777, Гкал																			
Представитель абонента										Представитель тепловодоснабжающей организации									

