

Организация _ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 адрес _ул. Лермонтова д.56
 № телпочетчика _КМ-5-2 Версия _02.30
 дата последующей поверки телпочетчика _____
 Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер телпочетчика _363774

Гпод.: 0.06 - 60.0_м3/ч ДУ= ___мм
 Гобр.: 0.06 - 60.0_м3/ч ДУ= ___мм
 Гп : 10 ___л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с _17.12.2022_ по _16.01.2023_

Дата	Q Гкал	Масса, тонн		М1-М2 утечка	Vi	Температура, °С			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок
		M2	M1			M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн		
17.12.22	2.282	174.7031	176.2598	-	0.00	1.5566	64.58	51.53	13.05	0.00	24.00	
18.12.22	2.414	206.7578	208.8281	-	0.00	2.0703	64.64	52.97	11.66	0.00	24.00	
19.12.22	2.556	226.8438	229.1055	-	0.00	2.2617	65.96	54.71	11.25	0.00	24.00	
20.12.22	2.448	210.6445	212.7070	-	0.00	2.0625	64.88	53.27	11.61	0.00	24.00	
21.12.22	2.193	159.2129	160.5449	-	0.00	1.3320	64.55	50.79	13.76	0.00	24.00	
22.12.22	1.769	97.5938	98.3242	-	0.00	0.7305	64.25	46.13	18.12	0.00	24.00	
23.12.22	1.643	83.5256	84.1211	-	0.00	0.6055	64.18	44.52	19.66	0.00	24.00	
24.12.22	1.596	79.2676	79.7930	-	0.00	0.5254	64.19	44.06	20.13	0.00	24.00	
25.12.22	2.071	138.3848	139.3730	-	0.00	0.9883	64.51	49.56	14.95	0.00	24.00	
26.12.22	2.283	176.0352	177.4961	-	0.00	1.4609	64.52	51.57	12.95	0.00	24.00	
27.12.22	2.223	168.8027	170.1621	-	0.00	1.3594	64.55	51.39	13.16	0.00	24.00	
28.12.22	1.957	122.9531	123.7559	-	0.00	0.8027	64.43	48.53	15.90	0.00	24.00	
29.12.22	1.830	105.8809	106.5957	-	0.00	0.7148	64.35	47.08	17.27	0.00	24.00	
30.12.22	1.663	86.2734	86.8516	-	0.00	0.5781	64.20	44.93	19.27	0.00	24.00	
31.12.22	1.678	87.0195	87.6230	-	0.00	0.6035	64.15	44.87	19.27	0.00	24.00	
01.01.23	1.549	75.5915	76.2066	-	0.00	0.6151	64.09	43.61	20.48	0.00	24.00	
02.01.23	1.708	92.2493	92.9088	-	0.00	0.6596	64.21	45.70	18.51	0.00	24.00	
03.01.23	1.709	95.6087	96.2495	-	0.00	0.6407	64.15	46.29	17.86	0.00	24.00	
04.01.23	2.034	134.7695	135.7200	-	0.00	0.9505	64.41	49.33	15.08	0.00	24.00	
05.01.23	2.271	169.2859	170.6681	-	0.00	1.3823	65.41	52.01	13.40	0.00	24.00	
06.01.23	3.756	262.5974	265.3859	-	0.00	2.7885	80.04	65.77	14.27	0.00	24.00	
07.01.23	4.166	278.1836	281.0208	-	0.00	2.8372	84.23	69.29	14.94	0.01	23.99	E
08.01.23	3.869	238.6387	261.1659	-	0.00	2.5272	80.81	65.89	14.93	0.00	24.00	
09.01.23	3.716	256.5701	259.0341	-	0.00	2.4640	78.80	64.35	14.45	0.00	24.00	
10.01.23	3.341	237.0029	259.4047	-	0.00	2.4017	73.69	60.71	12.98	0.00	24.00	
11.01.23	3.106	257.7639	260.1090	-	0.00	2.3451	70.36	58.33	12.03	0.00	24.00	
12.01.23	2.789	255.3037	257.5964	-	0.00	2.2927	66.30	55.39	10.91	0.00	24.00	
13.01.23	2.497	212.0181	213.7185	-	0.00	1.7004	64.73	52.97	11.76	0.00	24.00	
14.01.23	2.272	163.9221	164.9097	-	0.00	0.9875	64.62	50.77	13.85	0.00	24.00	E
15.01.23	2.200	151.4709	152.3838	-	0.00	0.9128	64.60	50.09	14.51	0.00	24.00	
16.01.23	2.298	171.2871	172.3542	-	0.00	1.0671	64.61	51.21	13.40	0.00	24.00	
Итого	73.884	5216.1523	5260.3770	0.0000	0.00	44.2246	68.77	54.62	14.15	0.01	743.99	0.01

Дата	Время	Q	M1	M2	VI	TP
16.01.23	24:00	43.279	3092.26	3118.84	0.00	383.99
01.01.23	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.22	24:00	400.148	27285.06	27348.13	0.00	5201.40
17.12.22	00:00	369.544	25161.17	25206.59	0.00	4841.40
Итого		73.884	5216.15	5260.38	0.00	743.99

пчетный период — 744.00_час. Период норм. работы — 743.99_час.

период отключения питания (U) 0.000_час. Период функц. отказа (E) 0.009_час.
 период t1-t2 < min (D) 0.000_час. Период G<min (g) 0.000_час.
 период G>max (G) 0.000_час.

представитель бонента _____ представитель теплоснабжающей организации _____

Agex. = 73,885 Гкал/п

