;Ь;-ТБ;;;-;-ТБ;;;-;; ТИ;-ТБТЬ;; 40

Организация _ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"_____ Номер договора _____
Адрес _Московское шоссе, д.40_____ Телефон _____
Тип теплосчетчика _КМ-5-2___ Версия _02.30____ Номер теплосчетчика _383951
Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Gпод.: 0.1__ - 100.0м3/ч Ду= ___мм
Gобр.: 0.1__ - 100.0м3/ч Ду= ___мм
Gп : 10___л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с _17.12.2022_ по _16.01.2023__

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °С			Время, час			
		М1	М2	М1-М2 утечка	Vи	М2-М1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн	Работы Тр	Классиф ошибок
17.12.22	7.018	413.6250	416.5625	-	0.00	2.9375	60.28	43.30	16.98	0.00	24.00	
18.12.22	7.004	410.2031	413.0625	-	0.00	2.8594	60.16	43.07	17.09	0.00	24.00	
19.12.22	8.489	398.7031	401.9375	-	0.00	3.2344	67.32	46.01	21.31	0.00	24.00	
20.12.22	8.341	394.0313	397.7188	-	0.00	3.6875	67.04	45.85	21.19	0.00	24.00	
21.12.22	7.314	394.4453	398.1250	-	0.00	3.6797	62.87	44.31	18.56	0.00	24.00	
22.12.22	6.173	397.1172	400.8594	-	0.00	3.7422	57.03	41.47	15.56	0.00	24.00	
23.12.22	5.984	398.9766	402.8047	-	0.00	3.8281	56.37	41.35	15.02	0.00	24.00	
24.12.22	5.721	399.4297	403.2031	-	0.00	3.7734	54.88	40.54	14.34	0.00	24.00	
25.12.22	7.298	398.5781	402.4766	-	0.00	3.8984	62.61	44.28	18.33	0.00	24.00	
26.12.22	7.963	397.9297	401.7969	-	0.00	3.8672	66.21	46.18	20.03	0.00	24.00	
27.12.22	7.353	440.0547	444.6641	-	0.00	4.6094	62.30	45.57	16.73	0.00	24.00	
28.12.22	5.925	401.4219	405.3047	-	0.00	3.8828	56.05	41.27	14.78	0.00	24.00	
29.12.22	6.287	398.8203	402.6563	-	0.00	3.8359	57.74	41.96	15.78	0.00	24.00	
30.12.22	5.954	399.4531	403.2500	-	0.00	3.7969	56.37	41.45	14.92	0.00	24.00	
31.12.22	5.560	400.2500	404.0547	-	0.00	3.8047	54.39	40.48	13.91	0.00	24.00	
01.01.23	5.304	399.9218	403.7162	-	0.00	3.7945	53.18	39.90	13.28	0.00	24.00	
02.01.23	5.430	400.1135	404.0283	-	0.00	3.9148	52.90	39.31	13.59	0.00	24.00	
03.01.23	6.417	398.9774	402.8237	-	0.00	3.8464	58.76	42.66	16.10	0.00	24.00	
04.01.23	6.528	398.5968	402.4569	-	0.00	3.8601	58.88	42.48	16.40	0.00	24.00	
05.01.23	7.129	398.0964	401.9867	-	0.00	3.8903	61.69	43.76	17.93	0.00	24.00	
06.01.23	8.504	396.8164	400.6024	-	0.00	3.7860	67.52	46.07	21.45	0.00	24.00	
07.01.23	8.454	396.9575	400.7725	-	0.00	3.8149	65.83	44.51	21.32	0.00	24.00	
08.01.23	8.578	396.9941	400.8030	-	0.00	3.8088	65.76	44.13	21.63	0.00	24.00	
09.01.23	8.357	396.6953	400.4890	-	0.00	3.7937	64.51	43.42	21.09	0.00	24.00	
10.01.23	8.124	397.4353	397.5784	-	0.00	0.1431	62.86	42.40	20.46	0.00	24.00	
11.01.23	8.148	398.1152	399.7688	-	0.00	1.6536	63.43	42.94	20.49	0.00	24.00	
12.01.23	8.213	397.2715	400.2256	-	0.00	2.9541	64.46	43.77	20.69	0.00	24.00	
13.01.23	8.271	396.0625	399.1475	-	0.00	3.0850	65.51	44.61	20.90	0.00	24.00	
14.01.23	7.974	394.5366	397.6826	-	0.00	3.1460	65.01	44.77	20.23	0.00	24.00	
15.01.23	7.089	394.9072	398.0879	-	0.00	3.1807	61.05	43.08	17.97	0.00	24.00	
16.01.23	6.912	394.8569	398.1221	-	0.00	3.2651	60.12	42.60	17.53	0.00	24.00	
Итого	221.816	12399.3936	12506.7676	0.0000	0.00	107.3746	61.06	43.15	17.91	0.00	744.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

¦Ь¦-ТБ¦¦¦-¦-ТБ¦¦¦-¦¦ ТИ¦-ТБТБ¦¦ 40

Дата Время	Q	М1	М2	Vи	Тр
16.01.23 24:00	119.432	6356.35	6408.29	0.00	384.00
01.01.23 00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.22 24:00	1395.745	94489.13	95091.70	0.00	8058.69
17.12.22 00:00	1293.361	88446.09	88993.22	0.00	7698.69
Итого	221.816	12399.39	12506.77	0.00	744.00

Отчетный период ___744.00_час. Период норм.работы ___744.00_час.

Период отключения питания (U)____0.000_час. Период функц.отказа (E)____0.000_час.
Период t1-t2 < min (D)____0.000_час. Период G<min (g)____0.000_час.
Период G>max (G)____0.000_час.

Представитель абонента_____ Представитель теплоснабжающей организации_____

Фотп = 221,816 Гкал