

Юг Подмосковья

Организация: МУП "Жилищник"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 383996

Адрес дома: ул Московское шоссе 44 стр. ввод1

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 17.12.2022 по 16.01.2023

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Ми	Температура, гр.С			Наработка Тр, час	Классифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
17.12	2.013275	289.566	286.367	3.199	0.000	0.000	60.8	53.6	7.2	24.00	
18.12	2.019409	289.477	286.262	3.215	0.000	0.000	60.8	53.6	7.3	24.00	
19.12	2.476379	285.934	282.719	3.215	0.000	0.000	67.9	58.9	8.9	24.00	
20.12	2.442322	282.715	279.582	3.133	0.000	0.000	67.6	58.7	8.9	24.00	
21.12	2.099976	283.066	279.980	3.086	0.000	0.000	63.0	55.3	7.7	24.00	
22.12	1.756439	285.063	281.984	3.078	0.000	0.000	57.4	51.0	6.4	24.00	
23.12	1.683899	286.277	283.230	3.047	0.000	0.000	56.7	50.5	6.2	24.00	
24.12	1.624512	286.547	283.559	2.988	0.000	0.000	55.4	49.4	5.9	24.00	
25.12	2.140930	285.879	282.941	2.938	0.000	0.000	63.3	55.6	7.8	24.00	
26.12	2.310333	285.250	282.305	2.945	0.000	0.000	66.6	58.2	8.4	24.00	
27.12	2.075592	312.660	309.246	3.414	0.000	0.000	62.6	55.7	6.9	24.00	
28.12	1.693695	289.047	286.070	2.977	0.000	0.000	56.4	50.3	6.1	24.00	
29.12	1.807922	287.023	284.078	2.945	0.000	0.000	58.2	51.6	6.6	24.00	
30.12	1.687958	287.414	284.445	2.969	0.000	0.000	56.7	50.6	6.1	24.00	
31.12	1.568207	287.992	284.961	3.031	0.000	0.000	54.7	49.0	5.7	24.00	
01.01	1.487291	287.713	284.673	3.040	0.000	0.000	53.4	48.0	5.4	24.00	
02.01	1.579720	287.946	284.903	3.043	0.000	0.000	53.7	48.0	5.8	24.00	
03.01	1.837859	287.324	284.237	3.087	0.000	0.000	59.1	52.4	6.7	24.00	
04.01	1.891747	287.028	283.927	3.101	0.000	0.000	59.5	52.6	6.9	24.00	
05.01	2.082454	286.756	283.635	3.120	0.000	0.000	62.4	54.8	7.5	24.00	
06.01	2.525955	285.939	282.784	3.155	0.000	0.000	68.1	59.0	9.1	24.00	
07.01	2.540782	286.024	282.902	3.123	0.000	0.000	66.4	57.2	9.2	24.00	
08.01	2.590172	286.035	282.885	3.149	0.000	0.000	66.3	57.0	9.3	24.00	
09.01	2.517725	285.842	282.684	3.158	0.000	0.000	65.0	55.9	9.1	24.00	
10.01	2.456993	285.173	282.020	3.153	0.000	0.000	63.5	54.6	8.9	24.00	
11.01	2.385899	272.175	268.085	4.091	0.000	0.000	64.0	54.9	9.0	24.00	
12.01	2.455271	285.557	282.772	2.785	0.000	0.000	65.0	56.2	8.9	24.00	
13.01	2.453011	284.521	281.793	2.729	0.000	0.000	66.0	57.2	8.9	24.00	
14.01	2.331409	283.505	280.785	2.720	0.000	0.000	65.4	56.9	8.5	24.00	
15.01	2.058575	283.774	281.012	2.761	0.000	0.000	61.4	53.9	7.5	24.00	
16.01	2.022076	283.537	280.747	2.790	0.000	0.000	60.6	53.2	7.4	24.00	
Итого	64.6178	8882.76	8787.57	95.18	0.00	0.00	61.5	54.0	7.5	744.00	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Ми, тонн	Тр, час
16.12.2022	24:00	372.06223	62155.09	61557.11	0.00	7697.38
31.12.2022	24:00	401.46307	66479.00	65834.84	0.00	8057.38
01.01.2023	00:00	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00
16.01.2023	24:00	35.21694	4558.85	4509.84	0.00	384.00
Итого		64.618	8882.76	8787.57	0.00	744.00

Классификация ошибок:
 D - отключение по T1-T2<min
 G - отключение по Gmin, Gmax
 E - функциональный отказ
 U - отключение питания

Точн = Tнараб + Tсб.пик + Tф.отк + Tдт<min + TG<min + TG>max
 744.00 = 744.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации

$\Sigma Q = 64,618 + 59,366 = 123,984 \text{ Гкал}$