

Организация: МУП "Жилищник"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 383929

Адрес дома: ул Московское шоссе 44 стр. ввод2

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 17.12.2022 по 16.01.2023**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Mи	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
17.12	1.849396	152.215	152.535	0.000	0.320	0.000	60.5	48.4	12.2	24.00	
18.12	1.868927	152.191	152.512	0.000	0.320	0.000	60.8	48.5	12.3	24.00	
19.12	2.246277	150.359	150.684	0.000	0.324	0.000	67.6	52.7	14.9	24.00	
20.12	2.216125	148.758	149.070	0.000	0.313	0.000	67.4	52.5	14.9	24.00	
21.12	1.898804	148.836	149.148	0.000	0.313	0.000	62.5	49.7	12.8	24.00	
22.12	1.624725	149.836	150.117	0.000	0.281	0.000	57.1	46.3	10.8	24.00	
23.12	1.555389	150.402	150.684	0.000	0.281	0.000	56.3	45.9	10.3	24.00	
24.12	1.513702	150.555	150.809	0.000	0.254	0.000	55.3	45.2	10.1	24.00	
25.12	1.957306	150.301	150.613	0.000	0.313	0.000	63.4	50.4	13.0	24.00	
26.12	2.089539	149.980	150.305	0.000	0.324	0.000	66.2	52.3	13.9	24.00	
27.12	1.910563	164.086	164.348	0.000	0.262	0.000	62.2	50.5	11.6	24.00	
28.12	1.571655	151.715	151.828	0.000	0.113	0.000	56.2	45.8	10.4	24.00	
29.12	1.667786	150.652	150.777	0.000	0.125	0.000	58.0	46.9	11.1	24.00	
30.12	1.573639	150.941	151.270	0.000	0.328	0.000	56.5	46.1	10.4	24.00	
31.12	1.464355	151.176	151.457	0.000	0.281	0.000	54.3	44.7	9.7	24.00	
01.01	1.385134	151.056	151.316	0.000	0.260	0.000	53.0	43.8	9.2	24.00	
02.01	1.493619	151.097	151.171	0.000	0.074	0.000	53.9	44.0	9.9	24.00	
03.01	1.690710	150.797	150.900	0.000	0.103	0.000	58.7	47.5	11.2	24.00	
04.01	1.749277	150.650	150.760	0.000	0.110	0.000	59.4	47.8	11.6	24.00	
05.01	1.945745	150.763	150.887	0.000	0.124	0.000	62.4	49.5	12.9	24.00	
06.01	2.306391	150.488	150.603	0.000	0.115	0.000	67.8	52.4	15.3	24.00	
07.01	2.327351	150.535	150.644	0.000	0.109	0.000	66.2	50.7	15.5	24.00	
08.01	2.371561	150.506	150.586	0.000	0.079	0.000	66.0	50.3	15.8	24.00	
09.01	2.314010	150.425	150.480	0.000	0.055	0.000	64.6	49.2	15.4	24.00	
10.01	2.250431	150.075	150.103	0.000	0.028	0.000	63.3	48.3	15.0	24.00	
11.01	2.225327	150.582	150.600	0.000	0.018	0.000	63.7	48.9	14.8	24.00	
12.01	2.227255	150.328	150.362	0.000	0.034	0.000	64.8	50.0	14.8	24.00	
13.01	2.225048	149.680	149.771	0.000	0.091	0.000	65.8	51.0	14.9	24.00	
14.01	2.125586	149.180	149.245	0.000	0.065	0.000	65.0	50.8	14.3	24.00	
15.01	1.884447	149.239	149.272	0.000	0.033	0.000	61.1	48.5	12.6	24.00	
16.01	1.836161	149.051	149.085	0.000	0.033	0.000	60.4	48.0	12.3	24.00	
Итого	59.3662	4676.46	4681.94	0.00	5.49	0.00	61.3	48.6	12.7	744.00	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Mи, тонн	Тр, час
16.12.2022	24:00	338.17068	33131.23	33189.11	0.00	7689.30
31.12.2022	24:00	365.17886	35403.23	35465.27	0.00	8049.30
01.01.2023	00:00	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00
16.01.2023	24:00	32.35805	2404.45	2405.79	0.00	384.00
Итого		59.366	4676.46	4681.94	0.00	744.00

Классификация ошибок:
 D - отключение по T1-T2<min
 G - отключение по Gmin, Gmax
 E - функциональный отказ
 U - отключение питания

Точс = Тнараб + Тсб.лнк + Тф.отк + Тдт<min + ТГ<min + ТГ>max
 744.00 = 744.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Представитель
абонента _____

Представитель
теплоснабжающей
организации _____

