Организация _ООО "Управдом ВГ Подмосковье""_____Номер договора _____
Адрес _Московское шоссе, д. 47_____ Телефон _____
Тип теплосчетчика _КМ-5-2___ Версия _02.38___ Номер теплосчетчика _383984
Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Gпод.: 0.036 - 60.0_м3/ч Ду= ___мм
Gобр.: 0.036 - 60.0_м3/ч Ду= ___мм
Gп : 10___л/имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с _17.12.2022_ по _16.01.2023__

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3					Температура, °С				Давление		Время, час		
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нараб. Тн	Работы Тр	Классиф ошибок
17.12.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U
18.12.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U
19.12.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U
20.12.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U
21.12.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U
22.12.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U
23.12.22	1.656	166.66	169.0547	167.43	169.0977	-0.78	55.5	45.6	9.9	0.0	6.0	5.3	8.00	16.00	U
24.12.22	2.517	250.34	253.9688	251.58	254.0783	-1.24	55.6	45.6	10.1	0.0	6.0	5.3	8.00	24.00	
25.12.22	3.273	250.08	254.7656	251.29	254.3516	-1.21	63.9	50.8	13.1	0.0	6.0	5.3	8.00	24.00	
26.12.22	3.458	249.59	254.6328	250.73	254.0008	-1.14	66.3	52.5	13.8	0.0	6.0	5.3	8.00	24.00	
27.12.22	1.925	148.59	151.1094	149.14	150.7656	-0.55	60.6	47.6	13.0	0.0	4.4	3.7	2.52	21.48	ED
28.12.22	2.652	246.13	249.7852	247.17	249.6328	-1.04	56.4	45.6	10.8	0.0	6.1	5.3	8.00	24.00	
29.12.22	2.828	251.88	255.8555	252.98	255.5781	-1.02	58.3	47.1	11.2	0.0	6.1	5.3	8.00	24.00	
30.12.22	2.653	252.16	255.9570	253.24	255.8242	-1.08	56.8	46.2	10.5	0.0	6.1	5.3	8.00	24.00	
31.12.22	2.444	252.49	256.0000	253.56	255.9844	-1.07	54.5	44.9	9.7	0.0	6.1	5.3	8.00	24.00	
01.01.23	2.280	252.08	255.4253	253.18	255.5319	-1.09	53.0	44.0	9.0	0.0	6.1	5.3	8.00	24.00	
02.01.23	2.500	252.18	255.7144	253.26	255.6766	-1.07	54.5	44.6	9.9	0.0	6.1	5.3	8.00	24.00	
03.01.23	2.794	252.05	256.1060	253.10	255.8498	-1.05	58.9	47.8	11.1	0.0	6.1	5.3	8.00	24.00	
04.01.23	2.901	251.74	255.9072	252.78	255.5785	-1.04	59.7	48.2	11.5	0.0	6.1	5.3	8.00	24.00	
05.01.23	3.283	251.70	256.2874	252.70	255.7095	-1.00	62.9	50.1	12.7	0.0	6.1	5.3	8.00	24.00	
06.01.23	3.765	251.26	256.5681	252.14	255.4717	-0.87	68.1	53.0	15.1	0.0	6.1	5.3	8.00	24.00	
07.01.23	3.801	251.36	256.4413	252.25	255.3928	-0.89	66.5	51.4	15.1	0.0	6.1	5.3	8.00	24.00	
08.01.23	3.866	251.51	256.5717	252.37	255.4781	-0.87	66.4	51.0	15.4	0.0	6.1	5.3	8.00	24.00	
09.01.23	3.757	251.24	256.0913	252.13	255.1039	-0.89	64.9	49.9	15.0	0.0	6.1	5.3	8.00	24.00	
10.01.23	3.677	250.64	255.3869	251.43	254.2878	-0.79	63.6	49.0	14.7	0.0	6.0	5.3	8.00	24.00	
11.01.23	3.668	250.94	255.6789	251.75	254.6641	-0.88	64.0	49.4	14.6	0.0	6.0	5.3	8.00	24.00	
12.01.23	3.691	251.08	255.9678	252.00	255.8359	-0.92	65.1	50.4	14.7	0.0	6.0	5.3	8.00	24.00	
13.01.23	3.698	250.15	255.1575	251.02	254.1521	-0.87	66.1	51.4	14.7	0.0	6.0	5.3	8.00	24.00	
14.01.23	3.582	249.38	254.2487	250.22	253.3127	-0.84	65.2	51.1	14.0	0.0	6.0	5.3	8.00	24.00	
15.01.23	3.125	249.22	253.5603	250.12	252.9517	-0.90	61.3	48.8	12.5	0.0	6.0	5.3	8.00	24.00	
16.01.23	3.084	250.49	254.7532	251.44	254.2336	-0.95	60.6	48.3	12.3	0.0	6.0	5.2	8.00	24.00	
Итого	76.729	6084.95	6190.8984	6108.98	6177.7344	-23.95	61.2	48.6	12.6	0.0	6.0	5.2	154.53	589.47	154.53

Показания интеграторов КМ-5

Дата Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tp
16.01.23 24:00	53.323	4817.03	4031.86	4089.77	4078.43	384.00
01.01.23 00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.22 24:00	575.166	55786.65	56005.22	56645.24	56675.74	5336.58
17.12.22 00:00	551.760	53718.73	54008.19	54544.11	54576.43	5131.11
Итого	76.729	6084.95	6108.98	6190.90	6177.73	589.47

Отчетный период ___744.00_час. Период норм.работы ___589.47_час.

Период отключения питания (U)__152.005_час. Период функц.отказа (E)____0.882_час.
Период t2-t1 < min (D)____2.519_час. Период G<min (H)____0.000_час.
Период G>max (G)____0.000_час.

Представитель абонента_____ Представитель теплоснабжающей организации_____

Qдог. = 96,844 Гкал